

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成25年11月 7日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	サイトバンカ	換気系排気放射線モニター(B)サンプルポンプにおいて、ポンプ不良(異音発生)が認められたため、点検・修理。	G III	
2	サイトバンカ	換気系排気放射線モニターサンプル装置において、警報回路のコネクターが協力企業管理表示札(非正規表示札)が取り付けられた状態で外されており、廃棄物処理建屋中央制御室に警報が発生しない状態であることが認められたため、原因調査・対策検討。	G II	