

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 3月 7日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	原子炉残留熱除去ポンプ(C)定例起動試験時において、ポンプ出口圧カススイッチ接点の動作不良(ポンプ起動時に「原子炉残留熱除去ポンプB/C吐出圧力確立」警報が発生しなかった)が認められたため、当該圧カススイッチ接点を点検・修理。	GIII	