

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 3月18日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系防食剤注入ポンプ(B)において、起動時に異音の発生が認められたため、当該ポンプを点検・修理。	GIII	
2	1・2号廃棄物処理設備	洗濯廃液系洗濯廃液収集タンク(A)出口弁において、シート部からの漏えいにより、洗濯廃液収集タンク(A)から洗濯廃液収集タンク(B)へ廃液の流入が認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	
3	1・2号廃棄物処理設備	洗濯廃液系洗濯廃液収集タンク(B)出口弁においてシート部からの漏えいにより、洗濯廃液収集タンク(A)から洗濯廃液収集タンク(B)へ廃液の流入が認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	