

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年 3月25日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	使用済燃料貯蔵プール底部調査において、異物(ワイヤー付きボルト2個、ワッシャー1個、棒状のもの1本、針金らしきもの1本、ナット1個)が認められたため、当該異物を回収し、混入した原因について調査。	GIII	<a href="#">3月28日公表済み</a>

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	
1	2号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備定例試験データシート2(現場採取項目)において、機関出口一次冷却水温度の計器番号に誤記が認められたため、当該誤記を訂正。	GIII	