

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成26年12月 1日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 7 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	タービン建屋地下1階南西側監視カメラ(建屋内状況確認用)において、監視映像が映らない事が認められたため、当該監視カメラを点検・修理。	対象外	
2	1号機	残留熱除去機器冷却海水系(A)非常用ディーゼル発電設備冷却系熱交換器入口海水配管自動空気抜き弁点検において、弁シート部に変形が認められたため、当該弁を交換。	G III	
3	4号機	非常用ガス処理系スペースヒーター用ファン(B1)電動機において、運転時に過負荷警報発生とともに機器の停止が認められたため、原因調査。	G II	
4	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋監視カメラ(建屋内状況確認用)点検において、監視装置不良(ネットワークディスクレコーダーの監視カメラ及びハードディスク認識不良、映像不良)が認められたため、当該監視装置を点検・修理。	対象外	
5	3・4号廃棄物処理設備	高電導度廃液系濃縮装置(A)復水器冷却水流量計において、指示不良(装置停止状態にもかかわらず、流量40~50m ³ /hを指示)が認められたため、当該流量計を点検・修理。	G III	
6	3・4号廃棄物処理設備	交流120V計測用分電盤3WA仮設電源布設作業において、分電盤3WA回路No. 12の負荷と、分電盤3WS回路No. 78の負荷が入替わっている(制御展開接続図と相違)事が認められたため、当該原因を調査。	G III	H27.3.26再審議にてグレード変更G II → G III
7	その他	プラスチック固化装置運転日誌の「硬度の平均値」において、放射性固体廃棄物管理支援システムのリプレイス前後で平均値の端数処理に相違があることが認められたため、対応検討。なお、法令に基づく報告事項に該当せず。	G III	