

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 5月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	一般電気設備定例点検対象機器において、点検期限を点検計画に基づき平成29年7月としていたが、所内全体工程との調整結果により、期限までの点検開始が困難になったことから、マニュアルに従い技術評価を実施し、点検期限を延長しても問題ないことを確認。	GⅢ	