

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 5月31日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	その他	波高計(船舶入出航用)の補修点検時において、波高計をクレーン船(400t吊)で海上設置場へ移動中に波高計が、クレーン船に接触し一部損傷(ソーラーパネル、GPSカバー)が認められたため、当該箇所を点検・修理。	対象外	