

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 6月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	その他	一次水処理設備凝集助剤溶解用攪拌機において、動作不良(モーター運転中にも係わらず攪拌機が回転しない)が認められたため、当該攪拌機を点検・修理。	GⅢ	