

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 6月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3・4号廃棄物 処理設備	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)3WB-2(2F)において、ユニット内ケーブル接続用ねじに折損(ねじ締め付け状態不良により緩め時にねじ切れ)が認められたため、当該ねじを交換。	GIII	