

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 7月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	サイトバンカ	換気空調系サイトバンカ建屋排気ファンの運転選択位置保持型スイッチにおいて、スイッチ選択位置がずれる事象が認められたため、当該スイッチを点検・修理。	GⅢ	
2	サイトバンカ	換気空調系サイトバンカ建屋非管理区域給気加熱器の運転選択位置保持型スイッチにおいて、スイッチ選択位置がずれる事象が認められたため、当該スイッチを点検・修理。	GⅢ	
3	その他	取水設備点検用門型クレーンにおいて、停止位置へ戻す際に、クレーンレール付近に停車していた業務車両に接触したことが認められたため、当該原因調査・対策検討。	GⅢ	