

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 7月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備空気圧縮機(H-1)シリンダー付出口弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を交換。	GⅢ	
2	1号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備空気圧縮機(H-1)潤滑油フィルターにおいて、補強板の剥がれが認められたため、当該フィルターを交換。	GⅢ	
3	4号機	補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置廃棄物処理補機冷却系熱交換器注入流量指示計入口配管排水弁において、シート部に漏えい(海水)が認められたため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	