

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 8月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	高電導度廃液系試料採取空気作動弁収納箱計装用圧縮空気系フィルター付減圧弁において、当該弁の下部から微少の空気漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。なお、当該弁設置配管の上流側の弁を閉し、空気の漏えいは停止。	GⅢ	