

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 8月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器シーケンサ(再生工程の制御装置)において、バッテリー交換に伴い発生した「シーケンサ異常」警報が、バッテリー交換後も復帰しないことが認められたため、当該シーケンサを交換。	GⅢ	
2	その他	気象観測装置演算器において、演算処理が停止し、排気筒の高風向風速の測定ができないことが認められたため、当該原因調査・対策検討。	GⅢ	