

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年 9月 8日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等         | 不適合件名  | グレード | 備考 |
|-----|-------------|--|------|----|
| 1   | 3・4号廃棄物処理設備 | 低電導度廃液系収集ポンプ(A)(B)の振動診断業務において、状態監視点検計画と保全計画との不整合による診断の未実施が認められたため、原因調査・対応検討。 | G II |    |