

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成30年 3月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	サービス建屋建屋内排水系シャワードレン系排水升(SG-0019)において、封水用内蓋の腐食(錆)が認められたため、当該封水用内蓋を交換。	対象外	
2	1号機	サービス建屋建屋内排水系シャワードレン系排水升(SG-0020)において、封水用内蓋の腐食(錆)が認められたため、当該封水用内蓋を交換。	対象外	