

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 4月20日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	非常用ディーゼル発電設備(B)機関出口潤滑油温度指示計において、指示値不良(指示値の精度外れ)が認められたため、当該指示計を交換。	GⅢ	
2	その他	木戸川取水設備移送配管において、才連川北側河岸付近で漏水が認められたため、当該配管を点検・修理。	GⅢ	