

2018年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2018年 7月 5日(木)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年 7月 5日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系コントロール建屋給気フィルターにおいて、破損(破れ、外れ)が認められたため、当該フィルターを交換。	GⅢ	
2	その他	1～4号機計装用圧縮空気系継手部の点検期限について、機能喪失のリスク低減のため圧縮機及び除湿装置点検と同時期に点検するよう、マニュアルに従い技術評価を実施し、点検実施期限を延長。	GⅢ	