

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年12月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)3SA-3(3D)において、ユニット内部より異音(ジー音)の発生が認められたため、当該ユニットを点検・修理。	GⅢ	
2	4号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室冷凍機蒸発器(A)加圧漏えい試験において、蓋中央部固定ボルトから微少な空気の漏えいが認められたため、当該箇所を点検・修理。	GⅢ	
3	1・2号廃棄物処理設備	ランドリーセンター分電盤(P-1)洗濯脱水機(1B)用漏電しゃ断器において、動作不良(動作時間基準値内に動作せず)が認められたため、当該漏電しゃ断器を交換。	GⅢ	