

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 1月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	試料採取系放水口放射線モニター試料採取ポンプの吸込ホース(予備側)において、亀裂が認められたため、当該ホースを交換。 なお、本設側のホースへ切替えて機能復旧。	GⅢ	1月27日
2	1・2号廃棄物処理設備	プロセス計算機監視サーバー筐体2の内部装置4冷却ファンにおいて、異音が認められたため、当該冷却ファンを交換。 なお、当該装置は予備であり、設備の監視・操作に影響はないことから対象外。	対象外	1月25日