

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 1月31日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	開閉所空気圧縮機(A)(C)の点検期限を点検計画に基づき一般点検を2019年1月としていたが、本格点検に合わせて実施することから、マニュアルに従い技術評価を実施し、点検期限を2019年11月まで延長。	GIII	1月30日