

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 4月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	廃棄物処理建屋圧縮空気系空気圧縮機(A)予備機起動圧カススイッチ(P53-PS010A)において、動作不良(予備機起動の圧力設定が0.65MPa以下のところ0.68MPaで空気圧縮機(A)が自動起動)が認められたため、当該圧カススイッチを点検・修理。	GⅢ	3月31日