

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 4月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	廃棄物処理設備計装用圧縮空気系圧縮機(C)は点検期限である3月31日に系統隔離を実施予定であったが、4月2日に当該圧縮機の系統隔離が未実施(点検期限超過)であることを確認したため、当該圧縮機の系統隔離を実施。原因調査・対策検討。 なお、3月31日から4月2日の間に当該圧縮機の起動実績なし。	GⅢ	4月2日