

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 4月 28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)において、容量切替用電磁弁の排気配管より空気の漏えいが認められたため、当該電磁弁を交換。 計装用圧縮空気系圧縮機(A)を停止し、排気配管からの空気の漏えいは停止。 なお、計装用圧縮空気系圧縮機(A)から(B)へ切り替えて運転しているため、計装用圧縮空気系への影響はない。	GIII	4月27日