

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 6月21日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	サイトバンカ	サイトバンカ建屋給気ファン(A)逆流防止ダンパーにおいて、閉固着が認められたため、当該ダンパーを点検・修理。 なお、サイトバンカ建屋換気空調系は、他の給気ファンにより運転しているため、建屋の換気に影響はない。	GIII	6月16日