

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 6月23日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ: 該当なし

区分Ⅱ: 該当なし

区分Ⅲ: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	補助ボイラー	補助ボイラー(C)の起動前点検において、給水薬注入口弁、ボイラー缶内タンク排水弁、ボイラー缶内排水弁の3箇所にて軸封部に漏えい痕が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、点検期間中に修理を完了することから、当該補助ボイラーの運転に影響はない。	対象外	6月22日