

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 7月 8日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(D)点検において、自動空気抜き弁継手部からの水のしみ(非放射性)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(D)は点検中であり水のしみによる残留熱除去機器冷却海水系運転への影響はない。	GIII	7月5日