

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年 7月21日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	3号機定期事業者検査のうち蓄電池運転性能検査において、検査責任者が承認した検査成績書の記載に不備(データ採取シートの備考に「※ 良:○ 否:×」が抜けていた。不適合管理シートに記録者の氏名を記載していない(記録者名1箇所が空白))が認められたため、社内マニュアルに従い「検査の有効性への影響評価記録」を作成し、検査成績書の関連記録として保管。 なお、本件は記録の不備であり、蓄電池運転性能検査の結果には影響しないため、再検査は不要と判断。	GIII	7月19日