

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年12月16日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	高台No.1地下軽油タンク用デジタル油量指示計において、軽油を使用していないにも関わらず指示値が変動していること、またNo.1地下軽油タンクに直接付けている油量指示計に比べ少ない値を指示することが認められたため、当該デジタル油量指示計を交換・修理。 なお、高台No.1地下軽油タンクからの軽油漏えいはないことを確認している。	GⅢ	12月13日