

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 2月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調系計装用空気圧縮機・所内用空気圧縮機室空調機エアフィルタ差圧指示計(U41-DPI173)において、指針のスティック(引っ掛かり、途中で止まってしまう)が認められたため、当該差圧計を交換・修理。 なお、当該空調機は停止運用中のため、エアフィルタの管理に影響はない。	GⅢ	2月2日
2	3号機	換気空調系タービン建屋排風機室空調機エアフィルタ差圧指示計(U41-DPI176)において、指針のスティック(引っ掛かり、途中で止まってしまう)が認められたため、当該差圧計を交換・修理。 なお、当該空調機は停止運用中のため、エアフィルタの管理に影響はない。	GⅢ	2月2日