2021年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2022年 2月18日(金)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 2月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NO	9. 号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	油中水分計の定期校正において、油中水分計内の電極に異物が蓄積したことにより油中水分計の校正基準外れが認められたため、当該電極を交換・修理。 なお、電極交換を終了するまでの間は、採取した潤滑油を保管し、電極交換後に油中水分計測を行うことから、状態監視保全業務への影響はない。	GⅢ	2月15日