

＜福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞
(4月2日 午後4時現在)

新規事項なし（4月1日午後4時と同じ情報です）

平成23年4月2日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

号機	状況
1	<ul style="list-style-type: none">・冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有・原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・圧力抑制室の平均水温は100°C未満を維持
2	<ul style="list-style-type: none">・冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有・原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・圧力抑制室の平均水温は100°C未満を維持
3	<ul style="list-style-type: none">・冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有・原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・圧力抑制室の平均水温は100°C未満を維持
4	<ul style="list-style-type: none">・冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有・原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし・圧力抑制室の平均水温は100°C未満を維持
その他	<ul style="list-style-type: none">・特記事項なし

次回のプラント状況等のお知らせは、4月3日午後4時を予定しております。

以上