

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。
 ※風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/5/14 0:00	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北西	1.1
2012/5/14 0:10	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	0.9
2012/5/14 0:20	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北東	0.9
2012/5/14 0:30	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北東	1.6
2012/5/14 0:40	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北東	0.8
2012/5/14 0:50	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北東	1.2
2012/5/14 1:00	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	1.1
2012/5/14 1:10	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	1.5
2012/5/14 1:20	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北西	1.6
2012/5/14 1:30	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北西	2.5
2012/5/14 1:40	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北西	3.4
2012/5/14 1:50	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北西	3.4
2012/5/14 2:00	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北西	4.1
2012/5/14 2:10	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北西	3.7
2012/5/14 2:20	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	4.3
2012/5/14 2:30	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	4.4
2012/5/14 2:40	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	4.3
2012/5/14 2:50	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北東	3.6
2012/5/14 3:00	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	2.6
2012/5/14 3:10	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	2.3
2012/5/14 3:20	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	1.9
2012/5/14 3:30	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	2.2
2012/5/14 3:40	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	2.2
2012/5/14 3:50	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	2.9
2012/5/14 4:00	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	3.2
2012/5/14 4:10	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	3.4
2012/5/14 4:20	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北西	2.6
2012/5/14 4:30	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北西	3.2
2012/5/14 4:40	3.9	7.2	8.7	8.4	8.6	5.0	9.3	7.0	北西	2.4
2012/5/14 4:50	3.9	7.2	8.7	8.4	8.6	5.0	9.3	7.0	北西	2.4
2012/5/14 5:00	3.9	7.2	8.7	8.4	8.6	5.0	9.3	7.0	北西	2.6
2012/5/14 5:10	3.9	7.2	8.7	8.4	8.6	5.0	9.3	7.0	北西	2.3
2012/5/14 5:20	3.9	7.2	8.7	8.4	8.6	5.0	9.3	7.0	北西	2.6
2012/5/14 5:30	3.9	7.2	8.7	8.4	8.6	5.0	9.3	7.0	北	2.2
2012/5/14 5:40	3.9	7.2	8.7	8.4	8.6	5.0	9.3	7.0	北	2.5
2012/5/14 5:50	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	2.7
2012/5/14 6:00	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	2.5
2012/5/14 6:10	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	2.3
2012/5/14 6:20	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	1.9
2012/5/14 6:30	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	2.3
2012/5/14 6:40	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北	1.8

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μ Sv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。

※風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/5/14 6:50	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北東	1.6
2012/5/14 7:00	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北東	1.8
2012/5/14 7:10	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北東	1.5
2012/5/14 7:20	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北東	0.9
2012/5/14 7:30	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北東	1.4
2012/5/14 7:40	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北東	1.9
2012/5/14 7:50	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北東	2.9
2012/5/14 8:00	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北北東	3.3
2012/5/14 8:10	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	東北東	3.2
2012/5/14 8:20	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北東	3.4
2012/5/14 8:30	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	東北東	3.0
2012/5/14 8:40	3.9	7.2	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	東北東	3.2
2012/5/14 8:50	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	東北東	2.9
2012/5/14 9:00	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	東北東	2.5
2012/5/14 9:10	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	東	2.6
2012/5/14 9:20	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	東	2.8
2012/5/14 9:30	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	東北東	3.7
2012/5/14 9:40	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	北東	3.5
2012/5/14 9:50	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北東	3.6
2012/5/14 10:00	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	東北東	3.7
2012/5/14 10:10	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	北東	2.7
2012/5/14 10:20	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.0	9.3	7.0	東北東	2.3
2012/5/14 10:30	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	東北東	2.3
2012/5/14 10:40	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	東北東	3.0
2012/5/14 10:50	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	東北東	2.8
2012/5/14 11:00	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	東南東	3.5
2012/5/14 11:10	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	東	2.9
2012/5/14 11:20	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	東	3.4
2012/5/14 11:30	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	東	3.3
2012/5/14 11:40	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	東	3.1
2012/5/14 11:50	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	東	4.2
2012/5/14 12:00	3.9	7.3	8.7	8.4	8.7	5.1	9.3	7.0	東南東	3.5

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
2012/5/14 0:00	247	23	8
2012/5/14 0:30	245	23	8
2012/5/14 1:00	248	23	8
2012/5/14 1:30	247	23	8
2012/5/14 2:00	247	23	8
2012/5/14 2:30	247	23	8
2012/5/14 3:00	244	23	8
2012/5/14 3:30	248	23	8
2012/5/14 4:00	251	23	8
2012/5/14 4:30	252	23	8
2012/5/14 5:00	250	23	8
2012/5/14 5:30	249	23	8
2012/5/14 6:00	249	23	9
2012/5/14 6:30	251	24	8
2012/5/14 7:00	250	24	9
2012/5/14 7:30	252	24	8
2012/5/14 8:00	250	24	9
2012/5/14 8:30	249	24	8
2012/5/14 9:00	248	24	8
2012/5/14 9:30	247	24	9
2012/5/14 10:00	246	24	8
2012/5/14 10:30	246	24	8
2012/5/14 11:00	244	24	8
2012/5/14 11:30	242	24	8
2012/5/14 12:00	242	24	8

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)

※モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。


※風向・風速については、10m高の気象観測計(免震棟西側)による測定値。風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/5/14 0:00	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.6
西門	2012/5/14 0:10	8.5	<0.01	晴れ	北西	0.9
西門	2012/5/14 0:20	8.5	<0.01	晴れ	西	0.7
西門	2012/5/14 0:30	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.1
西門	2012/5/14 0:40	8.5	<0.01	晴れ	北西	1.2
西門	2012/5/14 0:50	8.5	<0.01	晴れ	北西	1.6
西門	2012/5/14 1:00	8.5	<0.01	晴れ	北西	1.2
西門	2012/5/14 1:10	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.5
西門	2012/5/14 1:20	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.9
西門	2012/5/14 1:30	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.7
西門	2012/5/14 1:40	8.5	<0.01	晴れ	西	1.9
西門	2012/5/14 1:50	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.7
西門	2012/5/14 2:00	8.5	<0.01	晴れ	北西	2.4
西門	2012/5/14 2:10	8.5	<0.01	晴れ	北西	2.3
西門	2012/5/14 2:20	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.3
西門	2012/5/14 2:30	8.4	<0.01	晴れ	北西	1.5
西門	2012/5/14 2:40	8.5	<0.01	晴れ	西	1.4
西門	2012/5/14 2:50	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.4
西門	2012/5/14 3:00	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.5
西門	2012/5/14 3:10	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.0
西門	2012/5/14 3:20	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.0
西門	2012/5/14 3:30	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.2
西門	2012/5/14 3:40	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.2
西門	2012/5/14 3:50	8.5	<0.01	晴れ	西	1.0
西門	2012/5/14 4:00	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.9
西門	2012/5/14 4:10	8.5	<0.01	晴れ	北西	1.5
西門	2012/5/14 4:20	8.5	<0.01	晴れ	西北西	2.1
西門	2012/5/14 4:30	8.5	<0.01	晴れ	西北西	2.1
西門	2012/5/14 4:40	8.5	<0.01	晴れ	西北西	2.2
西門	2012/5/14 4:50	8.5	<0.01	晴れ	西	1.7
西門	2012/5/14 5:00	8.5	<0.01	晴れ	西北西	2.3
西門	2012/5/14 5:10	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.5
西門	2012/5/14 5:20	8.5	<0.01	晴れ	西北西	0.9
西門	2012/5/14 5:30	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.3
西門	2012/5/14 5:40	8.5	<0.01	晴れ	北西	1.4
西門	2012/5/14 5:50	8.4	<0.01	晴れ	西北西	1.7
西門	2012/5/14 6:00	8.5	<0.01	晴れ	西	1.1
西門	2012/5/14 6:10	8.5	<0.01	晴れ	西	1.0
西門	2012/5/14 6:20	8.5	<0.01	晴れ	西北西	1.1
西門	2012/5/14 6:30	8.4	<0.01	晴れ	北西	1.2
西門	2012/5/14 6:40	8.5	<0.01	晴れ	北北西	1.7
西門	2012/5/14 6:50	8.5	<0.01	晴れ	北北東	1.5
西門	2012/5/14 7:00	8.5	<0.01	晴れ	北北東	1.3
西門	2012/5/14 7:10	8.4	<0.01	晴れ	北東	1.5
西門	2012/5/14 7:20	8.5	<0.01	晴れ	北北東	1.3
西門	2012/5/14 7:30	8.5	<0.01	晴れ	東北東	1.6
西門	2012/5/14 7:40	8.5	<0.01	晴れ	北東	2.3

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/5/14 7:50	8.5	<0.01	晴れ	北東	3.2
西門	2012/5/14 8:00	8.5	<0.01	晴れ	北東	2.9
西門	2012/5/14 8:10	8.5	<0.01	晴れ	東北東	2.3
西門	2012/5/14 8:20	8.4	<0.01	晴れ	東北東	2.7
西門	2012/5/14 8:30	8.3	<0.01	晴れ	東	2.6
西門	2012/5/14 8:40	8.3	<0.01	晴れ	東北東	2.5
西門	2012/5/14 8:50	8.5	<0.01	晴れ	東南東	2.1
西門	2012/5/14 9:00	8.4	<0.01	晴れ	東	2.0
西門	2012/5/14 9:10	8.4	<0.01	晴れ	東南東	2.2
西門	2012/5/14 9:20	8.4	<0.01	晴れ	東	2.4
西門	2012/5/14 9:30	8.4	<0.01	晴れ	東	3.1
西門	2012/5/14 9:40	8.4	<0.01	晴れ	東	3.1
西門	2012/5/14 9:50	8.4	<0.01	曇り	東北東	2.9
西門	2012/5/14 10:00	8.5	<0.01	曇り	北東	2.6
西門	2012/5/14 10:10	8.5	<0.01	曇り	東北東	2.3
西門	2012/5/14 10:20	8.4	<0.01	晴れ	東北東	2.4
西門	2012/5/14 10:30	8.4	<0.01	晴れ	東	2.6
西門	2012/5/14 10:40	8.4	<0.01	晴れ	東北東	2.4
西門	2012/5/14 10:50	8.4	<0.01	晴れ	東北東	3.0
西門	2012/5/14 11:00	8.3	<0.01	晴れ	東北東	2.9
西門	2012/5/14 11:10	8.3	<0.01	晴れ	東	2.4
西門	2012/5/14 11:20	8.4	<0.01	晴れ	東	2.6
西門	2012/5/14 11:30	8.3	<0.01	晴れ	東	2.9
西門	2012/5/14 11:40	8.3	<0.01	晴れ	東	2.9
西門	2012/5/14 11:50	8.3	<0.01	晴れ	東	3.7
西門	2012/5/14 12:00	8.3	<0.01	晴れ	東	3.1

福島第一原子力発電所

2012/5/14
12:00現在



※参考値は、平常時における空間線量率の変動幅です。