

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。  
 ※風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/7/9 0:00	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	南南西	1.5
2012/7/9 0:10	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	南南西	1.6
2012/7/9 0:20	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	南南西	1.3
2012/7/9 0:30	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	南西	1.0
2012/7/9 0:40	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	南西	1.1
2012/7/9 0:50	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	南	0.7
2012/7/9 1:00	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	-	0.0
2012/7/9 1:10	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	-	0.2
2012/7/9 1:20	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	-	0.4
2012/7/9 1:30	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	南	0.7
2012/7/9 1:40	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	-	0.4
2012/7/9 1:50	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	南南西	1.0
2012/7/9 2:00	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	南南東	0.9
2012/7/9 2:10	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	南西	0.7
2012/7/9 2:20	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.6	6.4	南	2.0
2012/7/9 2:30	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.6	6.4	南	1.4
2012/7/9 2:40	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.5	6.4	南南西	2.2
2012/7/9 2:50	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.6	6.4	南	1.8
2012/7/9 3:00	3.6	6.5	7.7	7.3	7.1	4.5	8.5	6.4	南南西	2.6
2012/7/9 3:10	3.6	6.5	7.7	7.3	7.1	4.5	8.5	6.4	南南西	3.0
2012/7/9 3:20	3.6	6.5	7.7	7.4	7.1	4.5	8.6	6.4	南	2.7
2012/7/9 3:30	3.6	6.5	7.7	7.3	7.1	4.5	8.6	6.4	南	2.4
2012/7/9 3:40	3.6	6.5	7.7	7.3	7.1	4.5	8.5	6.4	南	2.5
2012/7/9 3:50	3.6	6.5	7.7	7.3	7.1	4.5	8.5	6.4	南	2.5
2012/7/9 4:00	3.6	6.5	7.7	7.3	7.1	4.5	8.6	6.4	南南西	2.9
2012/7/9 4:10	3.6	6.5	7.7	7.3	7.1	4.5	8.6	6.4	南	2.3
2012/7/9 4:20	3.6	6.5	7.7	7.3	7.1	4.5	8.6	6.4	南	3.2
2012/7/9 4:30	3.6	6.5	7.7	7.3	7.1	4.5	8.6	6.4	南南西	1.4
2012/7/9 4:40	3.6	6.5	7.7	7.3	7.1	4.5	8.6	6.4	南南西	1.5
2012/7/9 4:50	3.6	6.5	7.7	7.3	7.2	4.5	8.6	6.4	南南西	1.7
2012/7/9 5:00	3.6	6.5	7.7	7.3	7.1	4.5	8.6	6.4	南	1.6
2012/7/9 5:10	3.6	6.5	7.7	7.3	7.2	4.5	8.6	6.4	南南西	1.9
2012/7/9 5:20	3.6	6.5	7.7	7.3	7.1	4.5	8.6	6.4	南南西	1.5
2012/7/9 5:30	3.6	6.5	7.7	7.3	7.2	4.5	8.6	6.4	南南西	1.5
2012/7/9 5:40	3.6	6.5	7.7	7.3	7.2	4.5	8.6	6.4	南	1.4
2012/7/9 5:50	3.6	6.5	7.7	7.3	7.2	4.5	8.6	6.4	南	1.3
2012/7/9 6:00	3.6	6.5	7.7	7.3	7.2	4.5	8.6	6.4	南	2.2
2012/7/9 6:10	3.6	6.5	7.7	7.3	7.2	4.5	8.6	6.4	南	2.3
2012/7/9 6:20	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南	3.2
2012/7/9 6:30	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南南東	2.7
2012/7/9 6:40	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南	3.0

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。  
 ※風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/7/9 6:50	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南	2.0
2012/7/9 7:00	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南	2.1
2012/7/9 7:10	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南南西	1.8
2012/7/9 7:20	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	-	0.4
2012/7/9 7:30	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南	0.6
2012/7/9 7:40	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	-	0.2
2012/7/9 7:50	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南東	0.9
2012/7/9 8:00	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南東	1.0
2012/7/9 8:10	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南東	1.1
2012/7/9 8:20	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南東	2.0
2012/7/9 8:30	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	東南東	1.5
2012/7/9 8:40	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南東	3.4
2012/7/9 8:50	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南東	3.2
2012/7/9 9:00	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	東南東	2.3
2012/7/9 9:10	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南東	3.6
2012/7/9 9:20	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	東南東	2.5
2012/7/9 9:30	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南東	3.8
2012/7/9 9:40	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南南東	3.6
2012/7/9 9:50	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南東	3.8
2012/7/9 10:00	3.6	6.5	7.8	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南南東	3.5
2012/7/9 10:10	3.6	6.5	7.7	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南南東	3.3
2012/7/9 10:20	3.6	6.5	7.8	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南南東	3.9
2012/7/9 10:30	3.6	6.5	7.8	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南南東	3.8
2012/7/9 10:40	3.6	6.5	7.8	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南南東	3.1
2012/7/9 10:50	3.6	6.5	7.8	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南南東	2.2
2012/7/9 11:00	3.6	6.5	7.8	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南東	2.5
2012/7/9 11:10	3.6	6.5	7.8	7.4	7.2	4.5	8.6	6.5	南東	3.1
2012/7/9 11:20	3.6	6.5	7.8	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	東南東	2.1
2012/7/9 11:30	3.6	6.5	7.8	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	南東	3.4
2012/7/9 11:40	3.6	6.5	7.8	7.5	7.2	4.5	8.6	6.4	南東	3.3
2012/7/9 11:50	3.6	6.5	7.8	7.5	7.2	4.5	8.6	6.4	南東	3.1
2012/7/9 12:00	3.6	6.5	7.8	7.4	7.2	4.5	8.6	6.4	東南東	3.4

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側 線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	正門 線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	西門 線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )
2012/7/9 0:00	219	19	7
2012/7/9 0:30	220	20	7
2012/7/9 1:00	219	19	7
2012/7/9 1:30	220	20	7
2012/7/9 2:00	220	20	7
2012/7/9 2:30	219	19	7
2012/7/9 3:00	220	20	7
2012/7/9 3:30	221	19	7
2012/7/9 4:00	220	20	7
2012/7/9 4:30	220	20	7
2012/7/9 5:00	220	20	7
2012/7/9 5:30	221	20	7
2012/7/9 6:00	221	19	7
2012/7/9 6:30	222	19	7
2012/7/9 7:00	223	19	7
2012/7/9 7:30	221	19	7
2012/7/9 8:00	221	19	7
2012/7/9 8:30	221	20	7
2012/7/9 9:00	222	19	7
2012/7/9 9:30	221	20	7
2012/7/9 10:00	220	20	7
2012/7/9 10:30	222	20	7
2012/7/9 11:00	223	20	7
2012/7/9 11:30	220	20	7
2012/7/9 12:00	219	20	7

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)

※モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。


※風向・風速については、10m高の気象観測計(免震棟西側)による測定値。風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

場所	日時	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	中性子線量率 ( $\mu$ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/7/9 0:00	7.7	<0.01	曇り	南南西	1.3
西門	2012/7/9 0:10	7.7	<0.01	曇り	南南西	1.2
西門	2012/7/9 0:20	7.7	<0.01	曇り	南南西	0.8
西門	2012/7/9 0:30	7.7	<0.01	曇り	南	1.1
西門	2012/7/9 0:40	7.7	<0.01	曇り	南南東	0.5
西門	2012/7/9 0:50	7.7	<0.01	曇り	-	0.4
西門	2012/7/9 1:00	7.7	<0.01	曇り	-	0.3
西門	2012/7/9 1:10	7.7	<0.01	曇り	-	0.2
西門	2012/7/9 1:20	7.7	<0.01	曇り	-	0.4
西門	2012/7/9 1:30	7.7	<0.01	曇り	-	0.1
西門	2012/7/9 1:40	7.7	<0.01	曇り	南東	1.1
西門	2012/7/9 1:50	7.7	<0.01	曇り	南南東	0.9
西門	2012/7/9 2:00	7.7	<0.01	曇り	南	0.6
西門	2012/7/9 2:10	7.7	<0.01	曇り	南	0.9
西門	2012/7/9 2:20	7.7	<0.01	曇り	南	1.4
西門	2012/7/9 2:30	7.7	<0.01	曇り	南南西	1.0
西門	2012/7/9 2:40	7.7	<0.01	曇り	南南西	0.9
西門	2012/7/9 2:50	7.7	<0.01	曇り	南南西	1.6
西門	2012/7/9 3:00	7.7	<0.01	曇り	南南西	1.4
西門	2012/7/9 3:10	7.7	<0.01	曇り	南	1.7
西門	2012/7/9 3:20	7.7	<0.01	曇り	南	1.2
西門	2012/7/9 3:30	7.7	<0.01	曇り	南南西	1.5
西門	2012/7/9 3:40	7.7	<0.01	曇り	南南西	1.5
西門	2012/7/9 3:50	7.7	<0.01	曇り	南南西	1.8
西門	2012/7/9 4:00	7.7	<0.01	曇り	南南西	1.8
西門	2012/7/9 4:10	7.7	<0.01	曇り	南	1.3
西門	2012/7/9 4:20	7.7	<0.01	曇り	南南西	1.8
西門	2012/7/9 4:30	7.7	<0.01	曇り	南西	1.0
西門	2012/7/9 4:40	7.7	<0.01	曇り	南南西	1.1
西門	2012/7/9 4:50	7.7	<0.01	曇り	南西	0.9
西門	2012/7/9 5:00	7.7	<0.01	曇り	南南西	0.8
西門	2012/7/9 5:10	7.7	<0.01	曇り	南	0.9
西門	2012/7/9 5:20	7.7	<0.01	曇り	南	1.0
西門	2012/7/9 5:30	7.7	<0.01	曇り	南	0.9
西門	2012/7/9 5:40	7.7	<0.01	曇り	南東	1.2
西門	2012/7/9 5:50	7.7	<0.01	曇り	南	1.2
西門	2012/7/9 6:00	7.7	<0.01	曇り	南	1.6
西門	2012/7/9 6:10	7.7	<0.01	曇り	南	1.4
西門	2012/7/9 6:20	7.7	<0.01	曇り	南東	1.5
西門	2012/7/9 6:30	7.7	<0.01	曇り	南東	1.2
西門	2012/7/9 6:40	7.7	<0.01	曇り	南東	1.2
西門	2012/7/9 6:50	7.7	<0.01	曇り	南南東	1.1
西門	2012/7/9 7:00	7.7	<0.01	曇り	南	1.1
西門	2012/7/9 7:10	7.7	<0.01	曇り	南南東	0.8
西門	2012/7/9 7:20	7.7	<0.01	曇り	南東	0.6
西門	2012/7/9 7:30	7.8	<0.01	曇り	南東	0.7
西門	2012/7/9 7:40	7.7	<0.01	曇り	東	1.3

場所	日時	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	中性子線量率 ( $\mu$ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/7/9 7:50	7.7	<0.01	曇り	東南東	1.7
西門	2012/7/9 8:00	7.7	<0.01	曇り	東南東	1.9
西門	2012/7/9 8:10	7.7	<0.01	曇り	南東	1.8
西門	2012/7/9 8:20	7.7	<0.01	曇り	東南東	2.2
西門	2012/7/9 8:30	7.7	<0.01	曇り	東南東	2.3
西門	2012/7/9 8:40	7.7	<0.01	曇り	南東	2.6
西門	2012/7/9 8:50	7.7	<0.01	曇り	南東	2.3
西門	2012/7/9 9:00	7.7	<0.01	曇り	南東	2.1
西門	2012/7/9 9:10	7.6	<0.01	曇り	南東	2.4
西門	2012/7/9 9:20	7.6	<0.01	曇り	東南東	2.7
西門	2012/7/9 9:30	7.6	<0.01	曇り	南東	2.5
西門	2012/7/9 9:40	7.6	<0.01	曇り	南東	2.3
西門	2012/7/9 9:50	7.6	<0.01	曇り	南東	2.1
西門	2012/7/9 10:00	7.6	<0.01	曇り	南東	2.0
西門	2012/7/9 10:10	7.6	<0.01	曇り	南東	2.5
西門	2012/7/9 10:20	7.6	<0.01	曇り	南東	2.1
西門	2012/7/9 10:30	7.6	<0.01	曇り	南東	2.0
西門	2012/7/9 10:40	7.7	<0.01	曇り	南東	2.2
西門	2012/7/9 10:50	7.5	<0.01	曇り	東南東	2.4
西門	2012/7/9 11:00	7.5	<0.01	曇り	東南東	2.4
西門	2012/7/9 11:10	7.6	<0.01	晴れ	南東	2.9
西門	2012/7/9 11:20	7.5	<0.01	晴れ	南東	3.3
西門	2012/7/9 11:30	7.5	<0.01	晴れ	東南東	3.0
西門	2012/7/9 11:40	7.5	<0.01	晴れ	南東	2.7
西門	2012/7/9 11:50	7.6	<0.01	晴れ	東南東	3.9
西門	2012/7/9 12:00	7.5	<0.01	晴れ	南東	3.6

# 福島第一原子力発電所

2012/7/9  
12:00現在



※参考値は、平常時における空間線量率の変動幅です。