

福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋扉開放時モニタリング結果表

| 測定日時 | 気象データ (モニタリングカー) | | | 空間線量率(μ Sv/h)(敷地境界) | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----|-----|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|
| | 天候 | 風向 | 風速 | モニカー ※1 | MP-1 | MP-2 | MP-3 | MP-4 | MP-5 | MP-6 | MP-7 ※2 | MP-8 ※2 |
| 2011/6/19 12:00 | 曇り | S | 2.9 | 30.2 | 5 | 24 | 15 | 15 | 18 | 39 | 120 | 102 |
| 2011/6/19 13:00 | 曇り | S | 1.9 | 30.4 | 5 | 24 | 15 | 15 | 18 | 39 | 120 | 102 |
| 2011/6/19 14:00 | 曇り | SSE | 2.6 | 30.3 | 5 | 24 | 15 | 15 | 18 | 39 | 120 | 90 |
| 2011/6/19 15:00 | 晴れ | S | 2.2 | 30.2 | 5 | 24 | 15 | 15 | 18 | 39 | 120 | 90 |
| 2011/6/19 16:00 | 晴れ | SSE | 2.4 | 30.3 | 5 | 24 | 15 | 15 | 18 | 39 | 120 | 102 |
| 2011/6/19 17:00 | 晴れ | SSE | 1.9 | 30.1 | 5 | 24 | 15 | 15 | 18 | 39 | 120 | 102 |
| 2011/6/19 18:00 | 晴れ | S | 2.6 | 30.4 | 5 | 24 | 15 | 15 | 18 | 39 | 120 | 102 |
| 2011/6/19 19:00 | 晴れ | E | 0.6 | 14.2 | 5 | 24 | 15 | 15 | 18 | 39 | 120 | 102 |
| 2011/6/19 20:00 | 晴れ | SW | 0.4 | 14.3 | 5 | 24 | 15 | 15 | 18 | 39 | 120 | 102 |
| 2011/6/19 21:00 | 晴れ | SE | 0.3 | 14.3 | 5 | 24 | 15 | 15 | 18 | 39 | 120 | 102 |
| 2011/6/19 22:00 | 晴れ | SW | 0.3 | 14.2 | 5 | 24 | 15 | 15 | 18 | 39 | 120 | 102 |
| 2011/6/19 23:00 | 晴れ | SSW | 0.3 | 14.3 | 5 | 24 | 15 | 15 | 18 | 39 | 120 | 102 |
| 2011/6/20 0:00 | 晴れ | SW | 0.4 | 14.3 | 5 | 24 | 15 | 15 | 18 | 39 | 120 | 102 |
| 2011/6/20 1:00 | | | | | | | | | | | | |
| 2011/6/20 2:00 | | | | | | | | | | | | |
| 2011/6/20 3:00 | | | | | | | | | | | | |
| 2011/6/20 4:00 | | | | | | | | | | | | |
| 2011/6/20 5:00 | | | | | | | | | | | | |
| 2011/6/20 6:00 | | | | | | | | | | | | |

※1: 12時~18時までの測定位置は正門、それ以降は西門に移動

※2: 14時と15時のMP-7とMP-8のデータは、電源停止切替作業に伴い欠測となったことから、人による代替サーベイを実施