

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月7日	6月7日	6月7日	6月7日
採取時刻	8:10	7:55	8:15	8:00
Cs-134(約2年)	98	140	420	19
Cs-137(約30年)	690	990	2,800	130
全	870	2,600	3,700	210
H-3(約12年)	ND(120)	650	ND(120)	170

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

