

## 福島第二原子力発電所4号機 線量当量率の測定結果について

### 雰囲気線量当量

D / W内雰囲気線量当量率の測定値、フロア別の幾何平均値

(単位:mSv/h)

	前回定期検査時 (H22.10.9)	今回停止時 (H23.8.29)
OP40m	0.05	0.03
OP37m	0.02	0.02
OP32m	0.03	0.03
OP28m	0.17	0.11
OP22m	0.17	0.11
OP18m	0.11	0.09

### 原子炉格納容器

