

アラーム印字

2011/03/11 19:17	FD207	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 19:17	CD494	MSIV閉	トリップバイパス A1	ON		
2011/03/11 19:17	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1008 mm		正常復帰
*2011/03/11 19:17	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1129 >	1029 mm	
2011/03/11 19:17	FB011	M/DRFP	B FCV 全開	ON		
2011/03/11 19:17	CD496	MSIV閉	トリップバイパス B1	ON		
2011/03/11 19:17	CD024	B22	AO-F001N 開1	OFF		
2011/03/11 19:17	CD025	B22	AO-F001N 開2	OFF		
*2011/03/11 19:17	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	12.956 <	20.000 s	
2011/03/11 19:18	FD207	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 19:18	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	981 mm		正常復帰
2011/03/11 19:18	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 19:18	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
2011/03/11 19:18	FD211	N21	FCV-F025B全開	OFF		
2011/03/11 19:18	CD496	MSIV閉	トリップバイパス B1	OFF		
*2011/03/11 19:18	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	765 <	800 mm	
*2011/03/11 19:18	CA019	S/R弁	N 出口温度	166.8 >	150.0 °C	
2011/03/11 19:18	FB011	M/DRFP	B FCV 全開	OFF		
2011/03/11 19:18	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 19:18	CD494	MSIV閉	トリップバイパス A1	OFF		
2011/03/11 19:18	LA054	主復水器	C 第1水室 出口圧力	-142.9 kPa		正常復帰
2011/03/11 19:18	LA055	主復水器	C 第2水室 出口圧力	-147.6 kPa		正常復帰
2011/03/11 19:18	LA042	主復水器	A 第1水室 出口圧力	-146.5 kPa		正常復帰
2011/03/11 19:18	CD022	B22	AO-F001M 開1	ON		
2011/03/11 19:18	CD023	B22	AO-F001M 開2	ON		
2011/03/11 19:18	CD494	MSIV閉	トリップバイパス A1	ON		
2011/03/11 19:18	FD211	N21	FCV-F025B全開	ON		
2011/03/11 19:18	CD496	MSIV閉	トリップバイパス B1	ON		
2011/03/11 19:18	CD497	MSIV閉	トリップバイパス B2	ON		
2011/03/11 19:18	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 19:18	CD495	MSIV閉	トリップバイパス A2	ON		
2011/03/11 19:18	FD207	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 19:18	FB011	M/DRFP	B FCV 全開	ON		
2011/03/11 19:18	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	912 mm		正常復帰
*2011/03/11 19:18	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-143.964 <	20.000 s	
*2011/03/11 19:18	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	-249.343 <	20.000 s	
*2011/03/11 19:18	AC035	SRNM (H)	微分 ペリオド	-192.202 <	20.000 s	
*2011/03/11 19:18	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1062 >	1029 mm	
2011/03/11 19:18	CD022	B22	AO-F001M 開1	OFF		
2011/03/11 19:18	CD023	B22	AO-F001M 開2	OFF		
2011/03/11 19:19	FD207	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 19:19	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 19:19	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	882 mm		正常復帰
2011/03/11 19:19	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
*2011/03/11 19:19	CA018	S/R弁	M 出口温度	154.9 >	150.0 °C	
2011/03/11 19:19	FD211	N21	FCV-F025B全開	OFF		
2011/03/11 19:19	FB011	M/DRFP	B FCV 全開	OFF		
*2011/03/11 19:19	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	799 <	800 mm	
2011/03/11 19:19	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 19:19	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	-100.200 s		正常復帰
2011/03/11 19:19	AC035	SRNM (H)	微分 ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 19:19	CD495	MSIV閉	トリップバイパス A2	OFF		
2011/03/11 19:19	CD020	B22	AO-F001L 開1	ON		
2011/03/11 19:19	CD021	B22	AO-F001L 開2	ON		
*2011/03/11 19:19	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	-108.628 <	20.000 s	
2011/03/11 19:19	CD495	MSIV閉	トリップバイパス A2	ON		
2011/03/11 19:19	FD211	N21	FCV-F025B全開	ON		
2011/03/11 19:19	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 19:20	FD207	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 19:20	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	973 mm		正常復帰

アラーム印字

*2011/03/11 19:20	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1110 >	1029 mm	
2011/03/11 19:20	CD020	B22	AO-F001L 開1	OFF		
2011/03/11 19:20	CD021	B22	AO-F001L 開2	OFF		
2011/03/11 19:20	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON		
2011/03/11 19:20	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 19:20	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	898 mm		正常復帰
2011/03/11 19:20	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	-100.134 s		正常復帰
2011/03/11 19:20	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
*2011/03/11 19:20	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	788 <	800 mm	
2011/03/11 19:20	FD211	N21	FCV-F025B全閉	OFF		
2011/03/11 19:20	ZD950	PLADIS	監視警報	OFF		正常復帰
2011/03/11 19:20	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF		
2011/03/11 19:21	CD018	B22	AO-F001K 開1	ON		
2011/03/11 19:21	PD866	S/R弁	K開度 ADS	ON		
2011/03/11 19:21	CD019	B22	AO-F001K 開2	ON		
2011/03/11 19:21	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
2011/03/11 19:21	FD211	N21	FCV-F025B全閉	ON		
2011/03/11 19:21	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 19:21	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 19:21	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1002 mm		正常復帰
2011/03/11 19:21	CD018	B22	AO-F001K 開1	OFF		
2011/03/11 19:21	PD866	S/R弁	K開度 ADS	OFF		
2011/03/11 19:21	CD019	B22	AO-F001K 開2	OFF		
2011/03/11 19:21	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON		
*2011/03/11 19:21	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1129 >	1029 mm	
*2011/03/11 19:21	CA016	S/R弁	K 出口温度	152.1 >	150.0 °C	
2011/03/11 19:21	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	940 mm		正常復帰
2011/03/11 19:21	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 19:21	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 19:21	FD211	N21	FCV-F025B全閉	OFF		
*2011/03/11 19:21	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	758 <	800 mm	
2011/03/11 19:21	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF		
2011/03/11 19:21	CA014	S/R弁	H 出口温度	148.3 °C		正常復帰
2011/03/11 19:22	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.02 mm/100		正常復帰
2011/03/11 19:22	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 19:22	PD840	再循環ポンプ	B 振動大	ON		
2011/03/11 19:22	PD840	再循環ポンプ	B 振動大	OFF		
2011/03/11 19:22	PD840	再循環ポンプ	B 振動大	ON		
2011/03/11 19:22	PD840	再循環ポンプ	B 振動大	OFF		
2011/03/11 19:22	CD016	B22	AO-F001J 開1	ON		
2011/03/11 19:22	PD865	S/R弁	J開度 ADS	ON		
2011/03/11 19:22	CD017	B22	AO-F001J 開2	ON		
2011/03/11 19:22	FD211	N21	FCV-F025B全閉	ON		
2011/03/11 19:22	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
*2011/03/11 19:22	LA055	主復水器	C 第2水室 出口圧力 RL下限逸脱			
2011/03/11 19:22	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 19:22	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1000 mm		正常復帰
2011/03/11 19:22	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON		
*2011/03/11 19:22	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1100 >	1029 mm	
2011/03/11 19:22	CD016	B22	AO-F001J 開1	OFF		
2011/03/11 19:22	PD865	S/R弁	J開度 ADS	OFF		
2011/03/11 19:22	CD017	B22	AO-F001J 開2	OFF		
2011/03/11 19:23	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	973 mm		正常復帰
2011/03/11 19:23	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 19:23	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
*2011/03/11 19:23	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 19:23	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	-100.200 <	20.000 s	
*2011/03/11 19:23	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	778 <	800 mm	
2011/03/11 19:23	FD211	N21	FCV-F025B全閉	OFF		
2011/03/11 19:23	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF		

アラーム印字

*2011/03/11 19:23	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 19:23	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 19:23	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド		-100.200 s		正常復帰
2011/03/11 19:23	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 19:23	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 19:23	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 19:23	CA011	S/R弁 E		出口温度	148.2 °C		正常復帰
*2011/03/11 19:23	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 19:24	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 19:24	CD014	B22	AO-F001H	開1	ON		
2011/03/11 19:24	CD015	B22	AO-F001H	開2	ON		
*2011/03/11 19:24	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 19:24	FD211	N21	FCV-F025B	全閉	ON		
2011/03/11 19:24	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 19:24	FD206	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 19:24	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 19:24	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	986 mm		正常復帰
*2011/03/11 19:24	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1095 >	1029 mm	
2011/03/11 19:24	CD014	B22	AO-F001H	開1	OFF		
2011/03/11 19:24	CD015	B22	AO-F001H	開2	OFF		
2011/03/11 19:24	FB011	M/DRFP B	FCV	全閉	ON		
*2011/03/11 19:24	CA014	S/R弁 H		出口温度	156.4 >	150.0 °C	
*2011/03/11 19:24	AC020	SRNM (A)	フィルタードペリオド		-183.062 <	20.000 s	
2011/03/11 19:24	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	995 mm		正常復帰
2011/03/11 19:24	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 19:24	FD206	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
*2011/03/11 19:24	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 19:24	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	765 <	800 mm	
2011/03/11 19:24	FD211	N21	FCV-F025B	全閉	OFF		
2011/03/11 19:24	FB011	M/DRFP B	FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 19:24	CA012	S/R弁 F		出口温度	148.0 °C		正常復帰
2011/03/11 19:24	AC020	SRNM (A)	フィルタードペリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 19:24	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-100.000 s		正常復帰
*2011/03/11 19:24	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド		-100.067 <	20.000 s	
2011/03/11 19:25	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 19:25	CD012	B22	AO-F001G	開1	ON		
2011/03/11 19:25	CD013	B22	AO-F001G	開2	ON		
2011/03/11 19:25	FD211	N21	FCV-F025B	全閉	ON		
2011/03/11 19:25	FD206	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 19:25	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	825 mm		正常復帰
2011/03/11 19:25	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
*2011/03/11 19:25	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1041 >	1029 mm	
2011/03/11 19:25	CD012	B22	AO-F001G	開1	OFF		
2011/03/11 19:25	CD013	B22	AO-F001G	開2	OFF		
2011/03/11 19:25	BA129	R/B-大気		差圧 (西側)	-0.434 kPa		正常復帰
2011/03/11 19:25	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	975 mm		正常復帰
2011/03/11 19:25	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 19:25	CA013	S/R弁 G		出口温度	151.8 >	150.0 °C	
2011/03/11 19:25	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド		-242.613 s		正常復帰
*2011/03/11 19:26	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	776 <	800 mm	
2011/03/11 19:26	FD206	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
*2011/03/11 19:26	BA129	R/B-大気		差圧 (西側)	-0.442 <	-0.441 kPa	
2011/03/11 19:26	CD010	B22	AO-F001F	開1	ON		
2011/03/11 19:26	CD011	B22	AO-F001F	開2	ON		
2011/03/11 19:26	FD206	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 19:26	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
*2011/03/11 19:26	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1032 >	1029 mm	
2011/03/11 19:26	CD010	B22	AO-F001F	開1	OFF		
2011/03/11 19:26	CD011	B22	AO-F001F	開2	OFF		
2011/03/11 19:26	FB011	M/DRFP B	FCV	全閉	ON		

アラーム印字

*2011/03/11 19:26	CA012	S/R弁	F	出口温度	160.7 >	150.0 °C	
2011/03/11 19:26	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	978 mm		正常復帰
2011/03/11 19:27	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 19:27	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
*2011/03/11 19:27	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	785 <	800 mm	
*2011/03/11 19:27	AC035	SRNM	(H) 微分	ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 19:27	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 19:27	CA008	S/R弁	B	出口温度	148.1 °C		正常復帰
2011/03/11 19:27	AC035	SRNM	(H) 微分	ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 19:27	CD010	B22	AO-F001F	開1	ON		
2011/03/11 19:27	CD011	B22	AO-F001F	開2	ON		
2011/03/11 19:27	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 19:27	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	993 mm		正常復帰
2011/03/11 19:27	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
*2011/03/11 19:27	AC028	SRNM	(A) 微分	ペリオド	-209.762 <	20.000 s	
*2011/03/11 19:27	AC031	SRNM	(D) 微分	ペリオド	-249.343 <	20.000 s	
*2011/03/11 19:27	AC035	SRNM	(H) 微分	ペリオド	-249.177 <	20.000 s	
*2011/03/11 19:27	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1122 >	1029 mm	
2011/03/11 19:28	CD010	B22	AO-F001F	開1	OFF		
2011/03/11 19:28	CD011	B22	AO-F001F	開2	OFF		
2011/03/11 19:28	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 19:28	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1009 mm		正常復帰
2011/03/11 19:28	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 19:28	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 19:28	BA129	R/B-大気		差圧 (西側)	-0.436 kPa		正常復帰
*2011/03/11 19:28	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 19:28	AC028	SRNM	(A) 微分	ペリオド	-100.670 s		正常復帰
2011/03/11 19:28	AC031	SRNM	(D) 微分	ペリオド	-100.134 s		正常復帰
2011/03/11 19:28	AC035	SRNM	(H) 微分	ペリオド	-171.587 s		正常復帰
*2011/03/11 19:28	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	794 <	800 mm	
2011/03/11 19:28	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 19:29	CD008	B22	AO-F001E	開1	ON		
2011/03/11 19:29	PD864	S/R弁	E開度	ADS	ON		
2011/03/11 19:29	CD009	B22	AO-F001E	開2	ON		
2011/03/11 19:29	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
*2011/03/11 19:29	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1040 >	1029 mm	
2011/03/11 19:29	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
*2011/03/11 19:29	BA129	R/B-大気		差圧 (西側)	-0.447 <	-0.441 kPa	
2011/03/11 19:29	CD008	B22	AO-F001E	開1	OFF		
2011/03/11 19:29	PD864	S/R弁	E開度	ADS	OFF		
2011/03/11 19:29	CA010	S/R弁	D	出口温度	148.1 °C		正常復帰
2011/03/11 19:29	CD009	B22	AO-F001E	開2	OFF		
2011/03/11 19:29	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	989 mm		正常復帰
*2011/03/11 19:29	AC020	SRNM	(A) フィルタード	ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 19:29	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 19:29	CA011	S/R弁	E	出口温度	167.3 >	150.0 °C	
2011/03/11 19:29	CA009	S/R弁	C	出口温度	147.8 °C		正常復帰
2011/03/11 19:29	AC020	SRNM	(A) フィルタード	ペリオド	-100.000 s		正常復帰
*2011/03/11 19:29	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	799 <	800 mm	
2011/03/11 19:30	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 19:30	CD006	B22	AO-F001D	開1	ON		
2011/03/11 19:30	PD863	S/R弁	D開度	ADS	ON		
2011/03/11 19:30	CD007	B22	AO-F001D	開2	ON		
2011/03/11 19:30	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 19:30	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	938 mm		正常復帰
*2011/03/11 19:30	CA010	S/R弁	D	出口温度	152.6 >	150.0 °C	
*2011/03/11 19:30	AC028	SRNM	(A) 微分	ペリオド	-100.067 <	20.000 s	
*2011/03/11 19:30	AC031	SRNM	(D) 微分	ペリオド	-100.134 <	20.000 s	
*2011/03/11 19:30	AC035	SRNM	(H) 微分	ペリオド	-160.295 <	20.000 s	
*2011/03/11 19:30	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1122 >	1029 mm	

アラーム印字

2011/03/11 19:30	CD006	B22	AO-F001D 開1	OFF		
2011/03/11 19:30	PD863	S/R弁	D開度 ADS	OFF		
2011/03/11 19:30	CD007	B22	AO-F001D 開2	OFF		
2011/03/11 19:30	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド	126.302 s		正常復帰
2011/03/11 19:30	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	928 mm		正常復帰
2011/03/11 19:30	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 19:30	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.000 s		正常復帰
* 2011/03/11 19:31	LA040	主復水器	A 第1水室 入口圧力	RL下限逸脱		
* 2011/03/11 19:31	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	794 < 800 mm		
2011/03/11 19:31	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 19:31	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF		
2011/03/11 19:31	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	-100.067 s		正常復帰
2011/03/11 19:31	CD006	B22	AO-F001D 開1	ON		
2011/03/11 19:31	PD863	S/R弁	D開度 ADS	ON		
2011/03/11 19:31	CD007	B22	AO-F001D 開2	ON		
2011/03/11 19:31	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	812 mm		正常復帰
2011/03/11 19:31	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 19:31	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON		
* 2011/03/11 19:31	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-249.011 < 20.000 s		
* 2011/03/11 19:31	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1141 > 1029 mm		
* 2011/03/11 19:32	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド	-249.510 < 20.000 s		
2011/03/11 19:32	CD006	B22	AO-F001D 開1	OFF		
2011/03/11 19:32	PD863	S/R弁	D開度 ADS	OFF		
2011/03/11 19:32	CD007	B22	AO-F001D 開2	OFF		
2011/03/11 19:32	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	985 mm		正常復帰
* 2011/03/11 19:32	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	-100.067 < 20.000 s		
2011/03/11 19:32	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.04 mm/100		正常復帰
* 2011/03/11 19:32	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.01 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 19:32	BA129	R/B-大気	差圧 (西側)	-0.433 kPa		正常復帰
2011/03/11 19:32	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 19:32	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 19:32	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 19:32	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
* 2011/03/11 19:32	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.01 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 19:33	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	-100.134 s		正常復帰
2011/03/11 19:33	CD004	B22	AO-F001C 開1	ON		
2011/03/11 19:33	CD005	B22	AO-F001C 開2	ON		
2011/03/11 19:33	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 19:33	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
2011/03/11 19:33	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 19:33	LA040	主復水器	A 第1水室 入口圧力	-149.2 kPa		正常復帰
* 2011/03/11 19:33	LA042	主復水器	A 第1水室 出口圧力	RL下限逸脱		
* 2011/03/11 19:33	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1109 > 1029 mm		
* 2011/03/11 19:33	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.01 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 19:33	CD004	B22	AO-F001C 開1	OFF		
2011/03/11 19:33	CD005	B22	AO-F001C 開2	OFF		
* 2011/03/11 19:33	CA009	S/R弁	C 出口温度	156.2 > 150.0 °C		
* 2011/03/11 19:33	BA129	R/B-大気	差圧 (西側)	-0.443 < -0.441 kPa		
2011/03/11 19:33	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	946 mm		正常復帰
2011/03/11 19:33	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 19:33	CA024	S/R弁	T 出口温度	147.9 °C		正常復帰
* 2011/03/11 19:34	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	-100.067 < 20.000 s		
2011/03/11 19:34	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 19:34	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 19:34	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	-100.067 s		正常復帰
2011/03/11 19:34	CD002	B22	AO-F001B 開1	ON		
2011/03/11 19:34	PD862	S/R弁	B開度 ADS	ON		
2011/03/11 19:34	CD003	B22	AO-F001B 開2	ON		
* 2011/03/11 19:34	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1074 > 1029 mm		
* 2011/03/11 19:34	CA008	S/R弁	B 出口温度	150.5 > 150.0 °C		

アラーム印字

2011/03/11 19:34	CD002	B22	AO-F001B	開1	OFF		
2011/03/11 19:34	PD862	S/R弁	B開度	ADS	OFF		
2011/03/11 19:34	CD003	B22	AO-F001B	開2	OFF		
* 2011/03/11 19:34	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド	-137.302 <	20.000 s	
* 2011/03/11 19:34	AC028	SRNM	(A)	微分 ベリオド	18.677 <	20.000 s	
* 2011/03/11 19:35	LA052	主復水器	C	第1水室	入口圧力	RL下限逸脱	
2011/03/11 19:35	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	922 mm		正常復帰
* 2011/03/11 19:35	LA040	主復水器	A	第1水室	入口圧力	RL下限逸脱	
2011/03/11 19:35	LA042	主復水器	A	第1水室	出口圧力	-149.2 kPa	正常復帰
2011/03/11 19:35	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド	-178.836 s		正常復帰
2011/03/11 19:35	AC028	SRNM	(A)	微分 ベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 19:35	CA007	S/R弁	A		出口温度	148.2 °C	正常復帰
2011/03/11 19:36	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 19:36	CD000	B22	AO-F001A	開1	ON		
2011/03/11 19:36	CD001	B22	AO-F001A	開2	ON		
2011/03/11 19:36	CD286	B35	AO-F010	全閉	ON		
2011/03/11 19:36	CD285	B35	AO-F010	全開	OFF		
* 2011/03/11 19:36	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1052 >	1029 mm	
2011/03/11 19:36	CD000	B22	AO-F001A	開1	OFF		
* 2011/03/11 19:36	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド	-174.707 <	20.000 s	
2011/03/11 19:36	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.37 mm/100	正常復帰
2011/03/11 19:36	CD001	B22	AO-F001A	開2	OFF		
* 2011/03/11 19:36	AC031	SRNM	(D)	微分 ベリオド	-249.510 <	20.000 s	
* 2011/03/11 19:36	AC035	SRNM	(H)	微分 ベリオド	-249.343 <	20.000 s	
2011/03/11 19:36	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	893 mm		正常復帰
2011/03/11 19:36	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド	137.842 s		正常復帰
* 2011/03/11 19:36	AC028	SRNM	(A)	微分 ベリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 19:36	AC031	SRNM	(D)	微分 ベリオド	38.786 s		正常復帰
* 2011/03/11 19:37	CA007	S/R弁	A		出口温度	167.2 >	150.0 °C
2011/03/11 19:37	AC028	SRNM	(A)	微分 ベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 19:37	AC035	SRNM	(H)	微分 ベリオド	-238.439 s		正常復帰
2011/03/11 19:37	CD034	B22	AO-F001T	開1	ON		
2011/03/11 19:37	CD035	B22	AO-F001T	開2	ON		
2011/03/11 19:37	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
* 2011/03/11 19:37	LA170	TCW-P	吐出ヘッダ	圧力	RL下限逸脱		
* 2011/03/11 19:37	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1059 >	1029 mm	
* 2011/03/11 19:37	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100
2011/03/11 19:37	CD034	B22	AO-F001T	開1	OFF		
* 2011/03/11 19:37	LA042	主復水器	A	第1水室	出口圧力	RL下限逸脱	
2011/03/11 19:37	CD035	B22	AO-F001T	開2	OFF		
2011/03/11 19:37	BD730	RCIC-P	吐出流量	低	ON		
2011/03/11 19:37	BD644	E51	MO-F017	全閉	OFF		
2011/03/11 19:37	BD630	E51	AO-F006	全閉	ON		
2011/03/11 19:37	BD628	E51	AO-F005	全閉	ON		
2011/03/11 19:37	BD741	E51	MO-F017	TD	全開	ON	
2011/03/11 19:37	BD643	E51	MO-F017	全開	ON		
* 2011/03/11 19:37	CA024	S/R弁	T		出口温度	153.4 >	150.0 °C
2011/03/11 19:37	CA021	S/R弁	Q		出口温度	148.0 °C	正常復帰
2011/03/11 19:37	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1005 mm		正常復帰
* 2011/03/11 19:38	AC028	SRNM	(A)	微分 ベリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 19:38	CA019	S/R弁	N		出口温度	148.3 °C	正常復帰
2011/03/11 19:38	CA023	S/R弁	S		出口温度	147.8 °C	正常復帰
2011/03/11 19:38	AC028	SRNM	(A)	微分 ベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 19:39	CA018	S/R弁	M		出口温度	148.1 °C	正常復帰
2011/03/11 19:39	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 19:39	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰
* 2011/03/11 19:39	BD373	RHR-P	A	操作SW	引保持位置	ON	
* 2011/03/11 19:39	BD254	RHR	A		作動除外	ON	
* 2011/03/11 19:39	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100
* 2011/03/11 19:39	BD424	LPCS-P	操作SW	引保持位置	ON		

アラーム印字

2011/03/11 19:39	BD403	LPCS	作動除外	ON		
*2011/03/11 19:39	AC031	SRNM (D) 微分 ペリオド	-100.000 <	20.000 s		
2011/03/11 19:39	AC031	SRNM (D) 微分 ペリオド	26.407 s			正常復帰
2011/03/11 19:39	CD030	B22 AO-F001R 開1	ON			
2011/03/11 19:39	CD031	B22 AO-F001R 開2	ON			
2011/03/11 19:39	BD730	RCIC-P 吐出流量 低	OFF			
2011/03/11 19:39	BD741	E51 MO-F017 TD 全開	OFF			
2011/03/11 19:39	BD643	E51 MO-F017 全開	OFF			
*2011/03/11 19:39	RHR	(C) 不待機				
*2011/03/11 19:39	BD379	RHR-P C 操作SW 引保持位置	ON			
*2011/03/11 19:39	BD281	RHR B/C 作動除外	ON			
*2011/03/11 19:39	FCS	(B) 不待機				
2011/03/11 19:39	BD630	E51 AO-F006 全閉	OFF			
2011/03/11 19:39	BD628	E51 AO-F005 全閉	OFF			
2011/03/11 19:39	BD644	E51 MO-F017 全閉	ON			
*2011/03/11 19:40	CC044	原子炉 水位 (N/R) (PBV)	1130 >	1029 mm		
2011/03/11 19:40	ZC201	RFP-T A C側軸受 振動	0.07 mm/100			正常復帰
*2011/03/11 19:40	AC028	SRNM (A) 微分 ペリオド	-158.804 <	20.000 s		
2011/03/11 19:40	CD030	B22 AO-F001R 開1	OFF			
2011/03/11 19:40	CD031	B22 AO-F001R 開2	OFF			
2011/03/11 19:40	BD621	RCIC 復水ポンプ 運転中	ON			
*2011/03/11 19:40	ZC201	RFP-T A C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100		
*2011/03/11 19:40	BD478	HPCS-P 操作SW 引保持位置	ON			
2011/03/11 19:40	BD484	HPCS 作動除外	ON			
2011/03/11 19:40	BD730	RCIC-P 吐出流量 低	ON			
2011/03/11 19:40	BD644	E51 MO-F017 全閉	OFF			
2011/03/11 19:40	BD630	E51 AO-F006 全閉	ON			
2011/03/11 19:40	BD628	E51 AO-F005 全閉	ON			
2011/03/11 19:40	CC044	原子炉 水位 (N/R) (PBV)	984 mm			正常復帰
2011/03/11 19:40	BD741	E51 MO-F017 TD 全開	ON			
2011/03/11 19:40	BD643	E51 MO-F017 全開	ON			
2011/03/11 19:40	ZC201	RFP-T A C側軸受 振動	0.02 mm/100			正常復帰
2011/03/11 19:40	CA016	S/R弁 K 出口温度	148.4 °C			正常復帰
*2011/03/11 19:40	ZC201	RFP-T A C側軸受 振動	-0.01 <	0.00 mm/100		
2011/03/11 19:40	AC028	SRNM (A) 微分 ペリオド	-100.067 s			正常復帰
2011/03/11 19:41	CD028	B22 AO-F001Q 開1	ON			
2011/03/11 19:41	CD029	B22 AO-F001Q 開2	ON			
*2011/03/11 19:41	CC044	原子炉 水位 (N/R) (PBV)	1127 >	1029 mm		
2011/03/11 19:41	ZC201	RFP-T A C側軸受 振動	0.01 mm/100			正常復帰
2011/03/11 19:41	CD028	B22 AO-F001Q 開1	OFF			
2011/03/11 19:41	CD029	B22 AO-F001Q 開2	OFF			
2011/03/11 19:41	CC044	原子炉 水位 (N/R) (PBV)	998 mm			正常復帰
2011/03/11 19:41	CA020	S/R弁 P 出口温度	147.8 °C			正常復帰
*2011/03/11 19:41	CA021	S/R弁 Q 出口温度	161.4 >	150.0 °C		
2011/03/11 19:41	LA040	主復水器 A 第1水室 入口圧力	-149.6 kPa			正常復帰
2011/03/11 19:41	LA042	主復水器 A 第1水室 出口圧力	-147.8 kPa			正常復帰
*2011/03/11 19:41	ZC201	RFP-T A C側軸受 振動	-0.01 <	0.00 mm/100		
2011/03/11 19:42	BD621	RCIC 復水ポンプ 運転中	OFF			
2011/03/11 19:42	CD026	B22 AO-F001P 開1	ON			
2011/03/11 19:42	PD867	S/R弁 P開度 ADS	ON			
2011/03/11 19:42	CD027	B22 AO-F001P 開2	ON			
2011/03/11 19:42	BA126	R/B一大気 差圧 (北側)	-0.435 kPa			正常復帰
*2011/03/11 19:42	CC044	原子炉 水位 (N/R) (PBV)	1136 >	1029 mm		
2011/03/11 19:42	CD026	B22 AO-F001P 開1	OFF			
2011/03/11 19:42	PD867	S/R弁 P開度 ADS	OFF			
2011/03/11 19:42	CD027	B22 AO-F001P 開2	OFF			
2011/03/11 19:42	CC044	原子炉 水位 (N/R) (PBV)	987 mm			正常復帰
*2011/03/11 19:43	CA020	S/R弁 P 出口温度	160.5 >	150.0 °C		
2011/03/11 19:43	BD621	RCIC 復水ポンプ 運転中	ON			
*2011/03/11 19:43	LA040	主復水器 A 第1水室 入口圧力 RL下限逸脱				

アラーム印字

*2011/03/11 19:43	LA041	主復水器	A 第2水室	入口圧力	RL下限逸脱			
*2011/03/11 19:43	LA042	主復水器	A 第1水室	出口圧力	RL下限逸脱			
*2011/03/11 19:43	BA126	R/B-大気		差圧(北側)	-0.443 < -0.441 kPa			
2011/03/11 19:44	CA017	S/R弁	L	出口温度	147.6 °C			正常復帰
2011/03/11 19:44	CD024	B22	AO-F001N	開1	ON			
2011/03/11 19:44	CD025	B22	AO-F001N	開2	ON			
2011/03/11 19:44	CA013	S/R弁	G	出口温度	148.4 °C			正常復帰
2011/03/11 19:44	CA014	S/R弁	H	出口温度	148.4 °C			正常復帰
*2011/03/11 19:44	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド		-249.510 < 20.000 s			
*2011/03/11 19:44	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)		1102 > 1029 mm			
2011/03/11 19:44	CD024	B22	AO-F001N	開1	OFF			
2011/03/11 19:44	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド		58.392 s			正常復帰
2011/03/11 19:44	CD025	B22	AO-F001N	開2	OFF			
2011/03/11 19:44	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)		926 mm			正常復帰
*2011/03/11 19:45	CA019	S/R弁	N	出口温度	165.9 > 150.0 °C			
2011/03/11 19:45	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF			
*2011/03/11 19:45	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)		796 < 800 mm			
2011/03/11 19:45	CA015	S/R弁	J	出口温度	148.0 °C			正常復帰
2011/03/11 19:45	BA126	R/B-大気		差圧(北側)	-0.435 kPa			正常復帰
2011/03/11 19:45	BA129	R/B-大気		差圧(西側)	-0.435 kPa			正常復帰
2011/03/11 19:45	CD022	B22	AO-F001M	開1	ON			
2011/03/11 19:45	CD023	B22	AO-F001M	開2	ON			
2011/03/11 19:46	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)		953 mm			正常復帰
*2011/03/11 19:46	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		-100.134 < 20.000 s			
*2011/03/11 19:46	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)		1105 > 1029 mm			
2011/03/11 19:46	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON			
*2011/03/11 19:46	BD462	HPCS	D/W 圧力 B 高		ON			
2011/03/11 19:46	CD022	B22	AO-F001M	開1	OFF			
2011/03/11 19:46	CD023	B22	AO-F001M	開2	OFF			
2011/03/11 19:46	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)		988 mm			正常復帰
*2011/03/11 19:46	CA018	S/R弁	M	出口温度	160.1 > 150.0 °C			
2011/03/11 19:46	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		19.092 s			正常復帰
2011/03/11 19:46	FD207	N21	FCV-F074B全閉		OFF			
*2011/03/11 19:46	CD516	D/W	圧力 高 A1		ON			
*2011/03/11 19:46	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)		782 < 800 mm			
*2011/03/11 19:46	CD519	D/W	圧力 高 B2		ON			
2011/03/11 19:46	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100			正常復帰
2011/03/11 19:47	FB011	M/DRFP B	FCV	全閉	OFF			
*2011/03/11 19:47	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 < 0.00 mm/100			
2011/03/11 19:47	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.26 mm/100			正常復帰
*2011/03/11 19:47	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		17.090 < 20.000 s			
*2011/03/11 19:47	BA126	R/B-大気		差圧(北側)	-0.443 < -0.441 kPa			
*2011/03/11 19:47	CD517	D/W	圧力 高 A2		ON			
2011/03/11 19:47	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		41.463 s			正常復帰
*2011/03/11 19:47	CD211	RHR B/C	ADSB 圧力高 B		ON			
2011/03/11 19:47	BD284	PCV	B スプレイ	許可	ON			
*2011/03/11 19:47	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 < 0.00 mm/100			
*2011/03/11 19:47	CD518	D/W	圧力 高 B1		ON			
*2011/03/11 19:48	BD461	HPCS	D/W 圧力 A 高		ON			
2011/03/11 19:48	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF			
2011/03/11 19:48	CD018	B22	AO-F001K	開1	ON			
2011/03/11 19:48	PD866	S/R弁	K開度 ADS		ON			
2011/03/11 19:48	CD019	B22	AO-F001K	開2	ON			
*2011/03/11 19:48	CD212	LPCS/RHRA/ADSA	圧力高 C		ON			
*2011/03/11 19:48	CD216	ADS	A 炉水位低(L-1)C		ON			
2011/03/11 19:48	BD257	PCV	A スプレイ	許可	ON			
2011/03/11 19:48	FD207	N21	FCV-F074B全閉		ON			
2011/03/11 19:48	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)		848 mm			正常復帰
*2011/03/11 19:48	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)		1066 > 1029 mm			
2011/03/11 19:48	FB011	M/DRFP B	FCV	全閉	ON			

アラーム印字

*2011/03/11 19:48	CA016	S/R弁	K	出口温度	150.2 >	150.0 °C	
*2011/03/11 19:48	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.000 <	20.000 s		
*2011/03/11 19:48	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	-100.067 <	20.000 s		
2011/03/11 19:48	CD018	B22	AO-F001K 開1	OFF			
2011/03/11 19:48	PD866	S/R弁	K開度 ADS	OFF			
2011/03/11 19:48	CD019	B22	AO-F001K 開2	OFF			
2011/03/11 19:48	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	992 mm			正常復帰
2011/03/11 19:48	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF			
*2011/03/11 19:48	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	792 <	800 mm		
2011/03/11 19:49	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF			
2011/03/11 19:49	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.067 s			正常復帰
2011/03/11 19:49	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	-100.200 s			正常復帰
2011/03/11 19:49	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON			
2011/03/11 19:49	CA011	S/R弁	E	出口温度	148.4 °C		正常復帰
*2011/03/11 19:49	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.000 <	20.000 s		
2011/03/11 19:49	CD016	B22	AO-F001J 開1	ON			
2011/03/11 19:49	PD865	S/R弁	J開度 ADS	ON			
2011/03/11 19:49	CD017	B22	AO-F001J 開2	ON			
2011/03/11 19:49	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON			
2011/03/11 19:49	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	810 mm			正常復帰
*2011/03/11 19:49	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1031 >	1029 mm		
*2011/03/11 19:49	CD210	LPCS/RHRA/ADSA	圧力高 A	ON			
2011/03/11 19:49	PD847	LPCS	注入弁 開	ON			
2011/03/11 19:49	PD851	LPCI	A注入弁 開	ON			
2011/03/11 19:49	PD869	LOCA	D/G A起動	ON			
2011/03/11 19:49	BD257	PCV	A スプレイ 許可	OFF			
2011/03/11 19:49	LD276	P48	SO-F131A 全開	ON			
2011/03/11 19:49	LD277	P48	SO-F131A 全閉	OFF			
2011/03/11 19:49	BD385	E21	MO-F003 全閉	OFF			
2011/03/11 19:49	BD067	E12	MO-F006A 全閉	OFF			
*2011/03/11 19:49	BD385	E21	MO-F003 全閉	OFF			
*2011/03/11 19:49	BD067	E12	MO-F006A 全閉	OFF			
2011/03/11 19:49	DD096	T48	AO-F762 全開	ON			
2011/03/11 19:49	DD093	CAMS	A NoData (非測定状態)	OFF			
2011/03/11 19:49	DD089	CAMS	A サンプル切替 (D/W)	ON			
2011/03/11 19:49	DD097	T48	AO-F762 全閉	OFF			
2011/03/11 19:49	DD100	T48	AO-F774 全開	ON			
2011/03/11 19:49	DD101	T48	AO-F774 全閉	OFF			
2011/03/11 19:49	DD128	T48	AO-F784 全開	ON			
2011/03/11 19:49	DD129	T48	AO-F784 全閉	OFF			
2011/03/11 19:50	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON			
2011/03/11 19:50	CD016	B22	AO-F001J 開1	OFF			
2011/03/11 19:50	PD865	S/R弁	J開度 ADS	OFF			
2011/03/11 19:50	CD017	B22	AO-F001J 開2	OFF			
*2011/03/11 19:50	CA015	S/R弁	J	出口温度	157.6 >	150.0 °C	
*2011/03/11 19:50	BD066	E12	MO-F006A 全開	ON			
*2011/03/11 19:50	BD384	E21	MO-F003 全開	ON			
2011/03/11 19:50	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	10.834 s			正常復帰
2011/03/11 19:50	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	881 mm			正常復帰
2011/03/11 19:50	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF			
*2011/03/11 19:50	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	795 <	800 mm		
2011/03/11 19:50	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF			
*2011/03/11 19:50	BA129	R/B-大気	差圧 (西側)	-0.445 <	-0.441 kPa		
2011/03/11 19:50	CD014	B22	AO-F001H 開1	ON			
2011/03/11 19:50	CD015	B22	AO-F001H 開2	ON			
2011/03/11 19:51	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF			
2011/03/11 19:51	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON			
2011/03/11 19:51	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	921 mm			正常復帰
*2011/03/11 19:51	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	-100.067 <	20.000 s		
*2011/03/11 19:51	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1047 >	1029 mm		

アラーム印字

2011/03/11 19:51	CD014	B22	AO-F001H	開1	OFF		
2011/03/11 19:51	CD015	B22	AO-F001H	開2	OFF		
2011/03/11 19:51	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	952 mm		正常復帰
2011/03/11 19:51	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
2011/03/11 19:51	LD248	RHRC	補給水ポンプ A	運転中	ON		
2011/03/11 19:51	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 19:51	CA014	S/R弁	H	出口温度	162.3 > 150.0 °C		
2011/03/11 19:51	AC031	SRNM (D)	微分	ペリオド	17.102 s		正常復帰
*2011/03/11 19:51	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	761 < 800 mm		
*2011/03/11 19:51	BA128	R/B-大気		差圧(南側)	-0.442 < -0.441 kPa		
*2011/03/11 19:51	BA127	R/B-大気		差圧(東側)	-0.444 < -0.441 kPa		
2011/03/11 19:51	LA041	主復水器	A 第2水室	入口圧力	-150.4 kPa		正常復帰
2011/03/11 19:52	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 19:52	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
*2011/03/11 19:52	CD213	RHR B/C	ADSB	圧力高 D	ON		
2011/03/11 19:52	PD852	LPCI	B注入弁	開	ON		
2011/03/11 19:52	PD853	LPCI	C注入弁	開	ON		
2011/03/11 19:52	PD870	LOCA	D/G	B起動	ON		
2011/03/11 19:52	DD094	CAMS	B NoData	(非測定状態)	OFF		
2011/03/11 19:52	DD091	CAMS	B	サンプル切替 (D/W)	ON		
2011/03/11 19:52	BD284	PCV	B スプレイ	許可	OFF		
2011/03/11 19:52	BD154	E12	MO-F006C	全閉	OFF		
2011/03/11 19:52	DD104	T48	AO-F768	全開	ON		
2011/03/11 19:52	BD152	E12	MO-F006B	全閉	OFF		正常復帰
2011/03/11 19:52	DD105	T48	AO-F768	全開	OFF		
*2011/03/11 19:52	BD154	E12	MO-F006C	全閉	OFF		
2011/03/11 19:52	BD171	E12	MO-F013B	全開	OFF		正常復帰
2011/03/11 19:52	DD108	T48	AO-F777	全開	ON		
2011/03/11 19:52	DD109	T48	AO-F777	全閉	OFF		
2011/03/11 19:52	BD146	E12	MO-F004B	全閉	OFF		正常復帰
2011/03/11 19:52	DD133	T48	AO-F790	全閉	OFF		
2011/03/11 19:52	DD132	T48	AO-F790	全開	ON		
*2011/03/11 19:52	BD276	RHR	B/C	動作	ON		
2011/03/11 19:52	BD154	E12	MO-F006C	全閉	OFF		正常復帰
2011/03/11 19:52	BD184	E12	MO-F021B	全閉	ON		正常復帰
2011/03/11 19:52	BD151	E12	MO-F006B	全閉	ON		正常復帰
2011/03/11 19:52	BD153	E12	MO-F006C	全開	ON		
2011/03/11 19:52	BD274	RHR	B ループ 流量	高	OFF		
2011/03/11 19:52	BD172	E12	MO-F013B	全閉	ON		正常復帰
2011/03/11 19:52	PD852	LPCI	B注入弁	開	OFF		
*2011/03/11 19:52	BD151	E12	MO-F006B	全閉	OFF		
2011/03/11 19:52	BD204	E12	MO-F035B	全閉	OFF		
2011/03/11 19:52	BD203	E12	MO-F035B	全開	ON		
2011/03/11 19:52	BD208	E12	MO-F035B	TD	全開	ON	
2011/03/11 19:53	BD284	PCV	B スプレイ	許可	ON		
*2011/03/11 19:53	BD152	E12	MO-F006B	全閉	ON		
*2011/03/11 19:53	BD138	RHR-P	C	運転中	OFF		
*2011/03/11 19:53	LD360	RHR-P室	HVAC	C	運転中	OFF	
*2011/03/11 19:53	BD184	E12	MO-F021B	全閉	OFF		
2011/03/11 19:53	BD274	RHR	B ループ 流量	高	ON		
2011/03/11 19:53	BD203	E12	MO-F035B	全開	OFF		
2011/03/11 19:53	BD208	E12	MO-F035B	TD	全開	OFF	
2011/03/11 19:53	BD204	E12	MO-F035B	全閉	ON		
2011/03/11 19:53	CA012	S/R弁	F	出口温度	148.4 °C		正常復帰
*2011/03/11 19:53	BD172	E12	MO-F013B	全閉	OFF		
2011/03/11 19:53	LD248	RHRC	補給水ポンプ A	運転中	OFF		
2011/03/11 19:54	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 19:54	FD000	復水ろ過器	A	運転モード	OFF		
2011/03/11 19:54	FD002	復水ろ過器	C	運転モード	OFF		
2011/03/11 19:54	FD004	復水ろ過器	E	運転モード	OFF		

アラーム印字

2011/03/11 19:54	FD006	復水器過器	G	運転モード	採水	OFF		
2011/03/11 19:54	FD008	復水器過器	I	運転モード	採水	OFF		
2011/03/11 19:54	FD010	復水器過器	K	運転モード	採水	OFF		
2011/03/11 19:54	FD001	復水器過器	B	運転モード	採水	OFF		
2011/03/11 19:54	FD003	復水器過器	D	運転モード	採水	OFF		
2011/03/11 19:54	FD005	復水器過器	F	運転モード	採水	OFF		
2011/03/11 19:54	FD007	復水器過器	H	運転モード	採水	OFF		
2011/03/11 19:54	FA023	復水器過器	A		出口流量	0 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 19:54	FA025	復水器過器	C		出口流量	0 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 19:54	FA027	復水器過器	E		出口流量	0 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 19:54	FA029	復水器過器	G		出口流量	0 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 19:54	FA031	復水器過器	I		出口流量	0 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 19:54	FA033	復水器過器	K		出口流量	0 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 19:54	FA024	復水器過器	B		出口流量	0 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 19:54	FA026	復水器過器	D		出口流量	0 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 19:54	FA028	復水器過器	F		出口流量	0 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 19:54	FA030	復水器過器	H		出口流量	0 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 19:54	CA009	S/R弁	C		出口温度	148.4 °C		正常復帰
*2011/03/11 19:54	BD171	E12	MO-F013B	全開	ON			
2011/03/11 19:54	CA008	S/R弁	B		出口温度	147.5 °C		正常復帰
2011/03/11 19:54	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.09 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 19:54	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 19:54	CD010	B22	AO-F001F	開1	ON			
2011/03/11 19:54	CD011	B22	AO-F001F	開2	ON			
2011/03/11 19:55	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON			
2011/03/11 19:55	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	ON		
2011/03/11 19:55	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	867 mm			正常復帰
2011/03/11 19:55	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON			
*2011/03/11 19:55	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1049 > 1029 mm			
2011/03/11 19:55	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.05 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 19:55	CA012	S/R弁	F		出口温度	153.7 > 150.0 °C		
*2011/03/11 19:55	AC020	SRNM	(A)	フィルタードペリオド	-100.000 < 20.000 s			
*2011/03/11 19:55	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド	-100.000 < 20.000 s			
2011/03/11 19:55	CD010	B22	AO-F001F	開1	OFF			
2011/03/11 19:55	CD011	B22	AO-F001F	開2	OFF			
*2011/03/11 19:55	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 19:55	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 19:55	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	867 mm			正常復帰
*2011/03/11 19:55	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.01 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 19:55	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF			
*2011/03/11 19:55	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	779 < 800 mm			
2011/03/11 19:55	AC020	SRNM	(A)	フィルタードペリオド	17.159 s			正常復帰
2011/03/11 19:55	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド	7.875 s			正常復帰
2011/03/11 19:55	BD145	E12	MO-F004B	全開	ON			正常復帰
*2011/03/11 19:55	BD145	E12	MO-F004B	全開	OFF			
2011/03/11 19:56	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	OFF		
*2011/03/11 19:56	LA041	主復水器	A	第2水室	入口圧力 RL下限逸脱			
2011/03/11 19:56	CA010	S/R弁	D		出口温度	148.3 °C		正常復帰
*2011/03/11 19:56	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	-175.994 < 20.000 s			
2011/03/11 19:56	BD145	E12	MO-F004B	全開	ON			正常復帰
*2011/03/11 19:56	BD145	E12	MO-F004B	全開	OFF			
2011/03/11 19:56	CD008	B22	AO-F001E	開1	ON			
2011/03/11 19:56	PD864	S/R弁	E	開度 ADS	ON			
2011/03/11 19:56	CD009	B22	AO-F001E	開2	ON			
2011/03/11 19:56	BD730	RCIC-P	吐出流量	低	OFF			
2011/03/11 19:56	BD741	E51	MO-F017	TD 全開	OFF			
2011/03/11 19:56	BD643	E51	MO-F017	全開	OFF			
2011/03/11 19:56	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON			
2011/03/11 19:56	BD630	E51	AO-F006	全閉	OFF			
2011/03/11 19:56	BD628	E51	AO-F005	全閉	OFF			

アラーム印字

2011/03/11 19:56	BD644	E51	MO-F017	全閉	ON		
2011/03/11 19:56	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1004 mm		正常復帰
*2011/03/11 19:56	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1063 >	1029 mm	
2011/03/11 19:56	LD276	P48	SO-F131A	全開	OFF		
2011/03/11 19:56	LD277	P48	SO-F131A	全閉	ON		
2011/03/11 19:56	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 19:57	CD008	B22	AO-F001E	開1	OFF		
2011/03/11 19:57	PD864	S/R弁	E開度 ADS		OFF		
2011/03/11 19:57	CD009	B22	AO-F001E	開2	OFF		
2011/03/11 19:57	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
2011/03/11 19:57	BD730	RCIC-P	吐出流量	低	ON		
2011/03/11 19:57	BD644	E51	MO-F017	全閉	OFF		
2011/03/11 19:57	BD628	E51	AO-F005	全閉	ON		
2011/03/11 19:57	BD630	E51	AO-F006	全閉	ON		
2011/03/11 19:57	BD741	E51	MO-F017	TD 全開	ON		
2011/03/11 19:57	BD643	E51	MO-F017	全開	ON		
2011/03/11 19:57	CA007	S/R弁	A	出口温度	148.2 °C		正常復帰
*2011/03/11 19:57	CA011	S/R弁	E	出口温度	159.8 >	150.0 °C	
2011/03/11 19:57	CA024	S/R弁	T	出口温度	147.9 °C		正常復帰
2011/03/11 19:57	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド		10.513 s		正常復帰
2011/03/11 19:57	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	917 mm		正常復帰
2011/03/11 19:57	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 19:57	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	787 <	800 mm	
2011/03/11 19:57	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 19:57	CD006	B22	AO-F001D	開1	ON		
2011/03/11 19:57	PD863	S/R弁	D開度 ADS		ON		
2011/03/11 19:57	CD007	B22	AO-F001D	開2	ON		
2011/03/11 19:57	BD730	RCIC-P	吐出流量	低	OFF		
2011/03/11 19:57	BD741	E51	MO-F017	TD 全開	OFF		
2011/03/11 19:57	BD643	E51	MO-F017	全開	OFF		
2011/03/11 19:57	BD630	E51	AO-F006	全閉	OFF		
2011/03/11 19:57	BD628	E51	AO-F005	全閉	OFF		
2011/03/11 19:57	BD644	E51	MO-F017	全閉	ON		
2011/03/11 19:57	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 19:58	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 19:58	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1004 mm		正常復帰
2011/03/11 19:58	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
*2011/03/11 19:58	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1048 >	1029 mm	
*2011/03/11 19:58	CA010	S/R弁	D	出口温度	159.0 >	150.0 °C	
*2011/03/11 19:58	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド		-112.840 <	20.000 s	
2011/03/11 19:58	CD006	B22	AO-F001D	開1	OFF		
2011/03/11 19:58	PD863	S/R弁	D開度 ADS		OFF		
2011/03/11 19:58	CD007	B22	AO-F001D	開2	OFF		
2011/03/11 19:58	BD730	RCIC-P	吐出流量	低	ON		
2011/03/11 19:58	BD644	E51	MO-F017	全閉	OFF		
2011/03/11 19:58	BD630	E51	AO-F006	全閉	ON		
2011/03/11 19:58	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド		83.282 s		正常復帰
2011/03/11 19:58	BD628	E51	AO-F005	全閉	ON		
2011/03/11 19:58	BD741	E51	MO-F017	TD 全開	ON		
2011/03/11 19:58	BD643	E51	MO-F017	全開	ON		
2011/03/11 19:58	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	980 mm		正常復帰
2011/03/11 19:58	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 19:58	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	742 <	800 mm	
2011/03/11 19:58	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 19:58	BA126	R/B-大気	差圧 (北側)		-0.436 kPa		正常復帰
2011/03/11 19:59	FD206	N21	FCV-F074B	全開	ON		
*2011/03/11 19:59	BD464	HPCS	D/W 圧力 D 高		ON		
2011/03/11 19:59	PD702	HPCS	起動信号		起動		
2011/03/11 19:59	PD844	HPCS	注入弁 開		ON		
2011/03/11 19:59	PD871	LOCA	(HPCS)		ON		

アラーム印字

2011/03/11 19:59	BD497	HPCS	起動信号	ON	
2011/03/11 19:59	BD505	HPCS	D/W圧高/水位低論理成立	ON	
2011/03/11 19:59	CD006	B22	AO-F001D 開1	ON	
2011/03/11 19:59	PD863	S/R弁	D開度 ADS	ON	
2011/03/11 19:59	CD007	B22	AO-F001D 開2	ON	
2011/03/11 19:59	BD730	RCIC-P	吐出流量 低	OFF	
2011/03/11 19:59	BD741	E51	MO-F017 TD 全開	OFF	
2011/03/11 19:59	BD643	E51	MO-F017 全開	OFF	
2011/03/11 19:59	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF	
2011/03/11 19:59	BD630	E51	AO-F006 全閉	OFF	
2011/03/11 19:59	BD628	E51	AO-F005 全閉	OFF	
2011/03/11 19:59	BD644	E51	MO-F017 全閉	ON	
2011/03/11 19:59	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON	
*2011/03/11 19:59	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	-249.343 < 20.000 s	
2011/03/11 19:59	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	951 mm	正常復帰
*2011/03/11 19:59	BD146	E12	MO-F004B 全閉	ON	
2011/03/11 19:59	BD146	E12	MO-F004B 全閉	OFF	正常復帰
*2011/03/11 19:59	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1062 > 1029 mm	
2011/03/11 19:59	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.01 mm/100	正常復帰
*2011/03/11 19:59	BA126	R/B-大気	差圧 (北側)	-0.441 < -0.441 kPa	
2011/03/11 19:59	BA128	R/B-大気	差圧 (南側)	-0.436 kPa	正常復帰
2011/03/11 19:59	CD006	B22	AO-F001D 開1	OFF	
2011/03/11 19:59	PD863	S/R弁	D開度 ADS	OFF	
2011/03/11 19:59	BA127	R/B-大気	差圧 (東側)	-0.436 kPa	正常復帰
2011/03/11 19:59	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF	
2011/03/11 19:59	CD007	B22	AO-F001D 開2	OFF	
*2011/03/11 19:59	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.00 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 20:00	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	ON	
2011/03/11 20:00	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	914 mm	正常復帰
2011/03/11 20:00	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF	
2011/03/11 20:00	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	12.623 s	正常復帰
*2011/03/11 20:00	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	782 < 800 mm	
2011/03/11 20:00	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON	
2011/03/11 20:00	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	OFF	
2011/03/11 20:00	CA021	S/R弁	Q 出口温度	148.0 °C	正常復帰
2011/03/11 20:00	CD004	B22	AO-F001C 開1	ON	
2011/03/11 20:00	CD005	B22	AO-F001C 開2	ON	
2011/03/11 20:00	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF	
2011/03/11 20:00	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON	
2011/03/11 20:01	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON	
2011/03/11 20:01	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	937 mm	正常復帰
2011/03/11 20:01	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	ON	
*2011/03/11 20:01	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド	-100.000 < 20.000 s	
*2011/03/11 20:01	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.000 < 20.000 s	
*2011/03/11 20:01	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	-100.000 < 20.000 s	
*2011/03/11 20:01	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド	-249.510 < 20.000 s	
*2011/03/11 20:01	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1082 > 1029 mm	
2011/03/11 20:01	CD004	B22	AO-F001C 開1	OFF	
2011/03/11 20:01	CD005	B22	AO-F001C 開2	OFF	
2011/03/11 20:01	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド	95.747 s	正常復帰
2011/03/11 20:01	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	35.209 s	正常復帰
2011/03/11 20:01	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド	55.987 s	正常復帰
2011/03/11 20:01	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	897 mm	正常復帰
2011/03/11 20:01	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF	
*2011/03/11 20:01	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	773 < 800 mm	
2011/03/11 20:01	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	OFF	
2011/03/11 20:01	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON	
*2011/03/11 20:01	CA009	S/R弁	C 出口温度	163.9 > 150.0 °C	
2011/03/11 20:01	CA022	S/R弁	R 出口温度	148.4 °C	正常復帰
2011/03/11 20:01	FD211	N21	FCV-F025B全閉	OFF	

アラーム印字

2011/03/11 20:01	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.334 s		正常復帰
2011/03/11 20:01	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.26 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:01	BA126	R/B-大気	差圧 (北側)	-0.435 kPa		正常復帰
2011/03/11 20:01	BA129	R/B-大気	差圧 (西側)	-0.434 kPa		正常復帰
2011/03/11 20:02	PD840	再循環ポンプ B	振動大	ON		
2011/03/11 20:02	PD840	再循環ポンプ B	振動大	OFF		
2011/03/11 20:02	PD840	再循環ポンプ B	振動大	ON		
*2011/03/11 20:02	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.000 < 20.000 s		
2011/03/11 20:02	PD840	再循環ポンプ B	振動大	OFF		
2011/03/11 20:02	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.200 s		正常復帰
2011/03/11 20:02	CD000	B22	AO-F001A 開1	ON		
2011/03/11 20:02	CD001	B22	AO-F001A 開2	ON		
2011/03/11 20:02	FD211	N21	FCV-F025B全閉	ON		
2011/03/11 20:02	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:02	FD207	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:02	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	909 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:02	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.01 < 0.00 mm/100		
*2011/03/11 20:02	BD463	HPCS	D/W 圧力 C 高	ON		
2011/03/11 20:02	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
*2011/03/11 20:03	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1043 > 1029 mm		
2011/03/11 20:03	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:03	CD000	B22	AO-F001A 開1	OFF		
2011/03/11 20:03	CD001	B22	AO-F001A 開2	OFF		
*2011/03/11 20:03	CA007	S/R弁	A 出口温度	158.1 > 150.0 °C		
2011/03/11 20:03	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	971 mm		正常復帰
2011/03/11 20:03	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
*2011/03/11 20:03	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	744 < 800 mm		
2011/03/11 20:03	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:03	FD211	N21	FCV-F025B全閉	OFF		
2011/03/11 20:03	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	OFF		
2011/03/11 20:03	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 20:04	CD000	B22	AO-F001A 開1	ON		
2011/03/11 20:04	CD001	B22	AO-F001A 開2	ON		
2011/03/11 20:04	FD211	N21	FCV-F025B全閉	ON		
2011/03/11 20:04	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:04	FD207	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:04	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	966 mm		正常復帰
2011/03/11 20:04	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:04	CD000	B22	AO-F001A 開1	OFF		
2011/03/11 20:04	CD001	B22	AO-F001A 開2	OFF		
*2011/03/11 20:04	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1131 > 1029 mm		
2011/03/11 20:04	LD025	N62	PCV-F010A全閉	OFF		
*2011/03/11 20:04	AC020	SRNM (A)	フィルタードペリオド	-108.773 < 20.000 s		
*2011/03/11 20:04	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.000 < 20.000 s		
*2011/03/11 20:04	AC035	SRNM (H)	微分 ペリオド	-249.177 < 20.000 s		
2011/03/11 20:04	AC020	SRNM (A)	フィルタードペリオド	56.062 s		正常復帰
2011/03/11 20:04	AC035	SRNM (H)	微分 ペリオド	31.015 s		正常復帰
2011/03/11 20:04	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 20:04	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	852 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:04	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	750 < 800 mm		
2011/03/11 20:05	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:05	FD211	N21	FCV-F025B全閉	OFF		
2011/03/11 20:05	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	OFF		
2011/03/11 20:05	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-101.344 s		正常復帰
2011/03/11 20:05	CA020	S/R弁	P 出口温度	148.3 °C		正常復帰
2011/03/11 20:05	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
2011/03/11 20:05	CD034	B22	AO-F001T 開1	ON		
2011/03/11 20:05	CD035	B22	AO-F001T 開2	ON		
2011/03/11 20:05	FD211	N21	FCV-F025B全閉	ON		
2011/03/11 20:06	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		

アラーム印字

2011/03/11 20:06	FD207	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:06	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	852 mm		正常復帰
2011/03/11 20:06	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON		
*2011/03/11 20:06	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	1039 >	1029 mm	
2011/03/11 20:06	CD034	B22	AO-F001T 開1	OFF		
2011/03/11 20:06	CD035	B22	AO-F001T 開2	OFF		
2011/03/11 20:06	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	993 mm		正常復帰
2011/03/11 20:06	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 20:06	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF		
*2011/03/11 20:06	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	731 <	800 mm	
2011/03/11 20:06	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:06	CA019	S/R弁	N 出口温度	148.2 °C		正常復帰
*2011/03/11 20:06	CA024	S/R弁	T 出口温度	158.7 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:06	FD211	N21	FCV-F025B全閉	OFF		
2011/03/11 20:06	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
*2011/03/11 20:07	BD146	E12	MO-F004B 全閉	ON		
*2011/03/11 20:07	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 20:07	CD030	B22	AO-F001R 開1	ON		
2011/03/11 20:07	CD031	B22	AO-F001R 開2	ON		
2011/03/11 20:07	FD211	N21	FCV-F025B全閉	ON		
2011/03/11 20:07	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:07	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:07	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	817 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:07	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	1049 >	1029 mm	
2011/03/11 20:07	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:07	CD030	B22	AO-F001R 開1	OFF		
2011/03/11 20:07	CD031	B22	AO-F001R 開2	OFF		
*2011/03/11 20:07	CA022	S/R弁	R 出口温度	156.5 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:07	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	5.851 s		正常復帰
2011/03/11 20:07	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	919 mm		正常復帰
2011/03/11 20:07	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
*2011/03/11 20:07	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	777 <	800 mm	
2011/03/11 20:08	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:08	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF		
2011/03/11 20:08	FD211	N21	FCV-F025B全閉	OFF		
2011/03/11 20:08	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.07 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:08	CA018	S/R弁	M 出口温度	148.3 °C		正常復帰
2011/03/11 20:08	CD028	B22	AO-F001Q 開1	ON		
2011/03/11 20:08	CD029	B22	AO-F001Q 開2	ON		
2011/03/11 20:08	FD211	N21	FCV-F025B全閉	ON		
2011/03/11 20:08	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:08	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:08	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
2011/03/11 20:08	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	968 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:09	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	1032 >	1029 mm	
2011/03/11 20:09	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:09	CD028	B22	AO-F001Q 開1	OFF		
2011/03/11 20:09	CD029	B22	AO-F001Q 開2	OFF		
*2011/03/11 20:09	CA021	S/R弁	Q 出口温度	159.8 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:09	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	1005 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:09	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:09	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
*2011/03/11 20:09	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	748 <	800 mm	
2011/03/11 20:09	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:09	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF		
2011/03/11 20:09	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 20:10	CD026	B22	AO-F001P 開1	ON		
2011/03/11 20:10	PD867	S/R弁	P開度 ADS	ON		
2011/03/11 20:10	CD027	B22	AO-F001P 開2	ON		
2011/03/11 20:10	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		

アラーム印字

2011/03/11 20:10	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:10	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	964 mm		正常復帰
2011/03/11 20:10	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 20:10	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	1045 > 1029 mm		
*2011/03/11 20:10	AC035	SRNM (H)	微分 ペリオド	19.544 < 20.000 s		
2011/03/11 20:10	CD026	B22	AO-F001P 開1	OFF		
2011/03/11 20:10	PD867	S/R弁 P開度	ADS	OFF		
2011/03/11 20:10	CD027	B22	AO-F001P 開2	OFF		
*2011/03/11 20:10	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.01 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 20:10	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	970 mm		正常復帰
2011/03/11 20:10	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
*2011/03/11 20:10	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	750 < 800 mm		
2011/03/11 20:10	CA016	S/R弁 K	出口温度	148.4 °C		正常復帰
*2011/03/11 20:10	CA020	S/R弁 P	出口温度	162.4 > 150.0 °C		
2011/03/11 20:10	FD206	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:10	AC035	SRNM (H)	微分 ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:11	CD022	B22	AO-F001M 開1	ON		
2011/03/11 20:11	CD023	B22	AO-F001M 開2	ON		
2011/03/11 20:11	CA014	S/R弁 H	出口温度	148.3 °C		正常復帰
2011/03/11 20:11	FD206	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 20:11	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:11	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	832 mm		正常復帰
2011/03/11 20:11	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.02 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:11	CD022	B22	AO-F001M 開1	OFF		
*2011/03/11 20:11	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	1089 > 1029 mm		
*2011/03/11 20:11	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.01 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 20:11	CD023	B22	AO-F001M 開2	OFF		
2011/03/11 20:11	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:11	CA015	S/R弁 J	出口温度	148.4 °C		正常復帰
*2011/03/11 20:11	CA018	S/R弁 M	出口温度	159.2 > 150.0 °C		
2011/03/11 20:11	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	887 mm		正常復帰
2011/03/11 20:11	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
*2011/03/11 20:11	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	774 < 800 mm		
2011/03/11 20:11	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
2011/03/11 20:12	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	OFF		
*2011/03/11 20:12	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	19.440 < 20.000 s		
2011/03/11 20:12	CD020	B22	AO-F001L 開1	ON		
2011/03/11 20:12	CD021	B22	AO-F001L 開2	ON		
2011/03/11 20:12	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:12	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	879 mm		正常復帰
2011/03/11 20:12	CD020	B22	AO-F001L 開1	OFF		
2011/03/11 20:12	CD021	B22	AO-F001L 開2	OFF		
2011/03/11 20:12	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	ON		
*2011/03/11 20:12	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	1130 > 1029 mm		
2011/03/11 20:12	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	998 mm		正常復帰
2011/03/11 20:12	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.067 s		正常復帰
2011/03/11 20:12	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
*2011/03/11 20:12	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	757 < 800 mm		
2011/03/11 20:12	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 20:13	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:13	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	OFF		
*2011/03/11 20:13	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.01 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 20:13	BD463	HPCS	D/W 圧力 C 高	OFF		正常復帰
*2011/03/11 20:13	CA017	S/R弁 L	出口温度	152.1 > 150.0 °C		
2011/03/11 20:13	CD018	B22	AO-F001K 開1	ON		
2011/03/11 20:13	PD866	S/R弁 K開度	ADS	ON		
2011/03/11 20:13	CD019	B22	AO-F001K 開2	ON		
2011/03/11 20:13	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:13	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:13	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	912 mm		正常復帰

アラーム印字

*2011/03/11 20:13	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1038 >	1029 mm	
*2011/03/11 20:13	CA016	S/R弁	K	出口温度	155.7 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:13	CD018	B22	AO-F001K	開1	OFF		
2011/03/11 20:13	PD866	S/R弁	K開度	ADS	OFF		
2011/03/11 20:13	CD019	B22	AO-F001K	開2	OFF		
*2011/03/11 20:13	AC035	SRNM	(H) 微分	ペリオド	-249.510 <	20.000 s	
2011/03/11 20:14	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 20:14	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	869 mm		正常復帰
2011/03/11 20:14	LD024	N62	PCV-F010A	全開	ON		
2011/03/11 20:14	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:14	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	773 <	800 mm	
2011/03/11 20:14	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰
2011/03/11 20:14	FD206	N21	FCV-F074B	全開	ON		
*2011/03/11 20:14	AC020	SRNM	(A) フィルタード	ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 20:14	AC020	SRNM	(A) フィルタード	ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:14	AC035	SRNM	(H) 微分	ペリオド	-100.000 s		正常復帰
*2011/03/11 20:14	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100
2011/03/11 20:14	CD016	B22	AO-F001J	開1	ON		
2011/03/11 20:14	PD865	S/R弁	J開度	ADS	ON		
2011/03/11 20:14	CD017	B22	AO-F001J	開2	ON		
2011/03/11 20:14	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.02 mm/100	正常復帰
2011/03/11 20:14	FD206	N21	FCV-F074B	全開	OFF		
2011/03/11 20:14	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 20:14	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	971 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:14	AC028	SRNM	(A) 微分	ペリオド	6.185 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:14	AC035	SRNM	(H) 微分	ペリオド	-249.011 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:14	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1056 >	1029 mm	
*2011/03/11 20:14	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100
2011/03/11 20:14	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 20:14	CD016	B22	AO-F001J	開1	OFF		
2011/03/11 20:14	PD865	S/R弁	J開度	ADS	OFF		
2011/03/11 20:14	CD017	B22	AO-F001J	開2	OFF		
2011/03/11 20:15	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰
2011/03/11 20:15	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	948 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:15	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.02 <	0.00 mm/100
2011/03/11 20:15	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
2011/03/11 20:15	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:15	CA015	S/R弁	J	出口温度	163.4 >	150.0 °C	
*2011/03/11 20:15	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	746 <	800 mm	
2011/03/11 20:15	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰
2011/03/11 20:15	AC028	SRNM	(A) 微分	ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:15	AC035	SRNM	(H) 微分	ペリオド	-100.067 s		正常復帰
*2011/03/11 20:15	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100
2011/03/11 20:15	FD149	N21	MO-F012A	全開	ON		正常復帰
*2011/03/11 20:15	FD149	N21	MO-F012A	全開	OFF		
*2011/03/11 20:15	FD301	N21	MO-F012A	電源喪失	ON		
2011/03/11 20:15	FD149	N21	MO-F012A	全開	ON		正常復帰
2011/03/11 20:15	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 20:15	LD027	N62	PCV-F010B	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:15	BD463	HPCS	D/W 圧力	C 高	ON		
2011/03/11 20:15	CD012	B22	AO-F001G	開1	ON		
2011/03/11 20:15	CD013	B22	AO-F001G	開2	ON		
2011/03/11 20:15	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 20:15	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 20:15	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	936 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:16	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1040 >	1029 mm	
2011/03/11 20:16	CD012	B22	AO-F001G	開1	OFF		
2011/03/11 20:16	CD013	B22	AO-F001G	開2	OFF		
2011/03/11 20:16	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
2011/03/11 20:16	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	871 mm		正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 20:16	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
*2011/03/11 20:16	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	772 <	800 mm	
2011/03/11 20:16	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF		
*2011/03/11 20:16	CA013	S/R弁	G 出口温度	157.6 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:16	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	0.02 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 20:16	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:16	CD010	B22	AO-F001F 開1	ON		
2011/03/11 20:16	CD011	B22	AO-F001F 開2	ON		
2011/03/11 20:17	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:17	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:17	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	982 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:17	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1065 >	1029 mm	
2011/03/11 20:17	CD010	B22	AO-F001F 開1	OFF		
2011/03/11 20:17	CD011	B22	AO-F001F 開2	OFF		
2011/03/11 20:17	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	975 mm		正常復帰
2011/03/11 20:17	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
*2011/03/11 20:17	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	756 <	800 mm	
2011/03/11 20:17	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF		
*2011/03/11 20:17	AC020	SRNM (A)	フィルタードベリオド	-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:17	AC028	SRNM (A)	微分 ベリオド	-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:17	AC035	SRNM (H)	微分 ベリオド	-100.067 <	20.000 s	
2011/03/11 20:17	AC020	SRNM (A)	フィルタードベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:17	AC028	SRNM (A)	微分 ベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:17	AC035	SRNM (H)	微分 ベリオド	-100.067 s		正常復帰
2011/03/11 20:17	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	0.03 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:17	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
2011/03/11 20:18	CD008	B22	AO-F001E 開1	ON		
2011/03/11 20:18	PD864	S/R弁	E開度 ADS	ON		
2011/03/11 20:18	CD009	B22	AO-F001E 開2	ON		
2011/03/11 20:18	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:18	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	913 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:18	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1037 >	1029 mm	
2011/03/11 20:18	CD008	B22	AO-F001E 開1	OFF		
2011/03/11 20:18	PD864	S/R弁	E開度 ADS	OFF		
2011/03/11 20:18	CD009	B22	AO-F001E 開2	OFF		
*2011/03/11 20:18	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:18	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:18	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	892 mm		正常復帰
2011/03/11 20:18	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
*2011/03/11 20:18	LA053	主復水器	C 第2水室 入口圧力 RL下限逸脱			
*2011/03/11 20:18	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	784 <	800 mm	
2011/03/11 20:18	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 20:18	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	0.02 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:19	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF		
*2011/03/11 20:19	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:19	CD006	B22	AO-F001D 開1	ON		
2011/03/11 20:19	PD863	S/R弁	D開度 ADS	ON		
2011/03/11 20:19	CD007	B22	AO-F001D 開2	ON		
2011/03/11 20:19	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:19	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	852 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:19	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1033 >	1029 mm	
2011/03/11 20:19	FD175	N21	MO-F012C 全開	ON		正常復帰
2011/03/11 20:19	CD006	B22	AO-F001D 開1	OFF		
2011/03/11 20:19	PD863	S/R弁	D開度 ADS	OFF		
2011/03/11 20:19	CD007	B22	AO-F001D 開2	OFF		
2011/03/11 20:19	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON		
*2011/03/11 20:19	FD303	N21	MO-F012C 電源喪失	ON		
2011/03/11 20:19	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	880 mm		正常復帰
2011/03/11 20:19	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:19	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		

アラーム印字

*2011/03/11 20:19	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	785 <	800 mm	
*2011/03/11 20:19	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:20	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 20:20	CD004	B22	AO-F001C	開1	ON		
2011/03/11 20:20	CD005	B22	AO-F001C	開2	ON		
2011/03/11 20:20	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 20:20	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
2011/03/11 20:20	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	991 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:20	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1069 >	1029 mm	
*2011/03/11 20:20	AC020	SRNM	(A) フィルタードベリオド		-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 20:20	CD004	B22	AO-F001C	開1	OFF		
2011/03/11 20:20	CD005	B22	AO-F001C	開2	OFF		
2011/03/11 20:20	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 20:21	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	877 mm		正常復帰
2011/03/11 20:21	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:21	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	795 <	800 mm	
*2011/03/11 20:21	AC028	SRNM	(A) 微分 ベリオド		-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:21	AC034	SRNM	(G) 微分 ベリオド		-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 20:21	AC020	SRNM	(A) フィルタードベリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:21	AC028	SRNM	(A) 微分 ベリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:21	AC034	SRNM	(G) 微分 ベリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:21	LD026	N62	PCV-F010B	全開	ON		
2011/03/11 20:21	CD000	B22	AO-F001A	開1	ON		
2011/03/11 20:21	CD001	B22	AO-F001A	開2	ON		
2011/03/11 20:21	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 20:21	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 20:21	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1014 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:21	AC028	SRNM	(A) 微分 ベリオド		-145.607 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:21	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1096 >	1029 mm	
2011/03/11 20:21	CD000	B22	AO-F001A	開1	OFF		
2011/03/11 20:21	CD001	B22	AO-F001A	開2	OFF		
2011/03/11 20:21	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 20:22	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.04 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:22	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
2011/03/11 20:22	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	926 mm		正常復帰
2011/03/11 20:22	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 20:22	AC028	SRNM	(A) 微分 ベリオド		22.305 s		正常復帰
*2011/03/11 20:22	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	768 <	800 mm	
2011/03/11 20:22	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 20:22	CD034	B22	AO-F001T	開1	ON		
2011/03/11 20:22	CD035	B22	AO-F001T	開2	ON		
2011/03/11 20:22	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
*2011/03/11 20:22	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:22	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	951 mm		正常復帰
2011/03/11 20:23	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 20:23	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1068 >	1029 mm	
2011/03/11 20:23	CD034	B22	AO-F001T	開1	OFF		
2011/03/11 20:23	CD035	B22	AO-F001T	開2	OFF		
2011/03/11 20:23	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
*2011/03/11 20:23	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:23	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	915 mm		正常復帰
2011/03/11 20:23	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:23	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	779 <	800 mm	
2011/03/11 20:23	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 20:23	CD032	B22	AO-F001S	開1	ON		
2011/03/11 20:23	PD868	S/R弁	S開度 ADS		ON		
2011/03/11 20:23	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 20:23	CD033	B22	AO-F001S	開2	ON		
2011/03/11 20:24	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 20:24	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	890 mm		正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 20:24	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	ON		
*2011/03/11 20:24	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	1066 >	1029 mm	
2011/03/11 20:24	ZG201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.02 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 20:24	ZD896	オンデマンドプリンタ/ハードコピー故障				ON		
2011/03/11 20:24	CD032	B22		AO-F001S	開1	OFF		
2011/03/11 20:24	PD868	S/R弁	S開度	ADS		OFF		
2011/03/11 20:24	CD033	B22		AO-F001S	開2	OFF		
2011/03/11 20:24	FD221	M/DRFP	A	操作SW	引保持位置	ON		正常復帰
2011/03/11 20:24	FD326	M/DRFP		起動許可条件	成立	OFF		正常復帰
2011/03/11 20:24	FD241	M/DRFP	B	操作SW	引保持位置	ON		正常復帰
2011/03/11 20:24	CD407	M/DFCV-A		制御器運転モード自動		OFF		正常復帰
2011/03/11 20:24	FD233	M/DRFP	A	吸込圧力	低	ON		正常復帰
*2011/03/11 20:24	ZG201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:24	FD254	M/DRFP	B	吸込圧力	低	ON		正常復帰
*2011/03/11 20:24	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	7.667 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:24	FD221	M/DRFP	A	操作SW	引保持位置	ON		
*2011/03/11 20:24	FD326	M/DRFP		起動許可条件	成立	OFF		
*2011/03/11 20:24	FD241	M/DRFP	B	操作SW	引保持位置	ON		
*2011/03/11 20:24		M/D-RFP (A)		不待機				
*2011/03/11 20:24		M/D-RFP (B)		不待機				
*2011/03/11 20:24	AC035	SRNM	(H)	微分	ペリオド	18.441 <	20.000 s	
2011/03/11 20:24	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	897 mm		正常復帰
2011/03/11 20:24	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:24	CD407	M/DFCV-A		制御器運転モード自動		OFF		
*2011/03/11 20:24	FD233	M/DRFP	A	吸込圧力	低	ON		
*2011/03/11 20:24	FD254	M/DRFP	B	吸込圧力	低	ON		
2011/03/11 20:24	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:24	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	774 <	800 mm	
*2011/03/11 20:24	AC020	SRNM	(A)	フィルタードペリオド		-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:24	AC027	SRNM	(H)	フィルタードペリオド		-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:24	CA023	S/R弁	S	出口温度		156.1 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:24	AC020	SRNM	(A)	フィルタードペリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:24	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:24	AC027	SRNM	(H)	フィルタードペリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:24	AC035	SRNM	(H)	微分	ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:25	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 20:25	CD030	B22		AO-F001R	開1	ON		
2011/03/11 20:25	CD031	B22		AO-F001R	開2	ON		
2011/03/11 20:25	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 20:25	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	986 mm		正常復帰
2011/03/11 20:25	FD221	M/DRFP	A	操作SW	引保持位置	ON		正常復帰
2011/03/11 20:25	FD326	M/DRFP		起動許可条件	成立	OFF		正常復帰
2011/03/11 20:25	FD241	M/DRFP	B	操作SW	引保持位置	ON		正常復帰
2011/03/11 20:25	CD407	M/DFCV-A		制御器運転モード自動		OFF		正常復帰
2011/03/11 20:25	FD233	M/DRFP	A	吸込圧力	低	ON		正常復帰
*2011/03/11 20:25	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	1087 >	1029 mm	
2011/03/11 20:25	FD254	M/DRFP	B	吸込圧力	低	ON		正常復帰
2011/03/11 20:25	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	ON		
2011/03/11 20:25	CD030	B22		AO-F001R	開1	OFF		
2011/03/11 20:25	CD031	B22		AO-F001R	開2	OFF		
2011/03/11 20:25	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	1013 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:26	FD221	M/DRFP	A	操作SW	引保持位置	ON		
*2011/03/11 20:26	FD326	M/DRFP		起動許可条件	成立	OFF		
2011/03/11 20:26	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:26	FD241	M/DRFP	B	操作SW	引保持位置	ON		
*2011/03/11 20:26		M/D-RFP (A)		不待機				
*2011/03/11 20:26		M/D-RFP (B)		不待機				
*2011/03/11 20:26	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	793 <	800 mm	
*2011/03/11 20:26	CD407	M/DFCV-A		制御器運転モード自動		OFF		
*2011/03/11 20:26	FD233	M/DRFP	A	吸込圧力	低	ON		

アラーム印字

*2011/03/11 20:26	FD254	M/DRFP	B	吸込圧力	低	ON	
*2011/03/11 20:26	BA126	R/B-大気		差圧(北側)	-0.444 <	-0.441 kPa	
*2011/03/11 20:26	BA129	R/B-大気		差圧(西側)	-0.441 <	-0.441 kPa	
2011/03/11 20:26	FD207	N21		FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:26	CD028	B22		AO-F001Q 開1	ON		
2011/03/11 20:26	CD029	B22		AO-F001Q 開2	ON		
2011/03/11 20:26	CC044	原子炉		水位(N/R) (PBV)	834 mm		正常復帰
2011/03/11 20:26	FD221	M/DRFP	A	操作SW 引保持位置	ON		正常復帰
2011/03/11 20:26	FD326	M/DRFP		起動許可条件 成立	OFF		正常復帰
2011/03/11 20:26	FD241	M/DRFP	B	操作SW 引保持位置	ON		正常復帰
2011/03/11 20:26	CD407	M/DFCV-A		制御器運転モード自動	OFF		正常復帰
2011/03/11 20:26	FD233	M/DRFP	A	吸込圧力 低	ON		正常復帰
*2011/03/11 20:26	CC044	原子炉		水位(N/R) (PBV)	1055 >	1029 mm	
2011/03/11 20:26	FD254	M/DRFP	B	吸込圧力 低	ON		正常復帰
2011/03/11 20:26	BD621	RCIC		復水ポンプ 運転中	OFF		
2011/03/11 20:27	CD028	B22		AO-F001Q 開1	OFF		
2011/03/11 20:27	CD029	B22		AO-F001Q 開2	OFF		
2011/03/11 20:27	CC044	原子炉		水位(N/R) (PBV)	935 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:27	BA128	R/B-大気		差圧(南側)	-0.443 <	-0.441 kPa	
*2011/03/11 20:27	BA127	R/B-大気		差圧(東側)	-0.442 <	-0.441 kPa	
2011/03/11 20:27	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	0.02 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 20:27	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
*2011/03/11 20:27	FD221	M/DRFP	A	操作SW 引保持位置	ON		
*2011/03/11 20:27	FD326	M/DRFP		起動許可条件 成立	OFF		
*2011/03/11 20:27	FD241	M/DRFP	B	操作SW 引保持位置	ON		
*2011/03/11 20:27	M/D-RFP (A)			不待機			
*2011/03/11 20:27	M/D-RFP (B)			不待機			
*2011/03/11 20:27	CD407	M/DFCV-A		制御器運転モード自動	OFF		
*2011/03/11 20:27	FD233	M/DRFP	A	吸込圧力 低	ON		
*2011/03/11 20:27	FD254	M/DRFP	B	吸込圧力 低	ON		
2011/03/11 20:27	CA017	S/R弁	L	出口温度	148.4 °C		正常復帰
2011/03/11 20:28	BD621	RCIC		復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 20:28	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	0.03 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:28	CD026	B22		AO-F001P 開1	ON		
2011/03/11 20:28	PD867	S/R弁	P開度	ADS	ON		
2011/03/11 20:28	CD027	B22		AO-F001P 開2	ON		
*2011/03/11 20:28	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:28	FD221	M/DRFP	A	操作SW 引保持位置	ON		正常復帰
2011/03/11 20:28	FD326	M/DRFP		起動許可条件 成立	OFF		正常復帰
2011/03/11 20:28	FD241	M/DRFP	B	操作SW 引保持位置	ON		正常復帰
2011/03/11 20:28	CD407	M/DFCV-A		制御器運転モード自動	OFF		正常復帰
2011/03/11 20:28	FD233	M/DRFP	A	吸込圧力 低	ON		正常復帰
*2011/03/11 20:28	CC044	原子炉		水位(N/R) (PBV)	1071 >	1029 mm	
2011/03/11 20:28	FD254	M/DRFP	B	吸込圧力 低	ON		正常復帰
*2011/03/11 20:28	AC028	SRNM (A)		微分 ペリオド	-129.039 <	20.000 s	
2011/03/11 20:28	LD321	計装用		空気圧縮機 B 運転中	OFF		
*2011/03/11 20:28	AC034	SRNM (G)		微分 ペリオド	-249.343 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:28	AC035	SRNM (H)		微分 ペリオド	-240.036 <	20.000 s	
2011/03/11 20:28	CD026	B22		AO-F001P 開1	OFF		
2011/03/11 20:28	PD867	S/R弁	P開度	ADS	OFF		
2011/03/11 20:28	CD027	B22		AO-F001P 開2	OFF		
2011/03/11 20:28	CC044	原子炉		水位(N/R) (PBV)	937 mm		正常復帰
2011/03/11 20:28	AC028	SRNM (A)		微分 ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:28	AC034	SRNM (G)		微分 ペリオド	-154.931 s		正常復帰
2011/03/11 20:28	AC035	SRNM (H)		微分 ペリオド	-100.000 s		正常復帰
*2011/03/11 20:29	FD221	M/DRFP	A	操作SW 引保持位置	ON		
*2011/03/11 20:29	FD326	M/DRFP		起動許可条件 成立	OFF		
*2011/03/11 20:29	FD241	M/DRFP	B	操作SW 引保持位置	ON		
*2011/03/11 20:29	M/D-RFP (A)			不待機			
*2011/03/11 20:29	M/D-RFP (B)			不待機			

アラーム印字

* 2011/03/11 20:29	CD407	M/DFCV-A	制御器運転モード自動	OFF		
* 2011/03/11 20:29	FD233	M/DRFP	A 吸込圧力 低	ON		
* 2011/03/11 20:29	FD254	M/DRFP	B 吸込圧力 低	ON		
2011/03/11 20:29	CD024	B22	AO-F001N 開1	ON		
2011/03/11 20:29	CD025	B22	AO-F001N 開2	ON		
2011/03/11 20:29	FD221	M/DRFP	A 操作SW 引保持位置	ON	正常復帰	
2011/03/11 20:29	FD326	M/DRFP	起動許可条件 成立	OFF	正常復帰	
2011/03/11 20:29	FD241	M/DRFP	B 操作SW 引保持位置	ON	正常復帰	
2011/03/11 20:29	CD407	M/DFCV-A	制御器運転モード自動	OFF	正常復帰	
2011/03/11 20:29	FD233	M/DRFP	A 吸込圧力 低	ON	正常復帰	
* 2011/03/11 20:29	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1112 >	1029 mm	
2011/03/11 20:29	FD254	M/DRFP	B 吸込圧力 低	ON	正常復帰	
2011/03/11 20:29	CD024	B22	AO-F001N 開1	OFF		
2011/03/11 20:29	CD025	B22	AO-F001N 開2	OFF		
2011/03/11 20:29	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1007 mm		正常復帰
2011/03/11 20:29	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
* 2011/03/11 20:30	CA019	S/R弁	N 出口温度	162.7 >	150.0 °C	
* 2011/03/11 20:30	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 20:30	BA128	R/B-大気	差圧 (南側)	-0.436 kPa		正常復帰
2011/03/11 20:30	BA127	R/B-大気	差圧 (東側)	-0.436 kPa		正常復帰
* 2011/03/11 20:30	FD221	M/DRFP	A 操作SW 引保持位置	ON		
* 2011/03/11 20:30	FD326	M/DRFP	起動許可条件 成立	OFF		
* 2011/03/11 20:30	FD241	M/DRFP	B 操作SW 引保持位置	ON		
* 2011/03/11 20:30		M/D-RFP (A)	不待機			
* 2011/03/11 20:30		M/D-RFP (B)	不待機			
2011/03/11 20:30	CD020	B22	AO-F001L 開1	ON		
2011/03/11 20:30	CD021	B22	AO-F001L 開2	ON		
2011/03/11 20:30	FD221	M/DRFP	A 操作SW 引保持位置	ON	正常復帰	
2011/03/11 20:30	FD326	M/DRFP	起動許可条件 成立	OFF	正常復帰	
2011/03/11 20:30	FD241	M/DRFP	B 操作SW 引保持位置	ON	正常復帰	
2011/03/11 20:30	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:30	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	20.234 s		正常復帰
* 2011/03/11 20:30	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1131 >	1029 mm	
* 2011/03/11 20:30	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:30	CD020	B22	AO-F001L 開1	OFF		
2011/03/11 20:30	CD021	B22	AO-F001L 開2	OFF		
* 2011/03/11 20:30	CA017	S/R弁	L 出口温度	152.5 >	150.0 °C	
* 2011/03/11 20:30	AC020	SRNM (A)	フィルタードペリオド	-249.177 <	20.000 s	
2011/03/11 20:31	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 20:31	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	907 mm		正常復帰
* 2011/03/11 20:31	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
* 2011/03/11 20:31	AC035	SRNM (H)	微分 ペリオド	-100.067 <	20.000 s	
2011/03/11 20:31	CA018	S/R弁	M 出口温度	148.1 °C		正常復帰
2011/03/11 20:31	AC020	SRNM (A)	フィルタードペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:31	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:31	AC035	SRNM (H)	微分 ペリオド	-100.067 s		正常復帰
2011/03/11 20:31	CD018	B22	AO-F001K 開1	ON		
2011/03/11 20:31	PD866	S/R弁	K開度 ADS	ON		
2011/03/11 20:31	CD019	B22	AO-F001K 開2	ON		
* 2011/03/11 20:31	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1115 >	1029 mm	
* 2011/03/11 20:31	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-162.449 <	20.000 s	
* 2011/03/11 20:31	AC020	SRNM (A)	フィルタードペリオド	-100.000 <	20.000 s	
* 2011/03/11 20:31	AC035	SRNM (H)	微分 ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 20:31	CD018	B22	AO-F001K 開1	OFF		
2011/03/11 20:31	PD866	S/R弁	K開度 ADS	OFF		
2011/03/11 20:31	CD019	B22	AO-F001K 開2	OFF		
2011/03/11 20:32	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	951 mm		正常復帰
2011/03/11 20:32	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.04 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:32	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
* 2011/03/11 20:32	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	795 <	800 mm	

アラーム印字

2011/03/11 20:32	AC020	SRNM (A)	フィルタードベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:32	AC028	SRNM (A)	微分 ベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:32	AC035	SRNM (H)	微分 ベリオド	-100.134 s		正常復帰
2011/03/11 20:32	BA129	R/B-大気	差圧 (西側)	-0.434 kPa		正常復帰
2011/03/11 20:32	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	OFF		
* 2011/03/11 20:32	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:32	CD016	B22	AO-F001J 開1	ON		
2011/03/11 20:32	PD865	S/R弁 J開度	ADS	ON		
2011/03/11 20:32	CD017	B22	AO-F001J 開2	ON		
2011/03/11 20:32	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:32	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	813 mm		正常復帰
2011/03/11 20:32	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.05 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:32	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
* 2011/03/11 20:33	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1039 >	1029 mm	
* 2011/03/11 20:33	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:33	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:33	CD016	B22	AO-F001J 開1	OFF		
2011/03/11 20:33	PD865	S/R弁 J開度	ADS	OFF		
2011/03/11 20:33	CD017	B22	AO-F001J 開2	OFF		
2011/03/11 20:33	BD730	RCIC-P	吐出流量 低	ON		
2011/03/11 20:33	BD644	E51	MO-F017 全閉	OFF		
2011/03/11 20:33	BD630	E51	AO-F006 全閉	ON		
2011/03/11 20:33	BD741	E51 MO-F017	TD 全開	ON		
2011/03/11 20:33	BD643	E51	MO-F017 全開	ON		
2011/03/11 20:33	CA013	S/R弁 G	出口温度	148.4 °C		正常復帰
2011/03/11 20:33	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 20:33	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	865 mm		正常復帰
* 2011/03/11 20:33	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	786 <	800 mm	
2011/03/11 20:33	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	OFF		
2011/03/11 20:34	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 20:34	CD012	B22	AO-F001G 開1	ON		
2011/03/11 20:34	CD013	B22	AO-F001G 開2	ON		
2011/03/11 20:34	BD730	RCIC-P	吐出流量 低	OFF		
2011/03/11 20:34	BD741	E51 MO-F017	TD 全開	OFF		
2011/03/11 20:34	BD643	E51	MO-F017 全開	OFF		
2011/03/11 20:34	BD630	E51	AO-F006 全開	OFF		
2011/03/11 20:34	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:34	BD644	E51	MO-F017 全閉	ON		
2011/03/11 20:34	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	823 mm		正常復帰
* 2011/03/11 20:34	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1047 >	1029 mm	
* 2011/03/11 20:34	CA013	S/R弁 G	出口温度	152.1 >	150.0 °C	
* 2011/03/11 20:34	AC035	SRNM (H)	微分 ベリオド	-129.470 <	20.000 s	
2011/03/11 20:34	BA126	R/B-大気	差圧 (北側)	-0.435 kPa		正常復帰
2011/03/11 20:34	CD012	B22	AO-F001G 開1	OFF		
2011/03/11 20:34	CD013	B22	AO-F001G 開2	OFF		
2011/03/11 20:34	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	ON		
* 2011/03/11 20:34	AC028	SRNM (A)	微分 ベリオド	-100.134 <	20.000 s	
2011/03/11 20:34	AC035	SRNM (H)	微分 ベリオド	82.672 s		正常復帰
2011/03/11 20:34	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	962 mm		正常復帰
2011/03/11 20:34	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
* 2011/03/11 20:34	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	795 <	800 mm	
2011/03/11 20:34	AC028	SRNM (A)	微分 ベリオド	-100.134 s		正常復帰
2011/03/11 20:35	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:35	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	OFF		
* 2011/03/11 20:35	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:35	CD022	B22	AO-F001M 開1	ON		
2011/03/11 20:35	CD023	B22	AO-F001M 開2	ON		
2011/03/11 20:35	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:35	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	887 mm		正常復帰
* 2011/03/11 20:35	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1058 >	1029 mm	

アラーム印字

*2011/03/11 20:35	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド	-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:35	AC028	SRNM	(A)	微分 ベリオド	-249.177 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:36	AC035	SRNM	(H)	微分 ベリオド	-249.510 <	20.000 s	
2011/03/11 20:36	BD621	RCIC		復水ポンプ 運転中	OFF		
2011/03/11 20:36	CD022	B22		AO-F001M 開1	OFF		
2011/03/11 20:36	CD023	B22		AO-F001M 開2	OFF		
2011/03/11 20:36	FB011	M/DRFP	B	FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:36	AC035	SRNM	(H)	微分 ベリオド	59.216 s		正常復帰
2011/03/11 20:36	CC044	原子炉		水位 (N/R) (PBV)	934 mm		正常復帰
2011/03/11 20:36	FD207	N21		FCV-F074B全閉	OFF		
*2011/03/11 20:36	CA018	S/R弁	M	出口温度	160.7 >	150.0 °C	
*2011/03/11 20:36	CC044	原子炉		水位 (N/R) (PBV)	782 <	800 mm	
2011/03/11 20:36	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド	-249.676 s		正常復帰
2011/03/11 20:36	AC028	SRNM	(A)	微分 ベリオド	-100.067 s		正常復帰
2011/03/11 20:36	FB011	M/DRFP	B	FCV 全閉	OFF		
2011/03/11 20:36	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	0.02 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 20:36	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:36	CD020	B22		AO-F001L 開1	ON		
2011/03/11 20:37	CD021	B22		AO-F001L 開2	ON		
2011/03/11 20:37	BD621	RCIC		復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 20:37	FD207	N21		FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:37	CC044	原子炉		水位 (N/R) (PBV)	918 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:37	CC044	原子炉		水位 (N/R) (PBV)	1065 >	1029 mm	
2011/03/11 20:37	FB011	M/DRFP	B	FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:37	CD020	B22		AO-F001L 開1	OFF		
2011/03/11 20:37	CD021	B22		AO-F001L 開2	OFF		
2011/03/11 20:37	CA011	S/R弁	E	出口温度	148.4 °C		正常復帰
*2011/03/11 20:37	AC028	SRNM	(A)	微分 ベリオド	6.424 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:37	AC027	SRNM	(H)	フィルタードベリオド	-249.676 <	20.000 s	
2011/03/11 20:37	CC044	原子炉		水位 (N/R) (PBV)	911 mm		正常復帰
2011/03/11 20:37	FD207	N21		FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 20:37	FB011	M/DRFP	B	FCV 全閉	OFF		
*2011/03/11 20:37	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド	-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:37	AC035	SRNM	(H)	微分 ベリオド	-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:37	CC044	原子炉		水位 (N/R) (PBV)	774 <	800 mm	
2011/03/11 20:37	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	0.04 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:37	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:37	AC028	SRNM	(A)	微分 ベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:38	AC027	SRNM	(H)	フィルタードベリオド	-249.676 s		正常復帰
2011/03/11 20:38	AC035	SRNM	(H)	微分 ベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:38	CD018	B22		AO-F001K 開1	ON		
2011/03/11 20:38	PD866	S/R弁	K開度	ADS	ON		
2011/03/11 20:38	CD019	B22		AO-F001K 開2	ON		
2011/03/11 20:38	FD207	N21		FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:38	CA023	S/R弁	S	出口温度	148.4 °C		正常復帰
2011/03/11 20:38	CA012	S/R弁	F	出口温度	148.3 °C		正常復帰
2011/03/11 20:38	CC044	原子炉		水位 (N/R) (PBV)	993 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:38	AC028	SRNM	(A)	微分 ベリオド	-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:38	CC044	原子炉		水位 (N/R) (PBV)	1070 >	1029 mm	
*2011/03/11 20:38	BA126	R/B-大気		差圧 (北側)	-0.442 <	-0.441 kPa	
*2011/03/11 20:38	BA129	R/B-大気		差圧 (西側)	-0.442 <	-0.441 kPa	
2011/03/11 20:38	CD018	B22		AO-F001K 開1	OFF		
2011/03/11 20:38	PD866	S/R弁	K開度	ADS	OFF		
2011/03/11 20:38	CD019	B22		AO-F001K 開2	OFF		
2011/03/11 20:38	FB011	M/DRFP	B	FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:38	CC044	原子炉		水位 (N/R) (PBV)	974 mm		正常復帰
2011/03/11 20:38	FD207	N21		FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 20:39	AC028	SRNM	(A)	微分 ベリオド	3.048 s		正常復帰
2011/03/11 20:39	BD621	RCIC		復水ポンプ 運転中	OFF		
*2011/03/11 20:39	CC044	原子炉		水位 (N/R) (PBV)	774 <	800 mm	

アラーム印字

2011/03/11 20:39	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:39	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:39	CD016	B22		AO-F001J	開1	ON		
2011/03/11 20:39	PD865	S/R弁	J開度	ADS		ON		
2011/03/11 20:39	CD017	B22		AO-F001J	開2	ON		
2011/03/11 20:39	CA010	S/R弁	D		出口温度	148.2 °C		正常復帰
2011/03/11 20:39	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	ON		
*2011/03/11 20:39	LA054	主復水器	C	第1水室	出口圧力	RL下限逸脱		
2011/03/11 20:39	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	903 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:39	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	1050 >	1029 mm	
2011/03/11 20:39	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:39	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	ON		
2011/03/11 20:39	CD016	B22		AO-F001J	開1	OFF		
2011/03/11 20:39	PD865	S/R弁	J開度	ADS		OFF		
2011/03/11 20:39	CD017	B22		AO-F001J	開2	OFF		
*2011/03/11 20:39	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:39	CA009	S/R弁	C		出口温度	148.3 °C		正常復帰
2011/03/11 20:39	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	991 mm		正常復帰
2011/03/11 20:40	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 20:40	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	ON		
*2011/03/11 20:40	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	772 <	800 mm	
2011/03/11 20:40	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 20:40	CD014	B22		AO-F001H	開1	ON		
2011/03/11 20:40	CD015	B22		AO-F001H	開2	ON		
2011/03/11 20:40	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 20:40	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	ON		
2011/03/11 20:40	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	1018 mm		正常復帰
2011/03/11 20:40	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.02 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 20:40	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	1064 >	1029 mm	
*2011/03/11 20:40	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:40	CD014	B22		AO-F001H	開1	OFF		
2011/03/11 20:40	CD015	B22		AO-F001H	開2	OFF		
2011/03/11 20:40	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.04 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 20:41	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド		-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 20:41	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 20:41	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	894 mm		正常復帰
2011/03/11 20:41	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:41	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	794 <	800 mm	
*2011/03/11 20:41	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:41	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.02 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 20:41	CA014	S/R弁	H		出口温度	156.8 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:41	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド		-100.000 s		正常復帰
*2011/03/11 20:41	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:41	CD012	B22		AO-F001G	開1	ON		
2011/03/11 20:41	CD013	B22		AO-F001G	開2	ON		
2011/03/11 20:41	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 20:41	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	965 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:42	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	1038 >	1029 mm	
*2011/03/11 20:42	AC028	SRNM	(A)	微分ベリオド		-211.590 <	20.000 s	
2011/03/11 20:42	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 20:42	CD012	B22		AO-F001G	開1	OFF		
2011/03/11 20:42	CD013	B22		AO-F001G	開2	OFF		
2011/03/11 20:42	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	ON		
2011/03/11 20:42	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	1007 mm		正常復帰
2011/03/11 20:42	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:42	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	771 <	800 mm	
2011/03/11 20:42	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:42	CA024	S/R弁	T		出口温度	147.8 °C		正常復帰
2011/03/11 20:42	AC028	SRNM	(A)	微分ベリオド		-100.267 s		正常復帰
*2011/03/11 20:42	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.02 <	0.00 mm/100	

アラーム印字

2011/03/11 20:42	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 20:43	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 20:43	CD008	B22		AO-F001E	開1	ON		
2011/03/11 20:43	PD864	S/R弁	E	開度 ADS		ON		
2011/03/11 20:43	CD009	B22		AO-F001E	開2	ON		
2011/03/11 20:43	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 20:43	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:43	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	ON		
2011/03/11 20:43	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	986 mm		正常復帰
* 2011/03/11 20:43	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	1038 > 1029 mm		
* 2011/03/11 20:43	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100		
* 2011/03/11 20:43	CA011	S/R弁	E		出口温度	151.9 > 150.0 °C		
2011/03/11 20:43	CD008	B22		AO-F001E	開1	OFF		
2011/03/11 20:43	PD864	S/R弁	E	開度 ADS		OFF		
2011/03/11 20:43	CD009	B22		AO-F001E	開2	OFF		
2011/03/11 20:43	BA126	R/B-大気			差圧 (北側)	-0.436 kPa		正常復帰
2011/03/11 20:43	BA129	R/B-大気			差圧 (西側)	-0.433 kPa		正常復帰
2011/03/11 20:43	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 20:43	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	868 mm		正常復帰
* 2011/03/11 20:43	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	780 < 800 mm		
2011/03/11 20:44	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 20:44	CD006	B22		AO-F001D	開1	ON		
2011/03/11 20:44	PD863	S/R弁	D	開度 ADS		ON		
2011/03/11 20:44	CD007	B22		AO-F001D	開2	ON		
2011/03/11 20:44	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 20:44	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	1002 mm		正常復帰
* 2011/03/11 20:44	CA010	S/R弁	D		出口温度	150.3 > 150.0 °C		
* 2011/03/11 20:44	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド		-100.000 < 20.000 s		
* 2011/03/11 20:44	AC035	SRNM	(H)	微分 ペリオド		-124.554 < 20.000 s		
* 2011/03/11 20:44	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	1051 > 1029 mm		
2011/03/11 20:44	CD006	B22		AO-F001D	開1	OFF		
2011/03/11 20:44	PD863	S/R弁	D	開度 ADS		OFF		
2011/03/11 20:44	CD007	B22		AO-F001D	開2	OFF		
2011/03/11 20:44	AC035	SRNM	(H)	微分 ペリオド		62.463 s		正常復帰
2011/03/11 20:44	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	ON		
* 2011/03/11 20:44	BA126	R/B-大気			差圧 (北側)	-0.442 < -0.441 kPa		
2011/03/11 20:44	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 20:44	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	883 mm		正常復帰
* 2011/03/11 20:45	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	773 < 800 mm		
2011/03/11 20:45	CA019	S/R弁	N		出口温度	148.3 °C		正常復帰
2011/03/11 20:45	CA021	S/R弁	Q		出口温度	148.2 °C		正常復帰
2011/03/11 20:45	CA022	S/R弁	R		出口温度	147.8 °C		正常復帰
2011/03/11 20:45	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド		18.965 s		正常復帰
2011/03/11 20:45	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 20:45	FD206	N21		FCV-F074B	全開	ON		
2011/03/11 20:45	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 20:45	CD004	B22		AO-F001C	開1	ON		
2011/03/11 20:45	CD005	B22		AO-F001C	開2	ON		
2011/03/11 20:45	FD206	N21		FCV-F074B	全開	OFF		
2011/03/11 20:45	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 20:45	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	922 mm		正常復帰
2011/03/11 20:45	CA007	S/R弁	A		出口温度	148.1 °C		正常復帰
* 2011/03/11 20:45	AC035	SRNM	(H)	微分 ペリオド		-107.259 < 20.000 s		
* 2011/03/11 20:45	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	1073 > 1029 mm		
2011/03/11 20:45	CD004	B22		AO-F001C	開1	OFF		
2011/03/11 20:45	CD005	B22		AO-F001C	開2	OFF		
* 2011/03/11 20:45	BA129	R/B-大気			差圧 (西側)	-0.441 < -0.441 kPa		
2011/03/11 20:45	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	ON		
2011/03/11 20:45	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	952 mm		正常復帰
2011/03/11 20:45	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 20:45	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
*2011/03/11 20:46	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	799 <	800 mm	
*2011/03/11 20:46	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
*2011/03/11 20:46	CA009	S/R弁 C	出口温度	160.9 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:46	AC035	SRNM (H)	微分 ペリオド	9.627 s		正常復帰
2011/03/11 20:46	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 20:46	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:46	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 20:46	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:46	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	OFF		
2011/03/11 20:46	CD002	B22	AO-F001B 開1	ON		
2011/03/11 20:46	PD862	S/R弁 B開度	ADS	ON		
2011/03/11 20:46	CD003	B22	AO-F001B 開2	ON		
2011/03/11 20:46	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:46	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.05 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:46	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:46	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	996 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:46	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	1046 >	1029 mm	
2011/03/11 20:46	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:46	PD862	S/R弁 B開度	ADS	OFF		
2011/03/11 20:46	CD002	B22	AO-F001B 開1	OFF		
2011/03/11 20:46	CD003	B22	AO-F001B 開2	OFF		
*2011/03/11 20:46	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:47	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 20:47	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	883 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:47	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	770 <	800 mm	
2011/03/11 20:47	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:47	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	OFF		
2011/03/11 20:47	CD000	B22	AO-F001A 開1	ON		
2011/03/11 20:47	CD001	B22	AO-F001A 開2	ON		
2011/03/11 20:47	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:47	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
*2011/03/11 20:47	CA008	S/R弁 B	出口温度	154.2 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:47	CA020	S/R弁 P	出口温度	148.4 °C		正常復帰
*2011/03/11 20:47	AC035	SRNM (H)	微分 ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 20:47	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	928 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:47	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	1085 >	1029 mm	
2011/03/11 20:47	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:47	CD000	B22	AO-F001A 開1	OFF		
2011/03/11 20:47	CD001	B22	AO-F001A 開2	OFF		
2011/03/11 20:47	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:48	FD207	N21	FCV-F074B全閉	OFF		
2011/03/11 20:48	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	953 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:48	CA007	S/R弁 A	出口温度	162.0 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:48	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:48	AC035	SRNM (H)	微分 ペリオド	3.910 s		正常復帰
2011/03/11 20:48	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
*2011/03/11 20:48	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	777 <	800 mm	
2011/03/11 20:48	FD211	N21	FCV-F025B全閉	OFF		
2011/03/11 20:48	FB011	M/DRFP B	FCV 全閉	OFF		
*2011/03/11 20:48	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:48	CD034	B22	AO-F001T 開1	ON		
2011/03/11 20:48	CD035	B22	AO-F001T 開2	ON		
2011/03/11 20:48	BA126	R/B-大気	差圧(北側)	-0.430 kPa		正常復帰
2011/03/11 20:48	BA129	R/B-大気	差圧(西側)	-0.429 kPa		正常復帰
2011/03/11 20:48	FD211	N21	FCV-F025B全閉	ON		
2011/03/11 20:48	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:48	FD207	N21	FCV-F074B全閉	ON		
2011/03/11 20:48	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	848 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:49	AC020	SRNM (A)	フィルタードペリオド	-100.000 <	20.000 s	

アラーム印字

*2011/03/11 20:49	AC028	SRNM	(A)	微分	ベリオド	-100.067 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:49	AC035	SRNM	(H)	微分	ベリオド	-151.860 <	20.000 s	
2011/03/11 20:49	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	ON		
*2011/03/11 20:49	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	1068 >	1029 mm	
2011/03/11 20:49	CD034	B22		AO-F001T	開1	OFF		
2011/03/11 20:49	CD035	B22		AO-F001T	開2	OFF		
2011/03/11 20:49	FB011	M/DRFP		B FCV	全閉	ON		
2011/03/11 20:49	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	958 mm		正常復帰
2011/03/11 20:49	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 20:49	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.04 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 20:49	CA024	S/R弁		T	出口温度	158.4 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:49	FD206	N21		FCV-F074B	全開	ON		
2011/03/11 20:49	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド		12.999 s		正常復帰
2011/03/11 20:49	AC028	SRNM	(A)	微分	ベリオド	3.171 s		正常復帰
2011/03/11 20:49	AC035	SRNM	(H)	微分	ベリオド	-100.134 s		正常復帰
*2011/03/11 20:49	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	728 <	800 mm	
*2011/03/11 20:49	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.03 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 20:49	FD211	N21		FCV-F025B	全閉	OFF		
2011/03/11 20:49	FB011	M/DRFP		B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 20:49	CD032	B22		AO-F001S	開1	ON		
2011/03/11 20:49	PD868	S/R弁	S	開度	ADS	ON		
2011/03/11 20:49	CD033	B22		AO-F001S	開2	ON		
2011/03/11 20:49	FD211	N21		FCV-F025B	全閉	ON		
2011/03/11 20:50	FD206	N21		FCV-F074B	全開	OFF		
2011/03/11 20:50	FD207	N21		FCV-F074B	全開	ON		
*2011/03/11 20:50	AC028	SRNM	(A)	微分	ベリオド	-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:50	AC035	SRNM	(H)	微分	ベリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 20:50	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	902 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:50	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	1044 >	1029 mm	
2011/03/11 20:50	FB011	M/DRFP		B FCV	全閉	ON		
2011/03/11 20:50	CD032	B22		AO-F001S	開1	OFF		
2011/03/11 20:50	PD868	S/R弁	S	開度	ADS	OFF		
2011/03/11 20:50	CD033	B22		AO-F001S	開2	OFF		
*2011/03/11 20:50	CA023	S/R弁	S		出口温度	156.8 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:50	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 20:50	AC028	SRNM	(A)	微分	ベリオド	3.108 s		正常復帰
2011/03/11 20:50	AC035	SRNM	(H)	微分	ベリオド	4.313 s		正常復帰
2011/03/11 20:50	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	836 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:50	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	742 <	800 mm	
2011/03/11 20:50	FD206	N21		FCV-F074B	全開	ON		
2011/03/11 20:50	FB011	M/DRFP		B FCV	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:51	AC028	SRNM	(A)	微分	ベリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 20:51	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 20:51	CD030	B22		AO-F001R	開1	ON		
2011/03/11 20:51	CD031	B22		AO-F001R	開2	ON		
2011/03/11 20:51	LD311	所内用		空気圧縮機	B 運転中	OFF		
2011/03/11 20:51	FD206	N21		FCV-F074B	全開	OFF		
2011/03/11 20:51	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 20:51	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	844 mm		正常復帰
2011/03/11 20:51	FB011	M/DRFP		B FCV	全閉	ON		
*2011/03/11 20:51	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	1080 >	1029 mm	
2011/03/11 20:51	CD030	B22		AO-F001R	開1	OFF		
2011/03/11 20:51	CD031	B22		AO-F001R	開2	OFF		
*2011/03/11 20:51	CA022	S/R弁	R		出口温度	154.1 >	150.0 °C	
*2011/03/11 20:51	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド		-115.815 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:51	AC035	SRNM	(H)	微分	ベリオド	-134.580 <	20.000 s	
2011/03/11 20:51	FD207	N21		FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 20:51	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	911 mm		正常復帰
2011/03/11 20:51	FB011	M/DRFP		B FCV	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:51	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	771 <	800 mm	

アラーム印字

2011/03/11 20:51	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:52	CD028	B22	AO-F001Q 開1	ON		
2011/03/11 20:52	CD029	B22	AO-F001Q 開2	ON		
2011/03/11 20:52	AC020	SRNM	(A) フィルタードベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:52	AC035	SRNM	(H) 微分 ベリオド	-102.227 s		正常復帰
2011/03/11 20:52	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:52	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 20:52	FD207	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:52	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	934 mm		正常復帰
2011/03/11 20:52	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON		
*2011/03/11 20:52	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1074 > 1029 mm		
2011/03/11 20:52	CD028	B22	AO-F001Q 開1	OFF		
2011/03/11 20:52	CD029	B22	AO-F001Q 開2	OFF		
*2011/03/11 20:52	CA021	S/R弁	Q 出口温度	156.8 > 150.0 °C		
2011/03/11 20:52	AC028	SRNM	(A) 微分 ベリオド	-100.000 s		正常復帰
*2011/03/11 20:52	AC034	SRNM	(G) 微分 ベリオド	-100.000 < 20.000 s		
2011/03/11 20:52	FD207	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:52	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	874 mm		正常復帰
2011/03/11 20:52	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:52	AC034	SRNM	(G) 微分 ベリオド	51.955 s		正常復帰
*2011/03/11 20:52	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	742 < 800 mm		
2011/03/11 20:52	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF		
2011/03/11 20:52	FD211	N21	FCV-F025B全開	OFF		
2011/03/11 20:53	CD024	B22	AO-F001N 開1	ON		
2011/03/11 20:53	CD025	B22	AO-F001N 開2	ON		
2011/03/11 20:53	FD211	N21	FCV-F025B全開	ON		
2011/03/11 20:53	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:53	FD207	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:53	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:53	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	967 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:53	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1061 > 1029 mm		
*2011/03/11 20:53	CA019	S/R弁	N 出口温度	154.5 > 150.0 °C		
2011/03/11 20:53	CD024	B22	AO-F001N 開1	OFF		
2011/03/11 20:53	CD025	B22	AO-F001N 開2	OFF		
*2011/03/11 20:53	AC020	SRNM	(A) フィルタードベリオド	-100.000 < 20.000 s		
*2011/03/11 20:53	AC035	SRNM	(H) 微分 ベリオド	-100.000 < 20.000 s		
2011/03/11 20:53	AC020	SRNM	(A) フィルタードベリオド	227.539 s		正常復帰
*2011/03/11 20:53	AC028	SRNM	(A) 微分 ベリオド	-100.134 < 20.000 s		
2011/03/11 20:53	AC035	SRNM	(H) 微分 ベリオド	248.659 s		正常復帰
2011/03/11 20:53	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	945 mm		正常復帰
2011/03/11 20:53	FD207	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:53	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	OFF		
*2011/03/11 20:53	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	778 < 800 mm		
2011/03/11 20:53	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:54	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
2011/03/11 20:54	CD022	B22	AO-F001M 開1	ON		
2011/03/11 20:54	CD023	B22	AO-F001M 開2	ON		
2011/03/11 20:54	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:54	FD207	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:54	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	946 mm		正常復帰
2011/03/11 20:54	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.05 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:54	AC028	SRNM	(A) 微分 ベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 20:54	CD022	B22	AO-F001M 開1	OFF		
2011/03/11 20:54	CD023	B22	AO-F001M 開2	OFF		
*2011/03/11 20:54	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1142 > 1029 mm		
2011/03/11 20:54	FB011	M/DRFP	B FCV 全閉	ON		
2011/03/11 20:54	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1011 mm		正常復帰
*2011/03/11 20:54	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.00 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 20:54	FD207	N21	FCV-F074B全開	OFF		
*2011/03/11 20:55	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	726 < 800 mm		

アラーム印字

2011/03/11 20:55	CA014	S/R弁	H	出口温度	148.2 °C	正常復帰
2011/03/11 20:55	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:55	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON	
2011/03/11 20:55	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF	
2011/03/11 20:55	CD020	B22	AO-F001L 開1	ON		
2011/03/11 20:55	CD021	B22	AO-F001L 開2	ON		
2011/03/11 20:55	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:55	FD207	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:55	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	913 mm	正常復帰	
2011/03/11 20:55	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON	
*2011/03/11 20:55	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	1093 >	1029 mm	
2011/03/11 20:55	CD020	B22	AO-F001L 開1	OFF		
2011/03/11 20:55	CD021	B22	AO-F001L 開2	OFF		
2011/03/11 20:55	LD310	所内用	空気圧縮機 A	運転中	ON	
2011/03/11 20:56	LD310	所内用	空気圧縮機 A	運転中	OFF	
2011/03/11 20:56	FD207	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:56	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	863 mm	正常復帰	
*2011/03/11 20:56	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	743 <	800 mm	
2011/03/11 20:56	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:56	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF	
2011/03/11 20:56	CD018	B22	AO-F001K 開1	ON		
2011/03/11 20:56	PD866	S/R弁 K開度	ADS	ON		
2011/03/11 20:56	CD019	B22	AO-F001K 開2	ON		
2011/03/11 20:56	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:56	FD207	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:56	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	965 mm	正常復帰	
2011/03/11 20:56	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON	
*2011/03/11 20:56	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	1052 >	1029 mm	
2011/03/11 20:57	CD018	B22	AO-F001K 開1	OFF		
2011/03/11 20:57	PD866	S/R弁 K開度	ADS	OFF		
2011/03/11 20:57	CD019	B22	AO-F001K 開2	OFF		
*2011/03/11 20:57	AC020	SRNM (A)	フィルタードベリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 20:57	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF	
*2011/03/11 20:57	AC035	SRNM (H)	微分 ベリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 20:57	FD207	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:57	AC035	SRNM (H)	微分 ベリオド	51.886 s	正常復帰	
2011/03/11 20:57	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	811 mm	正常復帰	
2011/03/11 20:57	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF	
2011/03/11 20:57	FD206	N21	FCV-F074B全開	ON		
*2011/03/11 20:57	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	727 <	800 mm	
2011/03/11 20:57	AC020	SRNM (A)	フィルタードベリオド	-100.000 s	正常復帰	
2011/03/11 20:57	CD016	B22	AO-F001J 開1	ON		
2011/03/11 20:57	PD865	S/R弁 J開度	ADS	ON		
2011/03/11 20:57	CD017	B22	AO-F001J 開2	ON		
2011/03/11 20:57	FD206	N21	FCV-F074B全開	OFF		
2011/03/11 20:57	FD207	N21	FCV-F074B全開	ON		
2011/03/11 20:58	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	849 mm	正常復帰	
*2011/03/11 20:58	AC028	SRNM (A)	微分 ベリオド	-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:58	AC035	SRNM (H)	微分 ベリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 20:58	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON	
2011/03/11 20:58	LA054	主復水器	C 第1水室	出口圧力	-156.2 kPa	正常復帰
*2011/03/11 20:58	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	1053 >	1029 mm	
2011/03/11 20:58	CD016	B22	AO-F001J 開1	OFF		
2011/03/11 20:58	PD865	S/R弁 J開度	ADS	OFF		
2011/03/11 20:58	CD017	B22	AO-F001J 開2	OFF		
2011/03/11 20:58	AC035	SRNM (H)	微分 ベリオド	24.587 s	正常復帰	
2011/03/11 20:58	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON	
2011/03/11 20:58	CC044	原子炉	水位(N/R) (PBV)	997 mm	正常復帰	
2011/03/11 20:58	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.01 mm/100	正常復帰	
2011/03/11 20:58	FD207	N21	FCV-F074B全開	OFF		

アラーム印字

*2011/03/11 20:58	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
*2011/03/11 20:58	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	728 <	800 mm	
2011/03/11 20:58	FD206	N21	FCV-F074B	全開	ON		
2011/03/11 20:58	AC028	SRNM (A)	微分	ベリオド	-202.743 s		正常復帰
2011/03/11 20:58	FB011	M/DRFP B	FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 20:59	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 20:59	CD014	B22	AO-F001H	開1	ON		
2011/03/11 20:59	CD015	B22	AO-F001H	開2	ON		
2011/03/11 20:59	FD206	N21	FCV-F074B	全開	OFF		
2011/03/11 20:59	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 20:59	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	966 mm		正常復帰
2011/03/11 20:59	FB011	M/DRFP B	FCV	全閉	ON		
*2011/03/11 20:59	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
*2011/03/11 20:59	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1039 >	1029 mm	
2011/03/11 20:59	CD014	B22	AO-F001H	開1	OFF		
2011/03/11 20:59	CD015	B22	AO-F001H	開2	OFF		
*2011/03/11 20:59	CA014	S/R弁	H	出口温度	156.5 >	150.0 °C	
*2011/03/11 20:59	AC020	SRNM (A)	フィルタードベリオド		-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:59	AC028	SRNM (A)	微分	ベリオド	-248.181 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:59	AC034	SRNM (G)	微分	ベリオド	-249.343 <	20.000 s	
*2011/03/11 20:59	AC035	SRNM (H)	微分	ベリオド	-169.086 <	20.000 s	
2011/03/11 20:59	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 20:59	AC020	SRNM (A)	フィルタードベリオド		101.675 s		正常復帰
2011/03/11 20:59	AC034	SRNM (G)	微分	ベリオド	133.496 s		正常復帰
2011/03/11 20:59	AC035	SRNM (H)	微分	ベリオド	85.878 s		正常復帰
2011/03/11 20:59	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	893 mm		正常復帰
2011/03/11 20:59	FB011	M/DRFP B	FCV	全閉	OFF		
*2011/03/11 20:59	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	761 <	800 mm	
2011/03/11 20:59	FD206	N21	FCV-F074B	全開	ON		
2011/03/11 21:00	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 21:00	AC028	SRNM (A)	微分	ベリオド	-100.067 s		正常復帰
*2011/03/11 21:00	LA054	主復水器	C 第1水室	出口圧力 R/L下限逸脱			
2011/03/11 21:00	CD012	B22	AO-F001G	開1	ON		
2011/03/11 21:00	CD013	B22	AO-F001G	開2	ON		
2011/03/11 21:00	FD206	N21	FCV-F074B	全開	OFF		
2011/03/11 21:00	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 21:00	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	903 mm		正常復帰
2011/03/11 21:00	CA008	S/R弁	B	出口温度	147.9 °C		正常復帰
*2011/03/11 21:00	AC028	SRNM (A)	微分	ベリオド	17.553 <	20.000 s	
*2011/03/11 21:00	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1069 >	1029 mm	
2011/03/11 21:00	CD012	B22	AO-F001G	開1	OFF		
2011/03/11 21:00	CD013	B22	AO-F001G	開2	OFF		
2011/03/11 21:00	FB011	M/DRFP B	FCV	全閉	ON		
2011/03/11 21:00	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	946 mm		正常復帰
2011/03/11 21:01	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 21:01	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	790 <	800 mm	
2011/03/11 21:01	AC028	SRNM (A)	微分	ベリオド	-100.200 s		正常復帰
2011/03/11 21:01	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:01	FD206	N21	FCV-F074B	全開	ON		
2011/03/11 21:01	FB011	M/DRFP B	FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 21:01	CD010	B22	AO-F001F	開1	ON		
2011/03/11 21:01	CD011	B22	AO-F001F	開2	ON		
2011/03/11 21:01	FD206	N21	FCV-F074B	全開	OFF		
2011/03/11 21:01	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100		正常復帰
2011/03/11 21:01	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 21:01	CA011	S/R弁	E	出口温度	148.0 °C		正常復帰
2011/03/11 21:01	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	846 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:01	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1029 >	1029 mm	
*2011/03/11 21:01	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 21:01	FB011	M/DRFP B	FCV	全閉	ON		

アラーム印字

2011/03/11 21:01	CD010	B22	AO-F001F	開1	OFF		
2011/03/11 21:01	CD011	B22	AO-F001F	開2	OFF		
*2011/03/11 21:02	ZD890	アラームプリンタ故障			ON		
2011/03/11 21:02	ZD896	オンデマンドプリンタ/ハードコピー故障			OFF	正常復帰	
*2011/03/11 21:02	CA012	S/R弁	F	出口温度	150.4 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:02	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	962 mm		正常復帰
2011/03/11 21:02	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 21:02	AC027	SRNM	(H)	フィルタードベリオド	-104.713 <	20.000 s	
*2011/03/11 21:02	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	796 <	800 mm	
2011/03/11 21:02	AC027	SRNM	(H)	フィルタードベリオド	67.222 s		正常復帰
2011/03/11 21:02	ZD890	アラームプリンタ故障			OFF	正常復帰	
2011/03/11 21:02	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	OFF	
2011/03/11 21:02	CA010	S/R弁	D	出口温度	148.1 °C		正常復帰
2011/03/11 21:02	CD008	B22	AO-F001E	開1	ON		
2011/03/11 21:02	PD864	S/R弁	E開度	ADS	ON		
2011/03/11 21:02	CD009	B22	AO-F001E	開2	ON		
2011/03/11 21:02	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 21:02	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	922 mm		正常復帰
2011/03/11 21:02	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	ON	
*2011/03/11 21:03	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1039 >	1029 mm	
2011/03/11 21:03	CD008	B22	AO-F001E	開1	OFF		
2011/03/11 21:03	PD864	S/R弁	E開度	ADS	OFF		
2011/03/11 21:03	CD009	B22	AO-F001E	開2	OFF		
*2011/03/11 21:03	CA011	S/R弁	E	出口温度	157.3 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:03	CA009	S/R弁	C	出口温度	148.3 °C		正常復帰
*2011/03/11 21:03	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド	-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 21:03	AC028	SRNM	(A)	微分ベリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 21:03	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 21:03	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 21:03	AC020	SRNM	(A)	フィルタードベリオド	156.478 s		正常復帰
2011/03/11 21:03	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	916 mm		正常復帰
2011/03/11 21:03	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	OFF	
*2011/03/11 21:03	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	776 <	800 mm	
2011/03/11 21:03	FD206	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 21:03	AC028	SRNM	(A)	微分ベリオド	-100.067 s		正常復帰
2011/03/11 21:03	CD006	B22	AO-F001D	開1	ON		
2011/03/11 21:03	PD863	S/R弁	D開度	ADS	ON		
2011/03/11 21:03	CD007	B22	AO-F001D	開2	ON		
2011/03/11 21:03	FD206	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 21:03	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 21:04	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	992 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:04	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1033 >	1029 mm	
*2011/03/11 21:04	CA010	S/R弁	D	出口温度	157.5 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:04	CD006	B22	AO-F001D	開1	OFF		
2011/03/11 21:04	PD863	S/R弁	D開度	ADS	OFF		
2011/03/11 21:04	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:04	CD007	B22	AO-F001D	開2	OFF		
2011/03/11 21:04	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	ON	
2011/03/11 21:04	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1007 mm		正常復帰
2011/03/11 21:04	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰
2011/03/11 21:04	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	OFF		
*2011/03/11 21:04	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100
*2011/03/11 21:04	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	745 <	800 mm	
2011/03/11 21:04	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	OFF	
2011/03/11 21:04	CD004	B22	AO-F001C	開1	ON		
2011/03/11 21:04	CD005	B22	AO-F001C	開2	ON		
2011/03/11 21:05	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 21:05	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	812 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:05	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1033 >	1029 mm	
2011/03/11 21:05	FB011	M/DRFP	B	FCV	全閉	ON	

2011/03/11 21:05	CD004	B 2 2	AO-F001C	開1	OFF		
2011/03/11 21:05	CD005	B 2 2	AO-F001C	開2	OFF		
2011/03/11 21:05	FD207	N 2 1	FCV-F074B	全閉	OFF		
* 2011/03/11 21:05	CA009	S/R弁	C	出口温度	163.3 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:05	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	838 mm		正常復帰
* 2011/03/11 21:05	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	755 <	800 mm	
2011/03/11 21:05	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 21:06	CD002	B 2 2	AO-F001B	開1	ON		
2011/03/11 21:06	PD862	S/R弁	B開度	ADS	ON		
2011/03/11 21:06	CD003	B 2 2	AO-F001B	開2	ON		
2011/03/11 21:06	FD207	N 2 1	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 21:06	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	908 mm		正常復帰
2011/03/11 21:06	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 21:06	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
* 2011/03/11 21:06	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1045 >	1029 mm	
2011/03/11 21:06	CD002	B 2 2	AO-F001B	開1	OFF		
2011/03/11 21:06	PD862	S/R弁	B開度	ADS	OFF		
2011/03/11 21:06	CD003	B 2 2	AO-F001B	開2	OFF		
2011/03/11 21:06	CA023	S/R弁	S	出口温度	148.4 °C		正常復帰
* 2011/03/11 21:06	CA008	S/R弁	B	出口温度	157.9 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:06	CA024	S/R弁	T	出口温度	148.4 °C		正常復帰
* 2011/03/11 21:06	AC027	SRNM	(H) フィルタードベリオド		-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 21:06	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	956 mm		正常復帰
2011/03/11 21:06	FD207	N 2 1	FCV-F074B	全閉	OFF		
2011/03/11 21:06	AC027	SRNM	(H) フィルタードベリオド		40.777 s		正常復帰
* 2011/03/11 21:06	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	795 <	800 mm	
2011/03/11 21:06	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 21:07	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:07	CD000	B 2 2	AO-F001A	開1	ON		
2011/03/11 21:07	CD001	B 2 2	AO-F001A	開2	ON		
2011/03/11 21:07	FD207	N 2 1	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 21:07	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	925 mm		正常復帰
* 2011/03/11 21:07	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1049 >	1029 mm	
* 2011/03/11 21:07	AC020	SRNM	(A) フィルタードベリオド		-100.000 <	20.000 s	
* 2011/03/11 21:07	AC028	SRNM	(A) 微分 ベリオド		-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 21:07	AC020	SRNM	(A) フィルタードベリオド		29.168 s		正常復帰
2011/03/11 21:07	CD000	B 2 2	AO-F001A	開1	OFF		
2011/03/11 21:07	CD001	B 2 2	AO-F001A	開2	OFF		
2011/03/11 21:07	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 21:07	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
* 2011/03/11 21:07	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 21:08	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	977 mm		正常復帰
2011/03/11 21:08	FD207	N 2 1	FCV-F074B	全閉	OFF		
* 2011/03/11 21:08	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	756 <	800 mm	
2011/03/11 21:08	AC028	SRNM	(A) 微分 ベリオド		7.201 s		正常復帰
2011/03/11 21:08	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 21:08	CA021	S/R弁	Q	出口温度	148.0 °C		正常復帰
2011/03/11 21:08	CD020	B 2 2	AO-F001L	開1	ON		
2011/03/11 21:08	CD021	B 2 2	AO-F001L	開2	ON		
2011/03/11 21:08	FD207	N 2 1	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 21:08	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
2011/03/11 21:08	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	985 mm		正常復帰
* 2011/03/11 21:09	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1032 >	1029 mm	
2011/03/11 21:09	CA022	S/R弁	R	出口温度	148.3 °C		正常復帰
2011/03/11 21:09	CD020	B 2 2	AO-F001L	開1	OFF		
2011/03/11 21:09	CD021	B 2 2	AO-F001L	開2	OFF		
2011/03/11 21:09	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 21:09	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	979 mm		正常復帰
2011/03/11 21:09	FD207	N 2 1	FCV-F074B	全閉	OFF		
* 2011/03/11 21:09	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	761 <	800 mm	

アラーム印字

2011/03/11 21:09	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	OFF		
2011/03/11 21:10	CD018	B22	AO-F001K	開1	ON		
2011/03/11 21:10	PD866	S/R弁	K開度	ADS	ON		
2011/03/11 21:10	CD019	B22	AO-F001K	開2	ON		
2011/03/11 21:10	FD207	N21	FCV-F074B	全閉	ON		
2011/03/11 21:10	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:10	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	940 mm		正常復帰
2011/03/11 21:10	FB011	M/DRFP	B FCV	全閉	ON		
*2011/03/11 21:10	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1033 >	1029 mm	
2011/03/11 21:10	CA019	S/R弁	N	出口温度	147.9 °C		正常復帰
2011/03/11 21:10	CD018	B22	AO-F001K	開1	OFF		
2011/03/11 21:10	PD866	S/R弁	K開度	ADS	OFF		
2011/03/11 21:10	CD019	B22	AO-F001K	開2	OFF		
2011/03/11 21:10	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	967 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:10	CD396	主制御器	運転モード	自動	OFF		
*2011/03/11 21:10	CD400	給水制御系マスターコントローラ	2重故障		ON		
2011/03/11 21:10	CD422	M/DL-FCV-B		ロック	ON		
2011/03/11 21:10	CD417	M/DFCV-B	制御器運転モード	自動	OFF		
2011/03/11 21:10	CD420	M/DFCV-B		ロック	ON		
*2011/03/11 21:11	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	760 <	800 mm	
2011/03/11 21:11	CD016	B22	AO-F001J	開1	ON		
2011/03/11 21:11	PD865	S/R弁	J開度	ADS	ON		
2011/03/11 21:11	CD017	B22	AO-F001J	開2	ON		
2011/03/11 21:11	CD410	M/DFCV-A		ロック	ON		
2011/03/11 21:11	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	872 mm		正常復帰
2011/03/11 21:11	CD412	M/DL-FCV-A		ロック	ON		
2011/03/11 21:11	CD408	M/DFCV-A	制御器運転モード	手動	OFF		
*2011/03/11 21:11	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1042 >	1029 mm	
2011/03/11 21:12	CD016	B22	AO-F001J	開1	OFF		
2011/03/11 21:12	PD865	S/R弁	J開度	ADS	OFF		
2011/03/11 21:12	CD017	B22	AO-F001J	開2	OFF		
2011/03/11 21:12	CA018	S/R弁	M	出口温度	148.4 °C		正常復帰
2011/03/11 21:12	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	890 mm		正常復帰
2011/03/11 21:12	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
*2011/03/11 21:12	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	781 <	800 mm	
2011/03/11 21:12	CD014	B22	AO-F001H	開1	ON		
2011/03/11 21:12	CD015	B22	AO-F001H	開2	ON		
2011/03/11 21:13	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	873 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:13	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1044 >	1029 mm	
*2011/03/11 21:13	AC035	SRNM	(H) 微分	ベリオド	5.682 <	20.000 s	
*2011/03/11 21:13	AC028	SRNM	(A) 微分	ベリオド	6.781 <	20.000 s	
2011/03/11 21:13	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:13	CD014	B22	AO-F001H	開1	OFF		
2011/03/11 21:13	CD015	B22	AO-F001H	開2	OFF		
2011/03/11 21:13	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	918 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:13	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	795 <	800 mm	
2011/03/11 21:13	AC028	SRNM	(A) 微分	ベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 21:13	AC035	SRNM	(H) 微分	ベリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 21:14	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.08 mm/100		正常復帰
2011/03/11 21:14	CD012	B22	AO-F001G	開1	ON		
2011/03/11 21:14	CD013	B22	AO-F001G	開2	ON		
2011/03/11 21:14	CD012	B22	AO-F001G	開1	OFF		
2011/03/11 21:14	CD013	B22	AO-F001G	開2	OFF		
2011/03/11 21:14	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	989 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:14	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	753 <	800 mm	
2011/03/11 21:15	CD012	B22	AO-F001G	開1	ON		
2011/03/11 21:15	CD013	B22	AO-F001G	開2	ON		
2011/03/11 21:15	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 21:15	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	972 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:15	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1050 >	1029 mm	

アラーム印字

*2011/03/11 21:15	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 21:15	CD012	B22	AO-F001G	開1	OFF		
2011/03/11 21:15	CD013	B22	AO-F001G	開2	OFF		
2011/03/11 21:15	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	928 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:16	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	795 <	800 mm	
2011/03/11 21:16	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:16	CD010	B22	AO-F001F	開1	ON		
2011/03/11 21:16	CD011	B22	AO-F001F	開2	ON		
2011/03/11 21:16	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	820 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:16	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1034 >	1029 mm	
2011/03/11 21:17	CD010	B22	AO-F001F	開1	OFF		
2011/03/11 21:17	CD011	B22	AO-F001F	開2	OFF		
2011/03/11 21:17	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100		正常復帰
2011/03/11 21:17	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	988 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:17	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	800 <	800 mm	
*2011/03/11 21:17	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 21:18	CD008	B22	AO-F001E	開1	ON		
2011/03/11 21:18	PD864	S/R弁 E開度	ADS		ON		
2011/03/11 21:18	CD009	B22	AO-F001E	開2	ON		
2011/03/11 21:18	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	811 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:18	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1079 >	1029 mm	
2011/03/11 21:18	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100		正常復帰
2011/03/11 21:18	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
*2011/03/11 21:18	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 21:18	CD008	B22	AO-F001E	開1	OFF		
2011/03/11 21:18	PD864	S/R弁 E開度	ADS		OFF		
2011/03/11 21:18	CD009	B22	AO-F001E	開2	OFF		
2011/03/11 21:18	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	925 mm		正常復帰
2011/03/11 21:19	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 21:19	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 21:19	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:19	CD006	B22	AO-F001D	開1	ON		
2011/03/11 21:19	PD863	S/R弁 D開度	ADS		ON		
2011/03/11 21:19	CD007	B22	AO-F001D	開2	ON		
*2011/03/11 21:19	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1042 >	1029 mm	
2011/03/11 21:20	CD006	B22	AO-F001D	開1	OFF		
2011/03/11 21:20	PD863	S/R弁 D開度	ADS		OFF		
2011/03/11 21:20	CD007	B22	AO-F001D	開2	OFF		
*2011/03/11 21:20	AC020	SRNM (A)	フィルタードベリオド		14.358 <	20.000 s	
*2011/03/11 21:20	AC028	SRNM (A)	微分 ベリオド		3.289 <	20.000 s	
2011/03/11 21:20	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	946 mm		正常復帰
2011/03/11 21:20	AC020	SRNM (A)	フィルタードベリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 21:20	AC028	SRNM (A)	微分 ベリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 21:21	CD004	B22	AO-F001C	開1	ON		
2011/03/11 21:21	CD005	B22	AO-F001C	開2	ON		
*2011/03/11 21:21	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1094 >	1029 mm	
2011/03/11 21:21	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 21:21	CD004	B22	AO-F001C	開1	OFF		
2011/03/11 21:21	CD005	B22	AO-F001C	開2	OFF		
2011/03/11 21:21	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	962 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:21	AC035	SRNM (H)	微分 ベリオド		7.833 <	20.000 s	
2011/03/11 21:22	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.02 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 21:22	AC027	SRNM (H)	フィルタードベリオド		-109.647 <	20.000 s	
2011/03/11 21:22	AC027	SRNM (H)	フィルタードベリオド		-109.647 s		正常復帰
2011/03/11 21:22	AC035	SRNM (H)	微分 ベリオド		-100.067 s		正常復帰
2011/03/11 21:22	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:22	CD002	B22	AO-F001B	開1	ON		
2011/03/11 21:22	PD862	S/R弁 B開度	ADS		ON		
2011/03/11 21:22	CD003	B22	AO-F001B	開2	ON		
*2011/03/11 21:22	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	

アラーム印字

*2011/03/11 21:22	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1080 >	1029 mm	
2011/03/11 21:22	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 21:23	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 21:23	CD002	B22	AO-F001B	開1	OFF		
2011/03/11 21:23	PD862	S/R弁	B開度	ADS	OFF		
2011/03/11 21:23	CD003	B22	AO-F001B	開2	OFF		
2011/03/11 21:23	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	902 mm		正常復帰
2011/03/11 21:23	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 21:23	AC027	SRNM	(H) フィルタードペリオド		-100.134 <	20.000 s	
*2011/03/11 21:23	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド		-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 21:23	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.02 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 21:23	AC027	SRNM	(H) フィルタードペリオド		-100.134 s		正常復帰
2011/03/11 21:23	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 21:24	CD000	B22	AO-F001A	開1	ON		
2011/03/11 21:24	CD001	B22	AO-F001A	開2	ON		
*2011/03/11 21:24	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド		-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 21:24	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
*2011/03/11 21:24	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1091 >	1029 mm	
2011/03/11 21:24	CD000	B22	AO-F001A	開1	OFF		
2011/03/11 21:24	CD001	B22	AO-F001A	開2	OFF		
*2011/03/11 21:24	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド		14.055 <	20.000 s	
*2011/03/11 21:24	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		5.103 <	20.000 s	
2011/03/11 21:25	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	900 mm		正常復帰
2011/03/11 21:25	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 21:25	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 21:25	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 21:25	FD069	N21	MO-F001A	全閉	OFF		正常復帰
2011/03/11 21:25	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:25	CD034	B22	AO-F001T	開1	ON		
2011/03/11 21:25	CD035	B22	AO-F001T	開2	ON		
*2011/03/11 21:25	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		19.767 <	20.000 s	
*2011/03/11 21:26	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1091 >	1029 mm	
*2011/03/11 21:26	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド		12.168 <	20.000 s	
*2011/03/11 21:26	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド		4.623 <	20.000 s	
2011/03/11 21:26	CD034	B22	AO-F001T	開1	OFF		
2011/03/11 21:26	CD035	B22	AO-F001T	開2	OFF		
2011/03/11 21:26	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	995 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:26	CA024	S/R弁	T	出口温度	154.6 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:26	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 21:26	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 21:26	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 21:27	CD032	B22	AO-F001S	開1	ON		
2011/03/11 21:27	PD868	S/R弁	S開度	ADS	ON		
2011/03/11 21:27	CD033	B22	AO-F001S	開2	ON		
2011/03/11 21:27	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
*2011/03/11 21:27	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1050 >	1029 mm	
2011/03/11 21:27	CA017	S/R弁	L	出口温度	148.2 °C		正常復帰
*2011/03/11 21:27	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		6.099 <	20.000 s	
2011/03/11 21:27	CD032	B22	AO-F001S	開1	OFF		
2011/03/11 21:27	PD868	S/R弁	S開度	ADS	OFF		
2011/03/11 21:27	CD033	B22	AO-F001S	開2	OFF		
2011/03/11 21:28	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	915 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:28	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド		-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/11 21:28	CA023	S/R弁	S	出口温度	150.1 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:28	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 21:28	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		-100.000 s		正常復帰
2011/03/11 21:28	TD002	N11	AO-F002	全開	OFF		
2011/03/11 21:28	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:29	CD030	B22	AO-F001R	開1	ON		
2011/03/11 21:29	CD031	B22	AO-F001R	開2	ON		

アラーム印字

*2011/03/11 21:29	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1062 >	1029 mm	
2011/03/11 21:29	CA016	S/R弁	K	出口温度	148.4 °C		正常復帰
2011/03/11 21:29	LD275	P48	AO-F134B	全閉	OFF		
2011/03/11 21:29	LD274	P48	AO-F134B	全開	ON		
2011/03/11 21:29	CD030	B22	AO-F001R	開1	OFF		
2011/03/11 21:29	CD031	B22	AO-F001R	開2	OFF		
2011/03/11 21:29	CA014	S/R弁	H	出口温度	148.3 °C		正常復帰
*2011/03/11 21:29	CA022	S/R弁	R	出口温度	153.6 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:29	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	954 mm		正常復帰
2011/03/11 21:30	LD274	P48	AO-F134B	全開	OFF		
2011/03/11 21:30	LD275	P48	AO-F134B	全閉	ON		
2011/03/11 21:30	TD006	N11	AO-F004	全開	OFF		
2011/03/11 21:30	CA015	S/R弁	J	出口温度	148.2 °C		正常復帰
2011/03/11 21:30	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 21:30	CD026	B22	AO-F001P	開1	ON		
2011/03/11 21:30	PD867	S/R弁	P開度 ADS		ON		
2011/03/11 21:30	CD027	B22	AO-F001P	開2	ON		
*2011/03/11 21:30	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1099 >	1029 mm	
*2011/03/11 21:31	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	RL上限逸脱			
2011/03/11 21:31	CD026	B22	AO-F001P	開1	OFF		
2011/03/11 21:31	PD867	S/R弁	P開度 ADS		OFF		
2011/03/11 21:31	CD027	B22	AO-F001P	開2	OFF		
2011/03/11 21:31	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1015 mm		正常復帰
2011/03/11 21:31	PA304	原子炉水位 (W/R)	B		1370 mm		正常復帰
2011/03/11 21:31	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:31	CD024	B22	AO-F001N	開1	ON		
2011/03/11 21:31	CD025	B22	AO-F001N	開2	ON		
*2011/03/11 21:31	CA020	S/R弁	P	出口温度	153.7 >	150.0 °C	
*2011/03/11 21:32	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1106 >	1029 mm	
*2011/03/11 21:32	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	RL上限逸脱			
*2011/03/11 21:32	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	RL上限逸脱			
*2011/03/11 21:32	AC020	SRNM (A)	フィルタードベリオド	-127.158 <	20.000 s		
*2011/03/11 21:32	AC035	SRNM (H)	微分 ベリオド	-249.177 <	20.000 s		
2011/03/11 21:32	CD024	B22	AO-F001N	開1	OFF		
2011/03/11 21:32	CD025	B22	AO-F001N	開2	OFF		
2011/03/11 21:32	PA303	原子炉水位 (W/R)	A		1432 mm		正常復帰
2011/03/11 21:32	PA304	原子炉水位 (W/R)	B		1438 mm		正常復帰
2011/03/11 21:32	BD730	RCIC-P	吐出流量	低	ON		
2011/03/11 21:32	BD644	E51	MO-F017	全閉	OFF		
2011/03/11 21:32	BD628	E51	AO-F005	全閉	ON		
2011/03/11 21:32	BD630	E51	AO-F006	全閉	ON		
2011/03/11 21:32	BD741	E51	MO-F017 TD	全開	ON		
2011/03/11 21:32	BD643	E51	MO-F017	全開	ON		
2011/03/11 21:32	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	884 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:32	AC028	SRNM (A)	微分 ベリオド	-100.000 <	20.000 s		
*2011/03/11 21:32	CA019	S/R弁	N	出口温度	162.4 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:32	AC020	SRNM (A)	フィルタードベリオド	-249.177 s			正常復帰
2011/03/11 21:32	AC028	SRNM (A)	微分 ベリオド	-100.000 s			正常復帰
2011/03/11 21:32	AC035	SRNM (H)	微分 ベリオド	-100.000 s			正常復帰
2011/03/11 21:33	CD024	B22	AO-F001N	開1	ON		
2011/03/11 21:33	CD025	B22	AO-F001N	開2	ON		
2011/03/11 21:33	BD730	RCIC-P	吐出流量	低	OFF		
2011/03/11 21:33	BD741	E51	MO-F017 TD	全開	OFF		
2011/03/11 21:33	BD643	E51	MO-F017	全開	OFF		
2011/03/11 21:33	BD630	E51	AO-F006	全閉	OFF		
2011/03/11 21:33	BD644	E51	MO-F017	全閉	ON		
2011/03/11 21:33	BD628	E51	AO-F005	全閉	OFF		
*2011/03/11 21:33	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1081 >	1029 mm	
2011/03/11 21:33	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 21:33	CD024	B22	AO-F001N	開1	OFF		

アラーム印字

2011/03/11 21:33	CD025	B22	AO-F001N	開2	OFF		
2011/03/11 21:34	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	975 mm	正常復帰	
2011/03/11 21:34	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:34	CD020	B22	AO-F001L	開1	ON		
2011/03/11 21:34	CD021	B22	AO-F001L	開2	ON		
2011/03/11 21:34	CA012	S/R弁	F	出口温度	148.1 °C	正常復帰	
*2011/03/11 21:34	AC020	SRNM	(A) フィルタードベリオド		8.115 < 20.000 s		
*2011/03/11 21:35	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1086 > 1029 mm		
2011/03/11 21:35	FD385	RFP-T	A 排気室真空度	低下	OFF		
2011/03/11 21:35	FD411	RFP-T	B 排気室真空度	低下	OFF		
2011/03/11 21:35	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.02 mm/100	正常復帰	
*2011/03/11 21:35	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 21:35	CA013	S/R弁	G	出口温度	148.3 °C	正常復帰	
*2011/03/11 21:35	CA017	S/R弁	L	出口温度	152.1 > 150.0 °C		
2011/03/11 21:35	CD020	B22	AO-F001L	開1	OFF		
2011/03/11 21:35	CD021	B22	AO-F001L	開2	OFF		
2011/03/11 21:35	AC020	SRNM	(A) フィルタードベリオド		-100.000 s	正常復帰	
*2011/03/11 21:35	AC028	SRNM	(A) 微分 ベリオド		-100.000 < 20.000 s		
2011/03/11 21:35	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	888 mm	正常復帰	
2011/03/11 21:35	CA011	S/R弁	E	出口温度	147.6 °C	正常復帰	
2011/03/11 21:35	AC028	SRNM	(A) 微分 ベリオド		-100.000 s	正常復帰	
2011/03/11 21:35	BD730	RCIC-P	吐出流量	低	ON		
2011/03/11 21:35	BD644	E51	MO-F017	全閉	OFF		
2011/03/11 21:35	BD628	E51	AO-F005	全閉	ON		
2011/03/11 21:35	BD630	E51	AO-F006	全閉	ON		
2011/03/11 21:35	BD741	E51	MO-F017	TD 全開	ON		
2011/03/11 21:35	BD643	E51	MO-F017	全開	ON		
*2011/03/11 21:36	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	791 < 800 mm		
2011/03/11 21:36	CD018	B22	AO-F001K	開1	ON		
2011/03/11 21:36	PD866	S/R弁	K開度	ADS	ON		
2011/03/11 21:36	CD019	B22	AO-F001K	開2	ON		
2011/03/11 21:36	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	815 mm	正常復帰	
*2011/03/11 21:36	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1037 > 1029 mm		
2011/03/11 21:36	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 21:36	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.02 mm/100	正常復帰	
*2011/03/11 21:36	CA016	S/R弁	K	出口温度	153.8 > 150.0 °C		
*2011/03/11 21:36	AC035	SRNM	(H) 微分 ベリオド		-248.844 < 20.000 s		
*2011/03/11 21:36	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 21:37	PD866	S/R弁	K開度	ADS	OFF		
2011/03/11 21:37	CD018	B22	AO-F001K	開1	OFF		
2011/03/11 21:37	CD019	B22	AO-F001K	開2	OFF		
2011/03/11 21:37	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	971 mm	正常復帰	
*2011/03/11 21:37	AC028	SRNM	(A) 微分 ベリオド		-100.067 < 20.000 s		
2011/03/11 21:37	AC028	SRNM	(A) 微分 ベリオド		-100.067 s	正常復帰	
2011/03/11 21:37	AC035	SRNM	(H) 微分 ベリオド		-100.067 s	正常復帰	
*2011/03/11 21:37	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	800 < 800 mm		
*2011/03/11 21:37	CD405	CUW弁		ロック	ON		
2011/03/11 21:37	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:37	CA010	S/R弁	D	出口温度	148.0 °C	正常復帰	
2011/03/11 21:37	CD016	B22	AO-F001J	開1	ON		
2011/03/11 21:37	PD865	S/R弁	J開度	ADS	ON		
2011/03/11 21:37	CD017	B22	AO-F001J	開2	ON		
2011/03/11 21:38	BD730	RCIC-P	吐出流量	低	OFF		
2011/03/11 21:38	BD741	E51	MO-F017	TD 全開	OFF		
2011/03/11 21:38	BD643	E51	MO-F017	全開	OFF		
2011/03/11 21:38	BD630	E51	AO-F006	全閉	OFF		
2011/03/11 21:38	BD644	E51	MO-F017	全閉	ON		
2011/03/11 21:38	BD628	E51	AO-F005	全閉	OFF		
2011/03/11 21:38	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	922 mm	正常復帰	
*2011/03/11 21:38	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1070 > 1029 mm		

アラーム印字

*2011/03/11 21:38	CA015	S/R弁	J	出口温度	150.7 >	150.0 °C	
*2011/03/11 21:38	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-249.177 <	20.000 s		
*2011/03/11 21:38	AC027	SRNM	(H) フィルタードペリオド	-100.067 <	20.000 s		
*2011/03/11 21:38	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド	-249.177 <	20.000 s		
2011/03/11 21:38	CD016	B22	AO-F001J 開1	OFF			
2011/03/11 21:38	PD865	S/R弁	J開度 ADS	OFF			
2011/03/11 21:38	CD017	B22	AO-F001J 開2	OFF			
2011/03/11 21:38	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	946 mm			正常復帰
2011/03/11 21:38	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.067 s			正常復帰
2011/03/11 21:38	AC027	SRNM	(H) フィルタードペリオド	-143.676 s			正常復帰
2011/03/11 21:38	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド	-100.000 s			正常復帰
*2011/03/11 21:38	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	797 <	800 mm		
2011/03/11 21:39	CD014	B22	AO-F001H 開1	ON			
2011/03/11 21:39	CD015	B22	AO-F001H 開2	ON			
2011/03/11 21:39	CA009	S/R弁	C	出口温度	147.8 °C		正常復帰
2011/03/11 21:39	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	0.05 mm/100			正常復帰
2011/03/11 21:39	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	973 mm			正常復帰
*2011/03/11 21:39	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1061 >	1029 mm		
*2011/03/11 21:39	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100		
2011/03/11 21:39	FD082	N21	MO-F001B 全閉	OFF			正常復帰
2011/03/11 21:39	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF			
*2011/03/11 21:39	CA014	S/R弁	H	出口温度	151.7 >	150.0 °C	
*2011/03/11 21:39	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド	-113.595 <	20.000 s		
*2011/03/11 21:39	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.000 <	20.000 s		
2011/03/11 21:40	CD014	B22	AO-F001H 開1	OFF			
2011/03/11 21:40	CD015	B22	AO-F001H 開2	OFF			
2011/03/11 21:40	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	897 mm			正常復帰
*2011/03/11 21:40	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	780 <	800 mm		
2011/03/11 21:40	CA024	S/R弁	T	出口温度	148.3 °C		正常復帰
2011/03/11 21:40	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド	-107.331 s			正常復帰
2011/03/11 21:40	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON			
2011/03/11 21:40	CA008	S/R弁	B	出口温度	147.9 °C		正常復帰
2011/03/11 21:40	CD010	B22	AO-F001F 開1	ON			
2011/03/11 21:40	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-249.011 s			正常復帰
2011/03/11 21:40	CD011	B22	AO-F001F 開2	ON			
2011/03/11 21:41	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1025 mm			正常復帰
*2011/03/11 21:41	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1051 >	1029 mm		
*2011/03/11 21:41	CA012	S/R弁	F	出口温度	152.7 >	150.0 °C	
*2011/03/11 21:41	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.000 <	20.000 s		
2011/03/11 21:41	CD010	B22	AO-F001F 開1	OFF			
2011/03/11 21:41	CD011	B22	AO-F001F 開2	OFF			
2011/03/11 21:41	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	948 mm			正常復帰
2011/03/11 21:41	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.000 s			正常復帰
*2011/03/11 21:41	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	781 <	800 mm		
2011/03/11 21:42	CA020	S/R弁	P	出口温度	148.4 °C		正常復帰
2011/03/11 21:42	CD006	B22	AO-F001D 開1	ON			
2011/03/11 21:42	PD863	S/R弁	D開度 ADS	ON			
2011/03/11 21:42	CD007	B22	AO-F001D 開2	ON			
2011/03/11 21:42	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	813 mm			正常復帰
2011/03/11 21:42	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF			
*2011/03/11 21:42	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1042 >	1029 mm		
2011/03/11 21:42	CA023	S/R弁	S	出口温度	147.8 °C		正常復帰
*2011/03/11 21:42	CA010	S/R弁	D	出口温度	152.0 >	150.0 °C	
*2011/03/11 21:43	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	オーバフロー			
*2011/03/11 21:43	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	オーバフロー			
2011/03/11 21:43	CD006	B22	AO-F001D 開1	OFF			
2011/03/11 21:43	PD863	S/R弁	D開度 ADS	OFF			
2011/03/11 21:43	CD007	B22	AO-F001D 開2	OFF			
2011/03/11 21:43	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	938 mm			正常復帰
2011/03/11 21:43	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	1322 mm			正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 21:43	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	1328 mm	正常復帰
*2011/03/11 21:43	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	779 < 800 mm	
2011/03/11 21:43	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON
2011/03/11 21:43	CA022	S/R弁	R	出口温度	148.4 °C
*2011/03/11 21:44	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.000 < 20.000 s	正常復帰
2011/03/11 21:44	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	45.221 s	正常復帰
2011/03/11 21:44	CD002	B22	AO-F001B 開1	ON	
2011/03/11 21:44	PD862	S/R弁	B開度 ADS	ON	
2011/03/11 21:44	CD003	B22	AO-F001B 開2	ON	
2011/03/11 21:44	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	920 mm	正常復帰
*2011/03/11 21:44	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1033 > 1029 mm	
*2011/03/11 21:44	CA008	S/R弁	B	出口温度	158.8 > 150.0 °C
2011/03/11 21:45	LD000	排ガス真空ポンプ	A	運転中	ON
2011/03/11 21:45	CD002	B22	AO-F001B 開1	OFF	
2011/03/11 21:45	PD862	S/R弁	B開度 ADS	OFF	
2011/03/11 21:45	CD003	B22	AO-F001B 開2	OFF	
*2011/03/11 21:45	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	RL上限逸脱	
*2011/03/11 21:45	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	オーバーフロー	
2011/03/11 21:45	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	865 mm	正常復帰
2011/03/11 21:45	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	1325 mm	正常復帰
2011/03/11 21:45	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	1330 mm	正常復帰
*2011/03/11 21:45	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	790 < 800 mm	
2011/03/11 21:45	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF
2011/03/11 21:45	CA007	S/R弁	A	出口温度	148.3 °C
2011/03/11 21:46	LD000	排ガス真空ポンプ	A	運転中	OFF
2011/03/11 21:46	LD000	排ガス真空ポンプ	A	運転中	ON
2011/03/11 21:46	CD000	B22	AO-F001A 開1	ON	
2011/03/11 21:46	LD000	排ガス真空ポンプ	A	運転中	OFF
2011/03/11 21:46	CD001	B22	AO-F001A 開2	ON	
2011/03/11 21:46	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1009 mm	正常復帰
*2011/03/11 21:46	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1029 > 1029 mm	
*2011/03/11 21:46	CA007	S/R弁	A	出口温度	155.8 > 150.0 °C
*2011/03/11 21:46	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-249.343 < 20.000 s	
2011/03/11 21:46	CD000	B22	AO-F001A 開1	OFF	
2011/03/11 21:46	CD001	B22	AO-F001A 開2	OFF	
2011/03/11 21:46	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON
2011/03/11 21:46	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1011 mm	正常復帰
2011/03/11 21:47	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	3.298 s	正常復帰
*2011/03/11 21:47	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	778 < 800 mm	
2011/03/11 21:47	CD034	B22	AO-F001T 開1	ON	
2011/03/11 21:47	CD035	B22	AO-F001T 開2	ON	
2011/03/11 21:47	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	878 mm	正常復帰
*2011/03/11 21:48	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1034 > 1029 mm	
*2011/03/11 21:48	CA024	S/R弁	T	出口温度	154.1 > 150.0 °C
*2011/03/11 21:48	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	4.844 < 20.000 s	
*2011/03/11 21:48	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	オーバーフロー	
*2011/03/11 21:48	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	オーバーフロー	
2011/03/11 21:48	CD034	B22	AO-F001T 開1	OFF	
2011/03/11 21:48	CD035	B22	AO-F001T 開2	OFF	
2011/03/11 21:48	LD016	N62	MO-F006A 全開	OFF	
2011/03/11 21:48	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	39.623 s	正常復帰
*2011/03/11 21:48	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド	-249.843 < 20.000 s	
2011/03/11 21:48	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF
2011/03/11 21:48	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	844 mm	正常復帰
2011/03/11 21:48	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	1337 mm	正常復帰
2011/03/11 21:48	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	1344 mm	正常復帰
*2011/03/11 21:49	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	785 < 800 mm	
2011/03/11 21:49	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド	-249.843 s	正常復帰
2011/03/11 21:49	FD277	N21	FCV-F066B全開	OFF	
2011/03/11 21:49	FD268	N21	FCV-F066A全開	OFF	

アラーム印字

2011/03/11 21:49	CD032	B22	AO-F001S	開1	ON		
2011/03/11 21:49	PD868	S/R弁	S開度	ADS	ON		
2011/03/11 21:49	CD033	B22	AO-F001S	開2	ON		
2011/03/11 21:49	LD018	N62	MO-F006B	全開	OFF		
2011/03/11 21:49	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	810 mm		正常復帰
2011/03/11 21:49	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
*2011/03/11 21:50	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1041 >	1029 mm	
*2011/03/11 21:50	AC028	SRNM	(A) 微分	ペリオド	-121.354 <	20.000 s	
*2011/03/11 21:50	PA303	原子炉水位	(W/R) A		オーバーフロー		
*2011/03/11 21:50	PA304	原子炉水位	(W/R) B		オーバーフロー		
*2011/03/11 21:50	CA023	S/R弁	S	出口温度	161.2 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:50	CA017	S/R弁	L	出口温度	148.4 °C		正常復帰
2011/03/11 21:50	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.02 mm/100		正常復帰
2011/03/11 21:50	AC028	SRNM	(A) 微分	ペリオド	-121.354 s		正常復帰
*2011/03/11 21:50	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
*2011/03/11 21:50	AC020	SRNM	(A) フィルタード	ペリオド	16.662 <	20.000 s	
2011/03/11 21:50	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 21:50	CD032	B22	AO-F001S	開1	OFF		
2011/03/11 21:50	PD868	S/R弁	S開度	ADS	OFF		
2011/03/11 21:50	CD033	B22	AO-F001S	開2	OFF		
*2011/03/11 21:50	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 21:50	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	958 mm		正常復帰
2011/03/11 21:50	PA303	原子炉水位	(W/R) A		1340 mm		正常復帰
2011/03/11 21:50	PA304	原子炉水位	(W/R) B		1346 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:51	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	798 <	800 mm	
2011/03/11 21:51	AC020	SRNM	(A) フィルタード	ペリオド	16.662 s		正常復帰
2011/03/11 21:51	LD019	N62	MO-F006B	全開	ON		
2011/03/11 21:51	CD030	B22	AO-F001R	開1	ON		
2011/03/11 21:51	CD031	B22	AO-F001R	開2	ON		
2011/03/11 21:51	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 21:51	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	972 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:52	AC028	SRNM	(A) 微分	ペリオド	-246.366 <	20.000 s	
2011/03/11 21:52	FD385	RFP-T	A 排気室真空度	低下	ON		
2011/03/11 21:52	FD411	RFP-T	B 排気室真空度	低下	ON		
*2011/03/11 21:52	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	1037 >	1029 mm	
2011/03/11 21:52	FD385	RFP-T	A 排気室真空度	低下	OFF		
2011/03/11 21:52	FD411	RFP-T	B 排気室真空度	低下	OFF		
*2011/03/11 21:52	CA022	S/R弁	R	出口温度	156.0 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:52	AC028	SRNM	(A) 微分	ペリオド	-100.535 s		正常復帰
*2011/03/11 21:52	AC035	SRNM	(H) 微分	ペリオド	18.652 <	20.000 s	
*2011/03/11 21:52	PA303	原子炉水位	(W/R) A		オーバーフロー		
*2011/03/11 21:52	PA304	原子炉水位	(W/R) B		オーバーフロー		
2011/03/11 21:52	AC035	SRNM	(H) 微分	ペリオド	48.149 s		正常復帰
2011/03/11 21:52	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 21:53	CA016	S/R弁	K	出口温度	147.9 °C		正常復帰
2011/03/11 21:53	CD030	B22	AO-F001R	開1	OFF		
2011/03/11 21:53	CD031	B22	AO-F001R	開2	OFF		
2011/03/11 21:53	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	930 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:53	CC044	原子炉	水位(N/R)	(PBV)	772 <	800 mm	
2011/03/11 21:53	PA303	原子炉水位	(W/R) A		1303 mm		正常復帰
2011/03/11 21:53	PA304	原子炉水位	(W/R) B		1310 mm		正常復帰
2011/03/11 21:53	CA019	S/R弁	N	出口温度	148.2 °C		正常復帰
2011/03/11 21:53	CA014	S/R弁	H	出口温度	148.4 °C		正常復帰
2011/03/11 21:53	LD001	排ガス真空ポンプ	B	運転中	OFF		
2011/03/11 21:54	CA015	S/R弁	J	出口温度	148.4 °C		正常復帰
2011/03/11 21:54	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.11 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 21:54	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 21:54	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 21:54	CD020	B22	AO-F001L	開1	ON		
2011/03/11 21:54	CD021	B22	AO-F001L	開2	ON		

アラーム印字

2011/03/11 21:55	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	931 mm	正常復帰
2011/03/11 21:55	LD017	N62	MO-F006A	全閉	ON	
*2011/03/11 21:55	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1050 > 1029 mm	
*2011/03/11 21:55	CA017	S/R弁	L	出口温度	153.0 > 150.0 °C	
2011/03/11 21:55	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON	
*2011/03/11 21:56	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	オーバーフロー		
*2011/03/11 21:56	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	オーバーフロー		
*2011/03/11 21:56	AC020	SRNM (A)	フィルタードベリオド	-249.676 < 20.000 s		
*2011/03/11 21:56	AC028	SRNM (A)	微分 ベリオド	-100.134 < 20.000 s		
2011/03/11 21:56	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰
2011/03/11 21:56	CD079	B22	MO-F011	全閉	OFF	
*2011/03/11 21:56	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 21:56	AC020	SRNM (A)	フィルタードベリオド	62.338 s		正常復帰
2011/03/11 21:56	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.02 mm/100	正常復帰
2011/03/11 21:56	AC028	SRNM (A)	微分 ベリオド	-111.492 s		正常復帰
*2011/03/11 21:56	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 21:57	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.02 mm/100	正常復帰
2011/03/11 21:57	FD267	N21	FCV-F066A	全開	ON	
2011/03/11 21:57	CD020	B22	AO-F001L	開1	OFF	
2011/03/11 21:57	CD021	B22	AO-F001L	開2	OFF	
2011/03/11 21:57	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	1377 mm		正常復帰
2011/03/11 21:57	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	1385 mm		正常復帰
2011/03/11 21:57	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	901 mm	正常復帰
*2011/03/11 21:57	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	780 < 800 mm	
2011/03/11 21:57	LD023	N62	AO-F008	全閉	ON	
2011/03/11 21:57	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF	
2011/03/11 21:58	CA012	S/R弁	F	出口温度	148.3 °C	正常復帰
*2011/03/11 21:58	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 21:58	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰
*2011/03/11 21:58	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.02 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 21:58	CD022	B22	AO-F001M	開1	ON	
2011/03/11 21:58	CD023	B22	AO-F001M	開2	ON	
2011/03/11 21:58	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	973 mm	正常復帰
2011/03/11 21:58	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON	
*2011/03/11 21:59	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1054 > 1029 mm	
2011/03/11 21:59	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰
*2011/03/11 21:59	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 < 0.00 mm/100	
*2011/03/11 21:59	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	オーバーフロー		
*2011/03/11 21:59	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	オーバーフロー		
*2011/03/11 21:59	CA156	原子炉	水位 (W/R)	B	RL上限逸脱	
*2011/03/11 21:59	CA155	原子炉	水位 (W/R)	A	RL上限逸脱	
2011/03/11 21:59	CD022	B22	AO-F001M	開1	OFF	
2011/03/11 21:59	CD023	B22	AO-F001M	開2	OFF	
2011/03/11 21:59	CA156	原子炉	水位 (W/R)	B	1598 mm	正常復帰
2011/03/11 21:59	CA155	原子炉	水位 (W/R)	A	1593 mm	正常復帰
*2011/03/11 21:59	CC043	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能	
*2011/03/11 21:59	CC045	原子炉	水位 (W/R)	変化率	判定不能	
2011/03/11 21:59	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	1426 mm		正常復帰
2011/03/11 21:59	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	1431 mm		正常復帰
2011/03/11 21:59	CC043	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1565 mm	正常復帰
2011/03/11 21:59	CC045	原子炉	水位 (W/R)	変化率	-0.0 mm/min	正常復帰
2011/03/11 21:59	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	985 mm	正常復帰
*2011/03/11 21:59	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	786 < 800 mm	
*2011/03/11 22:00	CA018	S/R弁	M	出口温度	157.3 > 150.0 °C	
2011/03/11 22:00	CD024	B22	AO-F001N	開1	ON	
2011/03/11 22:00	CD025	B22	AO-F001N	開2	ON	
2011/03/11 22:00	CA010	S/R弁	D	出口温度	148.0 °C	正常復帰
2011/03/11 22:00	FD276	N21	FCV-F066B	全開	ON	
2011/03/11 22:00	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	978 mm	正常復帰
2011/03/11 22:00	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF	

アラーム印字

2011/03/11 22:00	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰
* 2011/03/11 22:01	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1046 > 1029 mm	
* 2011/03/11 22:01	CA019	S/R弁	N	出口温度	154.4 > 150.0 °C	
* 2011/03/11 22:01	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド		-100.000 < 20.000 s	
* 2011/03/11 22:01	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		-248.015 < 20.000 s	
* 2011/03/11 22:01	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.02 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 22:01	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド		145.305 s	正常復帰
* 2011/03/11 22:01	PA303	原子炉水位 (W/R)	A		オーバフロー	
* 2011/03/11 22:01	PA304	原子炉水位 (W/R)	B		オーバフロー	
2011/03/11 22:01	LD022	N62	AO-F008	全開	OFF	
* 2011/03/11 22:01	CA156	原子炉	水位 (W/R)	B	RL上限逸脱	
* 2011/03/11 22:01	CA155	原子炉	水位 (W/R)	A	RL上限逸脱	
2011/03/11 22:01	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		-100.000 s	正常復帰
* 2011/03/11 22:01	CC043	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能	
* 2011/03/11 22:01	CC045	原子炉	水位 (W/R)	変化率	判定不能	
2011/03/11 22:01	CD024	B22	AO-F001N	開1	OFF	
2011/03/11 22:01	CD025	B22	AO-F001N	開2	OFF	
2011/03/11 22:01	CA155	原子炉	水位 (W/R)	A	1758 mm	正常復帰
2011/03/11 22:01	CC043	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1760 mm	正常復帰
2011/03/11 22:01	CC045	原子炉	水位 (W/R)	変化率	-0.0 mm/min	正常復帰
2011/03/11 22:01	PA303	原子炉水位 (W/R)	A		1519 mm	正常復帰
2011/03/11 22:01	PA304	原子炉水位 (W/R)	B		1526 mm	正常復帰
2011/03/11 22:01	CA156	原子炉	水位 (W/R)	B	1528 mm	正常復帰
2011/03/11 22:01	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	873 mm	正常復帰
2011/03/11 22:02	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON	
* 2011/03/11 22:02	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	792 < 800 mm	
2011/03/11 22:02	CA008	S/R弁	B	出口温度	148.3 °C	正常復帰
2011/03/11 22:02	CD026	B22	AO-F001P	開1	ON	
2011/03/11 22:02	PD867	S/R弁	P開度 ADS		ON	
2011/03/11 22:02	CD027	B22	AO-F001P	開2	ON	
2011/03/11 22:02	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	928 mm	正常復帰
* 2011/03/11 22:03	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1035 > 1029 mm	
* 2011/03/11 22:03	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		17.884 < 20.000 s	
* 2011/03/11 22:03	PA303	原子炉水位 (W/R)	A		オーバフロー	
* 2011/03/11 22:03	PA304	原子炉水位 (W/R)	B		オーバフロー	
* 2011/03/11 22:03	CA020	S/R弁	P	出口温度	151.7 > 150.0 °C	
2011/03/11 22:03	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド		17.884 s	正常復帰
2011/03/11 22:03	TD003	N11	AO-F002	全閉	ON	
* 2011/03/11 22:03	CA156	原子炉	水位 (W/R)	B	RL上限逸脱	
2011/03/11 22:03	CA156	原子炉	水位 (W/R)	B	1763 mm	正常復帰
* 2011/03/11 22:03	DD142	S/C	水温 A 温度	高高	ON	
* 2011/03/11 22:04	DD143	S/C	水温 B 温度	高高	ON	
2011/03/11 22:04	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF	
2011/03/11 22:04	CD026	B22	AO-F001P	開1	OFF	
2011/03/11 22:04	PD867	S/R弁	P開度 ADS		OFF	
2011/03/11 22:04	CD027	B22	AO-F001P	開2	OFF	
2011/03/11 22:04	TD007	N11	AO-F004	全閉	ON	
2011/03/11 22:04	TD005	N11	PCV-F003	全閉	ON	
* 2011/03/11 22:04	AC034	SRNM	(G) 微分 ペリオド		-249.343 < 20.000 s	
2011/03/11 22:04	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	853 mm	正常復帰
2011/03/11 22:04	PA303	原子炉水位 (W/R)	A		1389 mm	正常復帰
2011/03/11 22:04	PA304	原子炉水位 (W/R)	B		1396 mm	正常復帰
* 2011/03/11 22:04	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	799 < 800 mm	
2011/03/11 22:04	DD142	S/C	水温 A 温度	高高	OFF 正常復帰	
2011/03/11 22:04	DD143	S/C	水温 B 温度	高高	OFF 正常復帰	
2011/03/11 22:04	AC034	SRNM	(G) 微分 ペリオド		-100.000 s	正常復帰
2011/03/11 22:04	CD028	B22	AO-F001Q	開1	ON	
2011/03/11 22:04	CD029	B22	AO-F001Q	開2	ON	
2011/03/11 22:04	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	925 mm	正常復帰
* 2011/03/11 22:04	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1031 > 1029 mm	

アラーム印字

*2011/03/11 22:05	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	RL上限逸脱		
*2011/03/11 22:05	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	RL上限逸脱		
2011/03/11 22:05	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON	
*2011/03/11 22:05	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-228.622 <	20.000 s	
2011/03/11 22:05	FD093	N21	MO-F001C	全開	ON	正常復帰
*2011/03/11 22:05	FD297	N21	MO-F001C	電源喪失	ON	
2011/03/11 22:05	CA024	S/R弁	T	出口温度	148.0 °C	正常復帰
*2011/03/11 22:05	CA021	S/R弁	Q	出口温度	150.9 > 150.0 °C	
2011/03/11 22:05	CD028	B22	AO-F001Q	開1	OFF	
2011/03/11 22:05	CD029	B22	AO-F001Q	開2	OFF	
2011/03/11 22:05	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	1448 mm		正常復帰
2011/03/11 22:05	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	1454 mm		正常復帰
2011/03/11 22:05	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	991 mm		正常復帰
*2011/03/11 22:06	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	796 <	800 mm	
2011/03/11 22:06	CA007	S/R弁	A	出口温度	148.3 °C	正常復帰
2011/03/11 22:06	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.067 s		正常復帰
2011/03/11 22:06	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰
2011/03/11 22:06	CD016	B22	AO-F001J	開1	ON	
2011/03/11 22:06	PD865	S/R弁	J開度 ADS		ON	
2011/03/11 22:06	CD017	B22	AO-F001J	開2	ON	
2011/03/11 22:06	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	860 mm		正常復帰
*2011/03/11 22:06	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.01 < 0.00 mm/100	
*2011/03/11 22:06	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1029 >	1029 mm	
*2011/03/11 22:06	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	RL上限逸脱		
*2011/03/11 22:06	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	RL上限逸脱		
*2011/03/11 22:06	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 22:07	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF	
*2011/03/11 22:07	CA015	S/R弁	J	出口温度	154.7 > 150.0 °C	
*2011/03/11 22:07	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 22:07	AC020	SRNM	(A) フィルタードペリオド	38.195 s		正常復帰
2011/03/11 22:07	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.067 s		正常復帰
2011/03/11 22:07	CD016	B22	AO-F001J	開1	OFF	
2011/03/11 22:07	PD865	S/R弁	J開度 ADS		OFF	
2011/03/11 22:07	CD017	B22	AO-F001J	開2	OFF	
2011/03/11 22:07	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	1498 mm		正常復帰
2011/03/11 22:07	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	1505 mm		正常復帰
2011/03/11 22:07	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	875 mm		正常復帰
*2011/03/11 22:08	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	787 <	800 mm	
2011/03/11 22:08	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON	
2011/03/11 22:08	CD014	B22	AO-F001H	開1	ON	
2011/03/11 22:08	CD015	B22	AO-F001H	開2	ON	
2011/03/11 22:08	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	992 mm		正常復帰
*2011/03/11 22:08	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	RL上限逸脱		
*2011/03/11 22:08	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	RL上限逸脱		
2011/03/11 22:08	CA023	S/R弁	S	出口温度	148.4 °C	正常復帰
*2011/03/11 22:08	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1037 >	1029 mm	
*2011/03/11 22:08	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-246.037 <	20.000 s	
*2011/03/11 22:09	CA014	S/R弁	H	出口温度	154.1 > 150.0 °C	
*2011/03/11 22:09	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド	-249.343 <	20.000 s	
2011/03/11 22:09	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	30.360 s		正常復帰
*2011/03/11 22:09	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	-249.343 <	20.000 s	
2011/03/11 22:09	AC035	SRNM	(H) 微分 ペリオド	-100.134 s		正常復帰
2011/03/11 22:09	CD014	B22	AO-F001H	開1	OFF	
2011/03/11 22:09	CD015	B22	AO-F001H	開2	OFF	
2011/03/11 22:09	PA303	原子炉水位 (W/R)	A	1595 mm		正常復帰
2011/03/11 22:09	PA304	原子炉水位 (W/R)	B	1599 mm		正常復帰
2011/03/11 22:09	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド	33.849 s		正常復帰
2011/03/11 22:09	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	939 mm		正常復帰
*2011/03/11 22:10	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	798 <	800 mm	
2011/03/11 22:10	CA018	S/R弁	M	出口温度	148.2 °C	正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 22:10	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 22:10	CD012	B22	AO-F001G	開1	ON		
2011/03/11 22:10	CD013	B22	AO-F001G	開2	ON		
2011/03/11 22:10	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	979 mm		正常復帰
*2011/03/11 22:10	PA304	原子炉水位 (W/R)	B		RL上限逸脱		
*2011/03/11 22:10	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		12.087 < 20.000 s		
2011/03/11 22:10	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 22:11	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1031 > 1029 mm		
*2011/03/11 22:11	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100		
*2011/03/11 22:11	PA303	原子炉水位 (W/R)	A		オーバーフロー		
2011/03/11 22:11	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		12.087 s		正常復帰
2011/03/11 22:11	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
*2011/03/11 22:11	CA013	S/R弁	G	出口温度	156.1 > 150.0 °C		
2011/03/11 22:11	CD012	B22	AO-F001G	開1	OFF		
2011/03/11 22:11	CD013	B22	AO-F001G	開2	OFF		
2011/03/11 22:12	PA303	原子炉水位 (W/R)	A		1421 mm		正常復帰
2011/03/11 22:12	PA304	原子炉水位 (W/R)	B		1428 mm		正常復帰
2011/03/11 22:12	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	988 mm		正常復帰
*2011/03/11 22:12	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	795 < 800 mm		
2011/03/11 22:12	CD010	B22	AO-F001F	開1	ON		
2011/03/11 22:12	CD011	B22	AO-F001F	開2	ON		
2011/03/11 22:12	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	897 mm		正常復帰
2011/03/11 22:13	CA022	S/R弁	R	出口温度	147.8 °C		正常復帰
2011/03/11 22:13	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
*2011/03/11 22:13	PA303	原子炉水位 (W/R)	A		オーバーフロー		
*2011/03/11 22:13	PA304	原子炉水位 (W/R)	B		オーバーフロー		
*2011/03/11 22:13	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1059 > 1029 mm		
*2011/03/11 22:13	DD142	S/C	水温 A 温度	高高	ON		
*2011/03/11 22:13	DD143	S/C	氷温 B 温度	高高	ON		
*2011/03/11 22:14	CA012	S/R弁	F	出口温度	161.3 > 150.0 °C		
2011/03/11 22:14	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 22:14	CD010	B22	AO-F001F	開1	OFF		
2011/03/11 22:14	CD011	B22	AO-F001F	開2	OFF		
2011/03/11 22:14	PA303	原子炉水位 (W/R)	A		1399 mm		正常復帰
2011/03/11 22:14	PA304	原子炉水位 (W/R)	B		1406 mm		正常復帰
2011/03/11 22:14	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	886 mm		正常復帰
*2011/03/11 22:14	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	768 < 800 mm		
2011/03/11 22:15	CD006	B22	AO-F001D	開1	ON		
2011/03/11 22:15	PD863	S/R弁	D開度 ADS		ON		
2011/03/11 22:15	CD007	B22	AO-F001D	開2	ON		
2011/03/11 22:15	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	933 mm		正常復帰
2011/03/11 22:15	DD142	S/C	水温 A 温度	高高	OFF	正常復帰	
*2011/03/11 22:15	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1038 > 1029 mm		
*2011/03/11 22:15	PA303	原子炉水位 (W/R)	A		オーバーフロー		
*2011/03/11 22:15	PA304	原子炉水位 (W/R)	B		オーバーフロー		
2011/03/11 22:16	DD143	S/C	水温 B 温度	高高	OFF	正常復帰	
*2011/03/11 22:16	CA010	S/R弁	D	出口温度	160.0 > 150.0 °C		
*2011/03/11 22:16	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-100.000 < 20.000 s		
2011/03/11 22:16	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 22:16	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 22:16	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 22:16	CA021	S/R弁	Q	出口温度	148.1 °C		正常復帰
2011/03/11 22:16	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100		正常復帰
2011/03/11 22:17	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-100.267 s		正常復帰
2011/03/11 22:17	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
*2011/03/11 22:17	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 22:17	CA019	S/R弁	N	出口温度	147.9 °C		正常復帰
2011/03/11 22:17	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 22:18	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-100.000 < 20.000 s		
2011/03/11 22:18	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		22.141 s		正常復帰

2011/03/11 22:18	CA017	S/R弁	L	出口温度	148.0 °C	正常復帰
*2011/03/11 22:18	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-113.519 <	20.000 s	
*2011/03/11 22:18	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
*2011/03/11 22:19	CA087	PLR-P	A2 入口温度 (RTD)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 22:19	CA100	PLR-P	B2 入口温度 (RTD)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 22:19	CA086	PLR-P	A1 入口温度 (RTD)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 22:19	DD142	S/C	水温 A 温度 高高	ON		
*2011/03/11 22:19	DD143	S/C	水温 B 温度 高高	ON		
*2011/03/11 22:19	CG020	PLR-P	A 入口温度 (BV)	判定不能		
*2011/03/11 22:19	CC021	PLR-P	B 入口温度 (BV)	判定不能		
*2011/03/11 22:19	CC100	PLR-P	入口温度 (RTD) (BV)	判定不能		
*2011/03/11 22:19	CC022	PLR-P	入口 温度	判定不能		
2011/03/11 22:19	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
*2011/03/11 22:19	CC023	PLR-P	入口温度 変化率1	判定不能		
*2011/03/11 22:19	CC030	再循環	ループ水温度 変化率A	判定不能		
*2011/03/11 22:19	CC031	再循環	ループ水温度 変化率B	判定不能		
2011/03/11 22:19	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1019 mm		正常復帰
*2011/03/11 22:19	CA099	PLR-P	B1 入口温度 (RTD)	RL下限逸脱		
2011/03/11 22:19	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-146.289 s		正常復帰
2011/03/11 22:20	CA020	S/R弁	P	出口温度	148.3 °C	正常復帰
2011/03/11 22:20	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 22:21	LD024	N62	PCV-F010A全開	OFF		
2011/03/11 22:21	PA303	原子炉水位 (W/R) A		1632 mm		正常復帰
2011/03/11 22:22	PA304	原子炉水位 (W/R) B		1632 mm		正常復帰
2011/03/11 22:22	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
2011/03/11 22:22	LD026	N62	PCV-F010B全開	OFF		
*2011/03/11 22:23	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	17.564 <	20.000 s	
2011/03/11 22:23	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 22:23	CA015	S/R弁	J	出口温度	148.2 °C	正常復帰
2011/03/11 22:23	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 22:23	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:24	CA014	S/R弁	H	出口温度	148.4 °C	正常復帰
2011/03/11 22:24	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	145.888 s		正常復帰
2011/03/11 22:24	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	0.12 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 22:25	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:25	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
*2011/03/11 22:25	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-104.016 <	20.000 s	
2011/03/11 22:26	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.067 s		正常復帰
2011/03/11 22:26	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
*2011/03/11 22:26	LA190	EECW	サージタンク A レベル	RL上限逸脱		
2011/03/11 22:27	CA013	S/R弁	G	出口温度	148.4 °C	正常復帰
2011/03/11 22:28	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
2011/03/11 22:29	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 22:29	CA012	S/R弁	F	出口温度	148.4 °C	正常復帰
2011/03/11 22:30	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	0.08 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 22:30	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	-0.02 <	0.00 mm/100	
*2011/03/11 22:31	LA220	HPQSC	サージタンク レベル	RL上限逸脱		
*2011/03/11 22:31	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	-100.067 <	20.000 s	
2011/03/11 22:31	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
2011/03/11 22:31	AC028	SRNM	(A) 微分 ペリオド	41.602 s		正常復帰
*2011/03/11 22:32	LA191	EECW	サージタンク B レベル	RL上限逸脱		
2011/03/11 22:32	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	ON		
2011/03/11 22:34	ZC201	RFP-T	A C側軸受 振動	0.80 mm/100		正常復帰
2011/03/11 22:34	CD006	B22	AO-F001D 開1	OFF		
2011/03/11 22:34	PD863	S/R弁	D開度 ADS	OFF		
2011/03/11 22:34	CD007	B22	AO-F001D 開2	OFF		
2011/03/11 22:34	PD840	再循環ポンプ	B 振動大	ON		
2011/03/11 22:34	BD621	RCIC	復水ポンプ 運転中	OFF		
*2011/03/11 22:34	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	795. <	800 mm	
2011/03/11 22:34	PD840	再循環ポンプ	B 振動大	OFF		

アラーム印字

*2011/03/11 22:34	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:35	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 22:35	CD006	B22		AO-F001D	開1	ON		
2011/03/11 22:35	PD863	S/R弁	D開度	ADS		ON		
2011/03/11 22:35	CD007	B22		AO-F001D	開2	ON		
2011/03/11 22:35	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	899 mm		正常復帰
2011/03/11 22:36	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 22:36	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:36	CD080	B22		MO-F011	全閉	ON		
2011/03/11 22:36	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 22:36	PA303	原子炉水位	(W/R)	A		RL上限逸脱		
*2011/03/11 22:36	PA304	原子炉水位	(W/R)	B		オーバーフロー		
*2011/03/11 22:36	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:37	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.07 mm/100		正常復帰
2011/03/11 22:37	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	OFF		
*2011/03/11 22:37	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:37	LD276	P48		SO-F131A	全開	ON		
2011/03/11 22:37	LD277	P48		SO-F131A	全閉	OFF		
2011/03/11 22:37	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.03 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 22:37	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:38	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.10 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 22:38	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:38	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 22:39	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.04 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 22:40	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:40	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 22:41	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	ON		
*2011/03/11 22:42	CA156	原子炉		水位(W/R)	B	RL上限逸脱		
*2011/03/11 22:42	CA155	原子炉		水位(W/R)	A	RL上限逸脱		
*2011/03/11 22:42	CC043	原子炉		水位(W/R)	(PBV)	判定不能		
*2011/03/11 22:42	CC045	原子炉		水位(W/R)	変化率	判定不能		
*2011/03/11 22:42	CC044	原子炉		水位(N/R)	(PBV)	1032 >	1029 mm	
2011/03/11 22:43	FD238	N21		AO-F068A	全閉	OFF		
2011/03/11 22:43	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/11 22:43	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	OFF		
*2011/03/11 22:43	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド		-109.428 <	20.000 s	
*2011/03/11 22:43	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:43	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド		-109.428 s		正常復帰
2011/03/11 22:44	TD612	N21		AO-F140L	全開	ON		
2011/03/11 22:44	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 22:45	LD269	P48		AO-F138A	全閉	OFF		
2011/03/11 22:45	BD623	E51		MO-F001	全開	OFF		正常復帰
2011/03/11 22:45	BD624	E51		MO-F001	全閉	ON		正常復帰
2011/03/11 22:45	BD639	E51		MO-F012	全開	ON		正常復帰
2011/03/11 22:45	BD640	E51		MO-F012	全閉	OFF		正常復帰
2011/03/11 22:45	TD604	N21		AO-F140H	全開	ON		
2011/03/11 22:45	TD610	N21		AO-F140K	全開	ON		
2011/03/11 22:46	TD606	N21		AO-F140I	全開	ON		
2011/03/11 22:46	LD025	N62		PCV-F010A	全閉	ON		
2011/03/11 22:46	TD636	N21		AO-F140X	全開	ON		
2011/03/11 22:46	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 22:47	TD634	N21		AO-F140W	全開	ON		
2011/03/11 22:47	LD027	N62		PCV-F010B	全閉	ON		
2011/03/11 22:47	BD621	RCIC		復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 22:47	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.03 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 22:48	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:48	TD622	N21		AO-F140Q	全開	ON		
2011/03/11 22:48	FD259	N21		AO-F068B	全閉	OFF		
2011/03/11 22:48	TD608	N21		AO-F140J	全開	ON		
2011/03/11 22:48	TD602	N21		AO-F140G	全開	ON		

アラーム印字

2011/03/11 22:48	TD614	N21	AO-F140M	全開	ON		
2011/03/11 22:48	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.25 mm/100	正常復帰	
2011/03/11 22:49	TD592	N21	AO-F140B	全開	ON		
2011/03/11 22:49	TD598	N21	AO-F140E	全開	ON		
* 2011/03/11 22:49	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:49	TD600	N21	AO-F140F	全開	ON		
2011/03/11 22:49	TD616	N21	AO-F140N	全開	ON		
2011/03/11 22:49	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 22:49	TD618	N21	AO-F140O	全開	ON		
2011/03/11 22:50	TD632	N21	AO-F140V	全開	ON		
2011/03/11 22:50	TD628	N21	AO-F140T	全開	ON		
2011/03/11 22:50	TD596	N21	AO-F140D	全開	ON		
2011/03/11 22:50	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 22:51	TD620	N21	AO-F140P	全開	ON		
2011/03/11 22:51	TD624	N21	AO-F140R	全開	ON		
2011/03/11 22:52	TD630	N21	AO-F140U	全開	ON		
2011/03/11 22:52	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 22:53	TD626	N21	AO-F140S	全開	ON		
2011/03/11 22:53	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰	
* 2011/03/11 22:53	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.02 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:53	TD594	N21	AO-F140C	全開	ON		
2011/03/11 22:53	LD268	P48	AO-F138A	全開	ON		
2011/03/11 22:53	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 22:54	TD590	N21	AO-F140A	全開	ON		
2011/03/11 22:55	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.10 mm/100	正常復帰	
* 2011/03/11 22:55	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.02 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:55	FD058	主復水器	Bエキスパンションシール水位低		ON		
2011/03/11 22:55	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 22:56	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 22:57	FD059	主復水器	Cエキスパンションシール水位低		ON		
2011/03/11 22:57	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.21 mm/100	正常復帰	
2011/03/11 22:57	CD006	B22	AO-F001D	開1	OFF		
2011/03/11 22:57	PD863	S/R弁	D開度 ADS		OFF		
2011/03/11 22:57	CD007	B22	AO-F001D	開2	OFF		
* 2011/03/11 22:57	BD474	HPCS	RPV内 注入管	異常	ON		
2011/03/11 22:57	CA156	原子炉	水位 (W/R)	B	1692 mm	正常復帰	
2011/03/11 22:57	CA155	原子炉	水位 (W/R)	A	1687 mm	正常復帰	
2011/03/11 22:57	CC043	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1697 mm	正常復帰	
2011/03/11 22:57	CC045	原子炉	水位 (W/R)	変化率	-0.0 mm/min	正常復帰	
2011/03/11 22:57	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	913 mm	正常復帰	
* 2011/03/11 22:57	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド		-128.352 <	20.000 s	
2011/03/11 22:57	AC031	SRNM	(D) 微分 ペリオド		54.367 s	正常復帰	
* 2011/03/11 22:57	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 22:58	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰	
2011/03/11 22:58	CD004	B22	AO-F001C	開1	ON		
2011/03/11 22:58	CD005	B22	AO-F001C	開2	ON		
* 2011/03/11 22:58	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
* 2011/03/11 22:58	CA156	原子炉	水位 (W/R)	B	RL上限逸脱		
* 2011/03/11 22:58	CA155	原子炉	水位 (W/R)	A	RL上限逸脱		
* 2011/03/11 22:58	CC043	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能		
* 2011/03/11 22:58	CC045	原子炉	水位 (W/R)	変化率	判定不能		
* 2011/03/11 22:58	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1140 >	1029 mm	
2011/03/11 22:58	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 22:59	FD237	N21	AO-F068A	全開	ON		
* 2011/03/11 22:59	CA009	S/R弁	C	出口温度	150.7 >	150.0 °C	
2011/03/11 23:00	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 23:00	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰	
* 2011/03/11 23:00	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 23:01	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.03 mm/100	正常復帰	
2011/03/11 23:02	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF		

アラーム印字

2011/03/11 23:02	TD373	N33	PCV-F006	全閉	ON	
*2011/03/11 23:02	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 23:02	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰
*2011/03/11 23:02	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 23:03	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON	
2011/03/11 23:03	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100	正常復帰
*2011/03/11 23:03	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 23:03	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.02 mm/100	正常復帰
*2011/03/11 23:03	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.02 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 23:03	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100	正常復帰
*2011/03/11 23:03	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100	
*2011/03/11 23:04	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-100.000 < 20.000 s	
2011/03/11 23:04	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-100.000 s	正常復帰
2011/03/11 23:05	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF	
*2011/03/11 23:05	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-146.680 < 20.000 s	
2011/03/11 23:05	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-146.680 s	正常復帰
2011/03/11 23:06	FD258	N21	AO-F068B	全開	ON	
2011/03/11 23:06	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON	
2011/03/11 23:07	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100	正常復帰
*2011/03/11 23:07	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 23:08	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	OFF	
2011/03/11 23:09	CA010	S/R弁	D	出口温度	148.2 °C	正常復帰
2011/03/11 23:09	BD621	RCIC	復水ポンプ	運転中	ON	
2011/03/11 23:11	BD686	RCIC-T 手動	トリップ	トリップ	ON	
2011/03/11 23:11	PD810	RCIC注入弁全開			OFF	
2011/03/11 23:11	BD665	RCIC-T トリップ絞り弁	全開		OFF	
2011/03/11 23:11	BD666	RCIC-T トリップ絞り弁	全閉		ON	
2011/03/11 23:11	BD686	RCIC-T 手動	トリップ		OFF	
2011/03/11 23:11	BD625	E51	MO-F004	全開	OFF	
2011/03/11 23:11	BD635	E51	MO-F009	全開	OFF	
2011/03/11 23:11	BD630	E51	AO-F006	全閉	ON	
2011/03/11 23:11	BD740	E51	MO-F004 TD	全開	OFF	
2011/03/11 23:11	BD730	RCIC-P	吐出流量	低	ON	
2011/03/11 23:11	BD628	E51	AO-F005	全閉	ON	
2011/03/11 23:11	BD731	RCIC-T	軸受油圧	低	ON	
2011/03/11 23:11	BD673	RCIC-T	加減弁	全開	ON	
2011/03/11 23:11	BD728	RCIC作動時TB, T/DRFP	トリップ	トリップ	OFF 正常復帰	
2011/03/11 23:11	TD239	RCIC系	作動	トリップ	OFF 正常復帰	
2011/03/11 23:11	PD809	RCIC注入弁開			OFF	
2011/03/11 23:11	BD731	RCIC-T	軸受油圧	低	OFF	
2011/03/11 23:11	BD626	E51	MO-F004	全閉	ON	
2011/03/11 23:11	BD636	E51	MO-F009	全閉	ON	
2011/03/11 23:11	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100	正常復帰
*2011/03/11 23:12	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 23:13	BD639	E51	MO-F012	全開	OFF	
2011/03/11 23:14	BD640	E51	MO-F012	全閉	ON	
2011/03/11 23:14	BD624	E51	MO-F001	全閉	OFF	
2011/03/11 23:15	BD623	E51	MO-F001	全開	ON	
2011/03/11 23:15	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		1018 mm	正常復帰
2011/03/11 23:15	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.02 mm/100	正常復帰
*2011/03/11 23:16	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 23:17	LA190	EECW	サージタンク A	レベル	1955 mm	正常復帰
2011/03/11 23:19	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.04 mm/100	正常復帰
*2011/03/11 23:19	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.02 < 0.00 mm/100	
2011/03/11 23:20	CD002	B22	AO-F001B	開1	ON	
2011/03/11 23:20	PD862	S/R弁	B開度 ADS		ON	
2011/03/11 23:20	CD003	B22	AO-F001B	開2	ON	
*2011/03/11 23:20	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)		1111 > 1029 mm	
2011/03/11 23:21	BD474	HPCS	RPV内 注入管	異常	OFF 正常復帰	
*2011/03/11 23:23	CA008	S/R弁	B	出口温度	150.0 > 150.0 °C	

アラーム印字

2011/03/11 23:23	FD057	主復水器	Aエキスパンションシール水位低	ON		
2011/03/11 23:24	LA220	HPCSC	サージタンク レベル	1931 mm		正常復帰
2011/03/11 23:25	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1018 mm		正常復帰
2011/03/11 23:26	LA191	EECW	サージタンク B レベル	1936 mm		正常復帰
2011/03/11 23:26	BD069	E12	AO-F007A 全閉	OFF		
*2011/03/11 23:26	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-171.015 < 20.000 s		
2011/03/11 23:26	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	242.109 s		正常復帰
2011/03/11 23:27	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.02 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 23:28	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.01 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 23:28	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 23:28	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.00 < 0.00 mm/100		
*2011/03/11 23:29	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.067 < 20.000 s		
2011/03/11 23:29	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	113.738 s		正常復帰
*2011/03/11 23:29	BD474	HPCS	RPV内 注入管 異常	ON		
2011/03/11 23:30	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.02 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 23:30	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.00 < 0.00 mm/100		
*2011/03/11 23:32	BD110	E12	MO-F035A 全開	OFF		
2011/03/11 23:32	BD207	E12	MO-F035A TD 全開	OFF		
*2011/03/11 23:32	BD111	E12	MO-F035A 全開	ON		
*2011/03/11 23:33	BD064	E12	MO-F004A 全開	OFF		
2011/03/11 23:34	BD074	E12	MO-F010A 全開	OFF		
*2011/03/11 23:35	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	8.492 < 20.000 s		
2011/03/11 23:35	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	-212.298 s		正常復帰
2011/03/11 23:35	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/11 23:36	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.02 < 0.00 mm/100		
*2011/03/11 23:36	BD065	E12	MO-F004A 全開	ON		
*2011/03/11 23:36	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1034 > 1029 mm		
*2011/03/11 23:36	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	-100.401 < 20.000 s		
2011/03/11 23:36	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1018 mm		正常復帰
2011/03/11 23:36	BD075	E12	MO-F010A 全開	ON		
*2011/03/11 23:37	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1036 > 1029 mm		
2011/03/11 23:37	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	-100.134 s		正常復帰
2011/03/11 23:40	LD271	P48	AO-F138B 全閉	OFF		
2011/03/11 23:40	LD270	P48	AO-F138B 全開	ON		
2011/03/11 23:40	BD065	E12	MO-F004A 全閉	OFF	正常復帰	
2011/03/11 23:41	BD069	E12	AO-F007A 全閉	ON		
2011/03/11 23:41	LD278	P48	SO-F131B 全開	ON		
2011/03/11 23:41	LD279	P48	SO-F131B 全開	OFF		
2011/03/11 23:42	BD075	E12	MO-F010A 全閉	OFF		
2011/03/11 23:43	BD111	E12	MO-F035A 全閉	OFF	正常復帰	
2011/03/11 23:43	BD110	E12	MO-F035A 全開	ON	正常復帰	
2011/03/11 23:43	BD207	E12	MO-F035A TD 全開	ON		
*2011/03/11 23:43	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	-211.026 < 20.000 s		
2011/03/11 23:43	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	39.046 s		正常復帰
2011/03/11 23:44	BD064	E12	MO-F004A 全開	ON	正常復帰	
2011/03/11 23:44	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1016 mm		正常復帰
*2011/03/11 23:44	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.000 < 20.000 s		
2011/03/11 23:45	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	0.14 mm/100		正常復帰
2011/03/11 23:45	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	16.707 s		正常復帰
2011/03/11 23:45	BD074	E12	MO-F010A 全開	ON		
*2011/03/11 23:45	ZC201	RFP-T A	C側軸受 振動	-0.00 < 0.00 mm/100		
2011/03/11 23:45	BD069	E12	AO-F007A 全閉	OFF		
*2011/03/11 23:46	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	-100.134 < 20.000 s		
2011/03/11 23:46	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド	-100.134 s		正常復帰
*2011/03/11 23:48	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1030 > 1029 mm		
2011/03/11 23:48	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1017 mm		正常復帰
*2011/03/11 23:49	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1041 > 1029 mm		
*2011/03/11 23:49	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	-100.000 < 20.000 s		
2011/03/11 23:50	CC044	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1018 mm		正常復帰
2011/03/11 23:50	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド	109.055 s		正常復帰

アラーム印字

* 2011/03/11 23:50	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1030 >	1029 mm	
2011/03/11 23:50	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100		正常復帰
* 2011/03/11 23:50	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.02 <	0.00 mm/100	
* 2011/03/11 23:51	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-100.000 <	20.000 s	
2011/03/11 23:52	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.02 mm/100		正常復帰
2011/03/11 23:52	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		32.848 s		正常復帰
* 2011/03/11 23:52	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 23:52	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1015 mm		正常復帰
* 2011/03/11 23:53	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1030 >	1029 mm	
2011/03/11 23:54	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1013 mm		正常復帰
* 2011/03/11 23:54	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-100.134 <	20.000 s	
2011/03/11 23:54	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-110.382 s		正常復帰
2011/03/11 23:55	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
* 2011/03/11 23:55	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 23:56	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.04 mm/100		正常復帰
* 2011/03/11 23:56	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
* 2011/03/11 23:56	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド		-100.134 <	20.000 s	
* 2011/03/11 23:56	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1039 >	1029 mm	
2011/03/11 23:56	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
* 2011/03/11 23:56	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 23:57	AC031	SRNM (D)	微分 ペリオド		-100.804 s		正常復帰
2011/03/11 23:57	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1010 mm		正常復帰
2011/03/11 23:57	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.17 mm/100		正常復帰
* 2011/03/11 23:57	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		17.056 <	20.000 s	
2011/03/11 23:57	BD726	RCIC	内側隔離	信号	ON		
2011/03/11 23:57	BD631	E51	MO-F007	全開	OFF		
2011/03/11 23:58	BD632	E51	MO-F007	全閉	ON		
2011/03/11 23:58	BD684	RCIC-T (電気式)		トリップ	ON		
2011/03/11 23:58	BD727	RCIC	外側隔離	信号	ON		
2011/03/11 23:58	BD633	E51	MO-F008	全開	OFF		
* 2011/03/11 23:58	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 23:58	BD634	E51	MO-F008	全閉	ON		
2011/03/11 23:58	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.02 mm/100		正常復帰
* 2011/03/11 23:58	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 23:58	AC028	SRNM (A)	微分 ペリオド		-100.067 s		正常復帰
2011/03/11 23:58	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100		正常復帰
* 2011/03/11 23:58	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 23:58	CA008	S/R弁 B		出口温度	148.3 °C		正常復帰
2011/03/11 23:58	CA009	S/R弁 C		出口温度	148.4 °C		正常復帰
* 2011/03/11 23:59	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1038 >	1029 mm	
2011/03/11 23:59	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1009 mm		正常復帰
2011/03/11 23:59	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.02 mm/100		正常復帰
* 2011/03/11 23:59	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/11 23:59	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.02 mm/100		正常復帰

福島第二原子力発電所 第3号機

アラーム

2011年3月12日 土 曜日

承認	作成		
当直長	当直副長	当直主任	作成者

中操警報テスト

プラント緊急停止対応中のため実施できず

停止中

アラーム印字

* 2011/03/12 00:00	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-100.134 <	20.000 s	
* 2011/03/12 00:00	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:00	ZB010	BOP (定時)	ログデータ伝送要求中		ON		
2011/03/12 00:00	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-240.196 s		正常復帰
2011/03/12 00:00	ZB010	BOP (定時)	ログデータ伝送要求中		OFF		
* 2011/03/12 00:02	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-100.134 <	20.000 s	
2011/03/12 00:02	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	28.419 s		正常復帰
2011/03/12 00:02	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:02	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
* 2011/03/12 00:03	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-100.401 <	20.000 s	
2011/03/12 00:03	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-100.401 s		正常復帰
* 2011/03/12 00:03	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1047 >	1029 mm	
2011/03/12 00:05	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1014 mm		正常復帰
* 2011/03/12 00:05	FC032	第2給水加熱器	入口給水	温度	判定不能		
* 2011/03/12 00:05	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-100.067 <	20.000 s	
* 2011/03/12 00:05	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1034 >	1029 mm	
2011/03/12 00:06	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-100.067 s		正常復帰
* 2011/03/12 00:06	AC028	SRNM (A)	微分	ベリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/12 00:06	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.04 mm/100		正常復帰
2011/03/12 00:07	AC028	SRNM (A)	微分	ベリオド	-100.000 s		正常復帰
* 2011/03/12 00:07	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:07	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:07	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:08	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:09	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
* 2011/03/12 00:09	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-100.067 <	20.000 s	
2011/03/12 00:10	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	16.094 s		正常復帰
2011/03/12 00:10	FC032	第2給水加熱器	入口給水	温度	147.5 °C		正常復帰
* 2011/03/12 00:11	AC028	SRNM (A)	微分	ベリオド	-232.624 <	20.000 s	
* 2011/03/12 00:11	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-100.067 <	20.000 s	
2011/03/12 00:11	AC028	SRNM (A)	微分	ベリオド	179.659 s		正常復帰
2011/03/12 00:12	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-100.067 s		正常復帰
* 2011/03/12 00:14	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-100.067 <	20.000 s	
2011/03/12 00:14	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-139.612 s		正常復帰
2011/03/12 00:14	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:15	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:15	LD248	RHRC	補給水ポンプ A	運転中	ON		
2011/03/12 00:15	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:15	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.02 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:16	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.02 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:16	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:17	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:17	AC028	SRNM (A)	微分	ベリオド	-154.106 <	20.000 s	
* 2011/03/12 00:17	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-100.067 <	20.000 s	
* 2011/03/12 00:17	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:17	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	30.038 s		正常復帰
2011/03/12 00:17	LD248	RHRC	補給水ポンプ A	運転中	OFF		
2011/03/12 00:18	AC028	SRNM (A)	微分	ベリオド	-100.200 s		正常復帰
2011/03/12 00:20	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1019 mm		正常復帰
2011/03/12 00:21	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:21	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:21	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:21	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	-249.510 <	20.000 s	
2011/03/12 00:22	AC031	SRNM (D)	微分	ベリオド	13.297 s		正常復帰
* 2011/03/12 00:22	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:22	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:22	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:22	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:22	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:23	ZC201	RFP-T A	C側軸受	振動	0.03 mm/100		正常復帰

アラーム印字

*2011/03/12 00:23	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
*2011/03/12 00:25	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	1033 >	1029 mm	
*2011/03/12 00:26	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	17.896 <	20.000 s	
2011/03/12 00:26	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	1001 mm		正常復帰
2011/03/12 00:26	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	17.896 s		正常復帰
*2011/03/12 00:26	AC034	SRNM	(G)	微分	ペリオド	-249.343 <	20.000 s	
2011/03/12 00:26	AC034	SRNM	(G)	微分	ペリオド	224.671 s		正常復帰
2011/03/12 00:27	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.04 mm/100		正常復帰
*2011/03/12 00:27	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:27	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/12 00:28	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
*2011/03/12 00:28	AC031	SRNM	(D)	微分	ペリオド	-100.401 <	20.000 s	
2011/03/12 00:28	AC031	SRNM	(D)	微分	ペリオド	26.162 s		正常復帰
*2011/03/12 00:29	AC031	SRNM	(D)	微分	ペリオド	-100.134 <	20.000 s	
2011/03/12 00:30	AC031	SRNM	(D)	微分	ペリオド	-113.519 s		正常復帰
*2011/03/12 00:30	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/12 00:30	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	47.131 s		正常復帰
*2011/03/12 00:31	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	19.570 <	20.000 s	
2011/03/12 00:31	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	19.570 s		正常復帰
2011/03/12 00:32	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.03 mm/100		正常復帰
*2011/03/12 00:32	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
*2011/03/12 00:33	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/12 00:33	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	50.959 s		正常復帰
*2011/03/12 00:33	DA118	S/C		水位	2	50.7 >	50.0 cm	
2011/03/12 00:33	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/12 00:34	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:34	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.02 mm/100		正常復帰
*2011/03/12 00:34	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:34	DA118	S/C		水位	2	49.1 cm		正常復帰
2011/03/12 00:35	LD000	排ガス真空ポンプ	A		運転中	ON		
*2011/03/12 00:35	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
*2011/03/12 00:35	DA118	S/C		水位	2	50.6 >	50.0 cm	
2011/03/12 00:35	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	29.423 s		正常復帰
2011/03/12 00:36	DA118	S/C		水位	2	49.3 cm		正常復帰
2011/03/12 00:36	LD001	排ガス真空ポンプ	B		運転中	ON		
*2011/03/12 00:38	AC031	SRNM	(D)	微分	ペリオド	12.274 <	20.000 s	
2011/03/12 00:38	AC031	SRNM	(D)	微分	ペリオド	-102.980 s		正常復帰
*2011/03/12 00:38	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	1034 >	1029 mm	
*2011/03/12 00:39	DA118	S/C		水位	2	50.2 >	50.0 cm	
2011/03/12 00:39	CC044	原子炉		水位 (N/R)	(PBV)	983 mm		正常復帰
*2011/03/12 00:39	AC031	SRNM	(D)	微分	ペリオド	-100.067 <	20.000 s	
2011/03/12 00:39	AC031	SRNM	(D)	微分	ペリオド	-100.067 s		正常復帰
*2011/03/12 00:40	AC031	SRNM	(D)	微分	ペリオド	16.931 <	20.000 s	
2011/03/12 00:40	AC031	SRNM	(D)	微分	ペリオド	-100.000 s		正常復帰
2011/03/12 00:41	DA118	S/C		水位	2	49.1 cm		正常復帰
*2011/03/12 00:42	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	16.796 <	20.000 s	
*2011/03/12 00:42	DA118	S/C		水位	2	50.3 >	50.0 cm	
2011/03/12 00:42	AC028	SRNM	(A)	微分	ペリオド	-100.468 s		正常復帰
*2011/03/12 00:42	DA117	S/C		水位	1	50.0 >	50.0 cm	
*2011/03/12 00:43	AC031	SRNM	(D)	微分	ペリオド	-100.134 <	20.000 s	
2011/03/12 00:43	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/12 00:43	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:43	AC031	SRNM	(D)	微分	ペリオド	75.298 s		正常復帰
2011/03/12 00:44	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.02 mm/100		正常復帰
*2011/03/12 00:44	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:45	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
*2011/03/12 00:45	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.02 <	0.00 mm/100	
*2011/03/12 00:45	AC031	SRNM	(D)	微分	ペリオド	18.802 <	20.000 s	
2011/03/12 00:45	CD020	B22		AO-F001L	開1	ON		
2011/03/12 00:45	CD021	B22		AO-F001L	開2	ON		

アラーム印字

* 2011/03/12 00:45	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1063 >	1029 mm	
2011/03/12 00:45	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	-100.067 s		正常復帰
2011/03/12 00:45	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	998 mm		正常復帰
* 2011/03/12 00:46	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1034 >	1029 mm	
* 2011/03/12 00:46	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	-100.267 <	20.000 s	
2011/03/12 00:46	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1018 mm		正常復帰
2011/03/12 00:46	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	31.057 s		正常復帰
* 2011/03/12 00:46	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1029 >	1029 mm	
* 2011/03/12 00:47	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド	-249.011 <	20.000 s	
2011/03/12 00:48	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド	-113.519 s		正常復帰
2011/03/12 00:48	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	998 mm		正常復帰
* 2011/03/12 00:49	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	5.577 <	20.000 s	
2011/03/12 00:49	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	0.09 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:50	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:50	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:50	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
* 2011/03/12 00:50	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド	-171.931 <	20.000 s	
2011/03/12 00:50	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	-119.506 s		正常復帰
2011/03/12 00:50	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/12 00:50	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド	-248.181 s		正常復帰
* 2011/03/12 00:50	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:52	FD385	RFP-T	A	排気室真空度 低下	ON		
2011/03/12 00:52	FD411	RFP-T	B	排気室真空度 低下	ON		
2011/03/12 00:52	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	0.02 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:52	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
* 2011/03/12 00:52	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	-172.161 <	20.000 s	
2011/03/12 00:52	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	-172.161 s		正常復帰
* 2011/03/12 00:53	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1029 >	1029 mm	
2011/03/12 00:53	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1012 mm		正常復帰
* 2011/03/12 00:53	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	-100.000 <	20.000 s	
2011/03/12 00:54	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	42.161 s		正常復帰
2011/03/12 00:54	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:54	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置 B系	出口導電率	0.130 >	0.130 μ S/cm	
* 2011/03/12 00:54	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド	-114.280 <	20.000 s	
* 2011/03/12 00:54	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	-0.01 <	0.00 mm/100	
2011/03/12 00:54	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置 B系	出口導電率	0.130 μ S/cm		正常復帰
2011/03/12 00:54	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド	-114.280 s		正常復帰
* 2011/03/12 00:54	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	-100.067 <	20.000 s	
2011/03/12 00:55	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	46.197 s		正常復帰
* 2011/03/12 00:55	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置 B系	出口導電率	0.130 >	0.130 μ S/cm	
2011/03/12 00:55	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置 B系	出口導電率	0.130 μ S/cm		正常復帰
* 2011/03/12 00:56	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド	-202.337 <	20.000 s	
2011/03/12 00:56	AC028	SRNM	(A)	微分 ペリオド	-202.337 s		正常復帰
* 2011/03/12 00:58	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置 B系	出口導電率	0.130 >	0.130 μ S/cm	
2011/03/12 00:58	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置 B系	出口導電率	0.130 μ S/cm		正常復帰
* 2011/03/12 00:58	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	-100.067 <	20.000 s	
2011/03/12 00:58	TD434	主油タンク	油フィルターポンプ運転中	OFF			
2011/03/12 00:58	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	32.607 s		正常復帰
* 2011/03/12 00:58	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置 B系	出口導電率	0.130 >	0.130 μ S/cm	
2011/03/12 00:58	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置 B系	出口導電率	0.130 μ S/cm		正常復帰
2011/03/12 00:58	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	0.13 mm/100		正常復帰
* 2011/03/12 00:59	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	-0.00 <	0.00 mm/100	
* 2011/03/12 00:59	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	-100.067 <	20.000 s	
2011/03/12 00:59	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	-100.067 s		正常復帰
* 2011/03/12 00:59	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置 B系	出口導電率	0.130 >	0.130 μ S/cm	
2011/03/12 00:59	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置 B系	出口導電率	0.130 μ S/cm		正常復帰
* 2011/03/12 01:00	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置 B系	出口導電率	0.130 >	0.130 μ S/cm	
* 2011/03/12 01:00	AC031	SRNM	(D)	微分 ペリオド	17.517 <	20.000 s	
2011/03/12 01:00	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置 B系	出口導電率	0.130 μ S/cm		正常復帰
2011/03/12 01:00	ZC201	RFP-T	A	C側軸受 振動	0.01 mm/100		正常復帰

* 2011/03/12 01:00	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:00	AC031	S R N M	(D) 微分	ベリオド		17.517 s		正常復帰
2011/03/12 01:00	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:00	ZC201	R F P-T A	C側軸受	振動		-0.00 <	0.00 mm/100	
* 2011/03/12 01:01	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:01	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:01	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:01	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:01	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:01	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:01	AC031	S R N M	(D) 微分	ベリオド		-100.067 <	20.000 s	
* 2011/03/12 01:02	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:02	FD385	R F P-T A	排気室真空度	低下		OFF		
2011/03/12 01:02	FD411	R F P-T B	排気室真空度	低下		OFF		
2011/03/12 01:02	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
2011/03/12 01:02	AC031	S R N M	(D) 微分	ベリオド		-100.067 s		正常復帰
* 2011/03/12 01:02	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:02	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:02	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:02	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu S/cm$		正常復帰
* 2011/03/12 01:03	ZC206	C U W	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 >	0.130 $\mu S/cm$	
2								

アラーム印字

*2011/03/12 01:09	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:09	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:09	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:09	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:09	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:10	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:10	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:10	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:10	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:10	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/12 01:10	FD385	RFP-T	A 排気室真空度	低下	ON		
2011/03/12 01:10	FD411	RFP-T	B 排気室真空度	低下	ON		
2011/03/12 01:10	FD385	RFP-T	A 排気室真空度	低下	OFF		
2011/03/12 01:10	FD411	RFP-T	B 排気室真空度	低下	OFF		
*2011/03/12 01:10	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
*2011/03/12 01:10	FA263	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-63.4 < -63.0 mm		
2011/03/12 01:10	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:10	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:11	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:11	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1040 > 1029 mm		
*2011/03/12 01:11	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:11	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:11	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:11	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:11	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:11	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:12	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:12	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1014 mm		正常復帰
2011/03/12 01:12	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:12	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:12	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:12	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:13	CC044	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1029 > 1029 mm		
2011/03/12 01:13	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:13	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
*2011/03/12 01:14	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-65.3 < -65.0 mm		
2011/03/12 01:14	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-64.7 mm		正常復帰
2011/03/12 01:14	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:14	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-65.0 < -65.0 mm		
*2011/03/12 01:14	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:14	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-64.7 mm		正常復帰
2011/03/12 01:14	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	0.01 mm/100		正常復帰
2011/03/12 01:14	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:14	ZC201	RFP-T	A C側軸受	振動	-0.01 < 0.00 mm/100		
*2011/03/12 01:14	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-65.0 < -65.0 mm		
*2011/03/12 01:14	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:14	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-64.1 mm		正常復帰
2011/03/12 01:14	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:14	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-65.3 < -65.0 mm		
*2011/03/12 01:14	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
2011/03/12 01:15	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-64.4 mm		正常復帰
*2011/03/12 01:15	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-65.0 < -65.0 mm		
2011/03/12 01:15	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-64.7 mm		正常復帰
*2011/03/12 01:15	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-65.0 < -65.0 mm		
2011/03/12 01:15	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-64.7 mm		正常復帰
*2011/03/12 01:15	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-65.0 < -65.0 mm		
2011/03/12 01:15	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-64.1 mm		正常復帰
*2011/03/12 01:16	ZC202	RFP-T	A 主油タンク	レベル	-65.6 < -65.0 mm		
2011/03/12 01:16	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/12 01:16	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 $\mu\text{S}/\text{cm}$	

アラーム印字

2011/03/12 01:16	ZC202	RFP-T	A	主油タンク	レベル	-64.7 mm	正常復帰
*2011/03/12 01:16	ZC202	RFP-T	A	主油タンク	レベル	-65.3 < -65.0 mm	
2011/03/12 01:16	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 μ S/cm	正常復帰
*2011/03/12 01:16	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 μ S/cm	
2011/03/12 01:16	ZC202	RFP-T	A	主油タンク	レベル	-64.7 mm	正常復帰
*2011/03/12 01:16	ZC202	RFP-T	A	主油タンク	レベル	-65.9 < -65.0 mm	
2011/03/12 01:16	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 μ S/cm	正常復帰
2011/03/12 01:16	ZC202	RFP-T	A	主油タンク	レベル	-64.7 mm	正常復帰
*2011/03/12 01:16	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 μ S/cm	
2011/03/12 01:16	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 μ S/cm	正常復帰
*2011/03/12 01:17	ZC202	RFP-T	A	主油タンク	レベル	-65.3 < -65.0 mm	
*2011/03/12 01:17	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 μ S/cm	
2011/03/12 01:18	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 μ S/cm	正常復帰
*2011/03/12 01:18	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 μ S/cm	
2011/03/12 01:18	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 μ S/cm	正常復帰
*2011/03/12 01:18	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 μ S/cm	
2011/03/12 01:19	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 μ S/cm	正常復帰
*2011/03/12 01:19	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 μ S/cm	
2011/03/12 01:20	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	0.02 mm/100	正常復帰
*2011/03/12 01:20	ZC201	RFP-T	A	C側軸受	振動	-0.00 < 0.00 mm/100	
2011/03/12 01:20	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 μ S/cm	正常復帰
*2011/03/12 01:20	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 μ S/cm	
2011/03/12 01:20	BD171	E12	MO-F013B	全開	OFF	正常復帰	
2011/03/12 01:21	BD172	E12	MO-F013B	全閉	ON	正常復帰	
2011/03/12 01:21	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 μ S/cm	正常復帰
*2011/03/12 01:21	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 μ S/cm	
2011/03/12 01:21	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 μ S/cm	正常復帰
*2011/03/12 01:21	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 μ S/cm	
2011/03/12 01:21	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 μ S/cm	正常復帰
2011/03/12 01:21	LD249	RHRC	補給水ポンプ	B	運転中	ON	
*2011/03/12 01:22	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 μ S/cm	
2011/03/12 01:22	BD274	RHR	B ループ	流量 高	OFF		
2011/03/12 01:22	BD184	E12	MO-F021B	全閉	ON	正常復帰	
2011/03/12 01:22	BD204	E12	MO-F035B	全閉	OFF		
2011/03/12 01:22	BD203	E12	MO-F035B	全開	ON		
2011/03/12 01:22	BD208	E12	MO-F035B	TD 全開	ON		
2011/03/12 01:22	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 μ S/cm	正常復帰
*2011/03/12 01:22	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 μ S/cm	
2011/03/12 01:23	BD277	RHR-P	B	起動	OFF		
2011/03/12 01:23	PD849	RHR	B	ポンプ遮断器	トリップ		
*2011/03/12 01:23	BD378	RHR-P	B	操作SW	引保持位置	ON	
2011/03/12 01:23	BD276	RHR	B/C	動作	OFF	正常復帰	
*2011/03/12 01:23	BD137	RHR-P	B	運転中	OFF		
2011/03/12 01:23	BD151	E12	MO-F006B	全開	OFF	正常復帰	
2011/03/12 01:23	BD152	E12	MO-F006B	全閉	ON	正常復帰	
2011/03/12 01:23	BD145	E12	MO-F004B	全開	OFF	正常復帰	
2011/03/12 01:23	BD137	RHR-P	B	運転中	OFF	正常復帰	
2011/03/12 01:23	BD146	E12	MO-F004B	全閉	ON	正常復帰	
2011/03/12 01:23	BD138	RHR-P	C	運転中	OFF	正常復帰	
2011/03/12 01:23	LD360	RHR-P室	HVAC	C 運転中	OFF	正常復帰	
*2011/03/12 01:23	RHR	(B)		不待機			
2011/03/12 01:23	BD272	RHR	B ループ	圧力 高	OFF		
2011/03/12 01:23	BD357	ADS-B, RHR-P	B/C	吐出圧確立	OFF		
2011/03/12 01:23	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 μ S/cm	正常復帰
*2011/03/12 01:23	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 > 0.130 μ S/cm	
*2011/03/12 01:23	BD145	E12	MO-F004B	全開	OFF		
*2011/03/12 01:23	BD146	E12	MO-F004B	全閉	ON		
*2011/03/12 01:23	BD153	E12	MO-F006C	全開	ON		
*2011/03/12 01:23	BD154	E12	MO-F006C	全閉	OFF		
2011/03/12 01:24	ZC206	CUW	ろ過脱塩装置	B系	出口導電率	0.130 μ S/cm	正常復帰