

1号機

現時点での特記事項なし

2号機

- 2号機の原子炉注水設備においては、季節による原子炉注水の温度変動に伴い、燃料デブリの冷却に必要な注水量が変わること。

今回、冬季の原子炉注水温度の低下に伴い、2号機の原子炉注水量を下記の通り変更する。

(1月9日の原子炉注水量変更予定:1.5 m³/h→1.3 m³/h)

引き続き、関連パラメータについて、慎重に監視してまいります。

1月9日午前10時11分、原子炉への注水量を以下のとおり変更した。

(1月9日の原子炉注水量変更:1.5 m³/h→1.3 m³/h)

関連パラメータについては、異常のないことを確認。引き続き、慎重に監視してまいります。

3号機

現時点での特記事項なし

4号機

現時点での特記事項なし

5号機

現時点での特記事項なし

6号機

※6号機は使用済燃料プールのサイフォン防止対策工事のため、1月15日午前10時38分に使用済燃料プール冷却を停止した。冷却停止時の使用済燃料プール水温度は19.8°C。

6号機使用済燃料プールのサイフォン防止対策工事が終了したことから、1月16日午後2時39分、使用済燃料プール冷却の運転を再開。運転再開後の使用済燃料プール水温度は23.5°C。運転状態について異常がないことを確認。

水処理装置および貯蔵設備の状況

【タンクパトロール結果】

現時点での特記事項なし

【H4, H6エリアタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果】

現時点での特記事項なし

【地下貯水槽に関する水のサンプリング結果】

現時点での特記事項なし

【セシウム除去設備】

現時点での特記事項なし

【多核種除去設備(ALPS)】

現時点での特記事項なし

【増設多核種除去設備】

現時点での特記事項なし

【高性能多核種除去設備】

現時点での特記事項なし

【淡水化装置】

現時点での特記事項なし

【RO濃縮水処理設備】

現時点での特記事項なし

【RO濃縮廃液タンク水処理設備】

現時点での特記事項なし

【その他】

現時点での特記事項なし

サブドレン他水処理施設

以下、排水実績のみ記載。

<排水実績>

- 一時貯水タンクE 1月1日午前10時37分～午後2時35分。排水量590m³
- 一時貯水タンクF 1月3日午前10時30分～午後4時8分。排水量838m³
- 一時貯水タンクG 1月5日午前10時30分～午後3時0分。排水量671m³
- 一時貯水タンクA 1月7日午前10時18分～午後1時54分。排水量537m³
- 一時貯水タンクB 1月9日午前10時30分～午後3時1分。排水量671m³
- 一時貯水タンクC 1月11日午前10時22分～午後1時40分。排水量492m³
- 一時貯水タンクD 1月13日午前11時57分～午後3時32分。排出量534m³
- 一時貯水タンクE 1月16日午前10時23分～午後2時3分。排出量545m³
- 一時貯水タンクF 1月17日午前10時17分～午後1時48分。排出量520m³
- 一時貯水タンクG 1月19日午前10時28分～午後1時31分。排出量454m³
- 一時貯水タンクH 1月21日午前11時19分～午後2時7分。排出量417m³
- 一時貯水タンクC 1月26日午前10時44分～午後2時33分。排出量569m³
- 一時貯水タンクD 1月27日午前10時36分～午後2時35分。排出量591m³
- 一時貯水タンクB 1月30日午前10時22分～午後1時。排出量390m³

- ・一時貯水タンクE 1月31日前午前11時54分～午後4時50分。排出量605m³
- ・一時貯水タンクG 2月2日前午前10時12分～午後5時3分。排出量1,021m³
- ・一時貯水タンクF 2月3日前午前11時46分～午後2時40分。排出量432m³
- ・一時貯水タンクH 2月4日前午前10時31分～午後4時。排出量818m³
- ・一時貯水タンクA 2月6日前午前11時12分～午後5時52分。排出量996m³
- ・一時貯水タンクB 2月8日前午前10時48分～午後5時31分。排出量1,003m³
- ・一時貯水タンクC 2月10日前午前10時42分～午後4時41分。排出量892m³
- ・一時貯水タンクK 2月11日前午前10時15分～午前3時13分。排出量741m³
- ・一時貯水タンクD 2月12日前午前11時29分～

<特記事項>

*一時貯水タンクBの排水については、水位計に不具合が確認され、1月23日中の復旧が見込めないことから、排水を延期。延期する排水日時が定まった場合には、お知らせする。

*一時貯水タンクBの排水については、1月23日に水位計の不具合が確認されたため、排水を延期していたが、1月24日に水位計を交換し、不具合が解消したことから、再度排水前分析を実施した。

地下水バイパス

以下、排水実績のみ記載。

<排水実績>

- ・一時貯留タンクグループ3 1月6日前午前9時53分～午後5時13分。排水量2,011m³
- ・一時貯留タンクグループ2 1月13日前午前10時58分～午後6時15分。排水量2,016m³
- ・一時貯留タンクグループ3 1月22日前午前11時19分～午後6時11分。排水量1,860m³

<特記事項>

現時点での特記事項なし

ALPS処理水測定・確認用タンク

以下、放出実績のみ記載。

<放出実績>

【1～4号機サブドレン観測井のサンプリング結果】

<特記事項>

現時点での特記事項なし

【1号機放水路のサンプリング結果】

<特記事項>

現時点での特記事項なし

その他

【陸側遮水壁】

現時点での特記事項なし

【雑固体廃棄物焼却設備】

現時点での特記事項なし

【増設雑固体廃棄物焼却設備】

現時点での特記事項なし

【窒素封入設備】

現時点での特記事項なし

【その他設備の不具合・トラブル】

現時点での特記事項なし

【けが人・体調不良者等】

・2月7日前午前10時49分頃、発電所構内第二土捨て場において、体調不良者が発生し、入退域管理棟救急医療室で医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると判断されたため、午前11時48分、救急車を要請。

状況は以下のとおり。

・体調不良者の所属 :協力企業作業員

・身体汚染の有無 :なし

・発生状況 :作業中、体調不良を訴えた

当該体調不良者は、救急車で医療機関に到着。

・救急車出発時刻 :午後0時14分

・救急車到着時刻 :午後0時31分

その後、当該体調不良者については、医療機関にて医師の診断の結果、個人の疾病と判断。
なお、個人の疾病であり、病名等は控える。

【その他】

・2月7日前午前8時53分頃、協力企業作業員が高温高圧焼却炉建屋東側壁面の配管から水が漏えいしていることを確認。

状況は以下のとおり。

・発生場所 :高温高圧焼却炉建屋東側

・漏えい箇所 :高温高圧焼却炉建屋東側壁面に設置されている第二セシウム吸着装置のベントロ

・漏えい範囲 :漏えい箇所下部敷き鉄板上約4m×4m×深さ1mm

漏えい箇所下部敷き鉄板の隙間から土壤へ漏えい水がしみ込んだ可能性あり

・拡大防止処置 :漏えい箇所を区画

・漏えい継続の有無 :なし

・汚染の有無 :あり スミヤ測定結果:72,000cpm(バックグラウンド:300cpm)
測定結果より第二セシウム吸着装置の系統水と判断

・外部への影響 :モニタリングポスト・敷地境界連続ダストモニタの指示値に有意な変動がないことを確認

漏えい箇所からの距離が最も近いK排水路モニタの指示値に有意な変動がないことを確認

漏えい箇所近傍に堰・側溝がないことを確認

漏えい箇所下部敷き鉄板の隙間から土壤へ漏えい水が染み込んだ可能性があるため、今後、
土壤の回収を行う

漏えい量の概略評価を行ったところ、2月7日午後3時30分、法令に定める※「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物資等(気体状のものを除く)が管理区域内で漏えいしたとき」に該当すると判断した。

なお、近傍の構内連続ダストモニタの指示値が通常の変動範囲内で一時的にごくわずかに上昇したが、現在は、元の値に戻っている。

また、モニタリングポスト・敷地境界連続ダストモニタ・漏えい箇所からの距離が最も近いK排水路モニタの指示値に有意な変動はない。

※「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物資の防護に関する規則第18条第11号」